

Месячная ведомость учёта тепловой энергии
и теплоносителя за Сентябрь 2025 на ЦО

(с 20.09.2025 по 20.10.2025)

Потребитель: ДС № 128 Абонент: _____
Адрес потребителя: Алданская,8 Телефон: _____
Ответственное лицо: _____

Прибор: ТЭМ-104 Сер.номер: 1125082 Расход 1: 0.150 .. 60.000 м3/ч ДУ 50 мм
Модель: ТЭМ-104 Версия ПО: _____

Подача Q=M(h1 - h2) Тхв.дог.=3.0°C

Дата/Время	Q [Гкал]	M1 [тонн]	V1 [куб.м.]	T1 [°C]	T2 [°C]	P1 [ат]	P2 [ат]	Тнар [час]
20.09.2025	0.5354	130.0378	133.2207	72.81	68.71	2.75	2.14	24.00
21.09.2025	0.5146	131.9215	134.9410	70.26	66.37	2.75	2.14	24.00
22.09.2025	0.6801	131.0985	134.5035	75.33	70.17	2.75	2.04	24.00
23.09.2025	1.7980	128.8913	132.4554	77.94	64.02	2.75	2.04	24.00
24.09.2025	1.4882	128.9881	132.4265	76.38	64.87	2.75	2.04	24.00
25.09.2025	1.2277	130.3986	133.7198	74.48	65.08	2.75	2.04	24.00
26.09.2025	1.1050	129.1193	132.3774	74.13	65.59	2.75	2.14	24.00
27.09.2025	0.5891	124.4269	127.6059	74.62	69.90	2.75	2.14	24.00
28.09.2025	0.6233	124.1180	127.3360	75.24	70.23	2.75	2.14	24.00
29.09.2025	2.3149	130.2740	133.4581	72.83	55.08	2.75	2.14	24.00
30.09.2025	2.9379	128.0396	131.2435	73.84	50.92	2.75	2.14	24.00
01.10.2025	2.2495	129.3251	132.6716	75.21	57.85	2.86	2.24	24.00
02.10.2025	2.0146	111.9827	114.9699	76.44	58.47	2.86	2.35	24.00
03.10.2025	2.0848	92.5245	94.4989	67.75	45.22	2.65	2.45	24.00
04.10.2025	2.1025	81.9019	83.7777	70.42	44.76	2.65	2.45	24.00
05.10.2025	2.0699	84.1927	86.0838	69.69	45.12	2.65	2.45	24.00
06.10.2025	1.7007	87.1047	89.1059	70.54	51.03	2.65	2.45	23.97
07.10.2025	2.1790	86.6748	88.7253	71.66	46.53	2.65	2.45	23.94
08.10.2025	2.1175	88.9970	91.0275	70.21	46.43	2.65	2.45	24.00
09.10.2025	1.8827	86.3664	88.3987	71.47	49.68	2.65	2.45	24.00
10.10.2025	1.6674	88.3880	90.3223	68.52	49.67	2.65	2.45	24.00
11.10.2025	1.9788	82.2758	84.0847	68.76	44.72	2.65	2.45	24.00
12.10.2025	1.9851	78.2466	80.0483	70.63	45.27	2.65	2.45	24.00
13.10.2025	1.5115	80.8626	82.7202	70.53	51.85	2.65	2.45	24.00
14.10.2025	1.7245	80.8999	82.7104	69.55	48.24	2.65	2.45	24.00
15.10.2025	2.2239	92.5578	94.7084	70.99	46.98	2.96	2.65	24.00
16.10.2025	2.4245	103.6925	106.0688	70.49	47.13	3.16	2.86	24.00
17.10.2025	2.4977	103.0907	105.4664	70.70	46.49	3.16	2.86	24.00
18.10.2025	2.3906	99.3685	101.6484	70.53	46.49	3.26	2.86	24.00
19.10.2025	2.4023	97.6097	99.8817	71.08	46.49	3.26	2.86	24.00
20.10.2025	2.5489	100.6420	103.0255	71.74	46.43	3.16	2.86	24.00
Итого:	55.5704	3274.0176	3353.2320	72.09	54.06	2.80	2.39	743.90

Отч.пер Нараб. Gmin Gmax dTmin Эл.пит. Проч.ав.
T [ч] 0.00 = 743.90 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
Q [Гкал] 55.5704 = 41338.8389 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.00000

Нарастающим итоном на:	Q [Гкал]	M1 [тонн]	V1 [куб.м.]	Тнар [час]
20.09.2025	1740.1243	116476.6643	119338.9979	26454.12
20.10.2025	1795.6947	119750.6819	122692.2299	27198.03
Итого:	55.5704	3274.0176	3353.2320	743.90

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (X) обрыв датчика
- (T) delta_t < min
- (R) перезапуск
- (C) коррекция часов
- (#) электропитание
- (E) функц.отказ



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МГ «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.10.2025