

#134909#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Калининград-ГорТранс, МКП
Киевская 15, Калининград (гараж)

Заводской номер счётчика 1647957	Показания прибора, Гкал 20.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2,51	0,362	2.148
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя



#134907#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 20.07.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

8043

Тип теплосчётчика

ТЭМ-104

Заводской номер

1647957

Номер системы

1

Отчёт сформирован

21.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	T _{нар} , ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.06.2025	-	0,097	3,876	3,904	0	3,794	3,87	0	24	24	0	0	68,5	43	0	4,4	2,9	0,1
22.06.2025	-	0,084	3,42	3,544	0	3,346	3,512	0	24	24	0	0	68,9	43,9	0	4,4	2,8	0
23.06.2025	-	0,114	4,103	4,087	0	4,014	4,055	0	24	24	0	0	69	40,6	0	4,5	2,8	0
24.06.2025	-	0,105	4,177	4,173	0	4,089	4,138	0	24	24	0	0	68,3	42,6	0	4,4	2,8	0
25.06.2025	-	0,109	4,535	4,527	0	4,441	4,487	0	24	24	0	0	67,5	42,9	0	4,4	2,9	0
26.06.2025	-	0,098	3,879	3,867	0	3,795	3,833	0	24	24	0	0	69	43,1	0	4,4	2,8	0
27.06.2025	-	0,099	3,967	3,959	0	3,883	3,924	0	24	24	0	0	68,7	43,3	0	4,5	2,8	0
28.06.2025	-	0,091	3,78	3,795	0	3,699	3,759	0	24	24	0	0	68,8	44,4	0	4,6	2,9	0
29.06.2025	-	0,101	3,976	3,994	0	3,891	3,96	0	24	24	0	0	68,7	42,7	0	4,6	2,8	0,1
30.06.2025	-	0,094	3,679	3,688	0	3,6	3,656	0	24	24	0	0	68,9	42,7	0	4,6	2,8	0
01.07.2025	-	0,093	3,623	3,614	0	3,545	3,583	0	24	24	0	0	69,3	43,1	0	4,5	2,8	0
02.07.2025	-	0,089	3,327	3,313	0	3,253	3,284	0	24	24	0	0	70,3	42,9	0	4,9	2,8	0
03.07.2025	-	0,082	3,363	3,338	0	3,291	3,308	0	24	24	0	0	68,9	44	0	5,5	2,8	0
04.07.2025	-	0,083	3,521	3,456	0	3,445	3,423	0	24	24	0	0	69	44,9	0	5,1	2,8	0
05.07.2025	-	0,09	3,654	3,599	0	3,574	3,566	0	24	24	0	0	69,4	44,2	0	5	2,8	0
06.07.2025	-	0,09	3,573	3,463	0	3,496	3,432	0	24	24	0	0	69,4	43,7	0	5,1	2,8	0
07.07.2025	-	0,094	3,618	3,504	0	3,54	3,473	0	24	24	0	0	69,2	42,7	0	4,9	2,9	0
08.07.2025	-	0,089	3,644	3,527	0	3,566	3,495	0	24	24	0	0	69	44	0	5	2,8	0
09.07.2025	-	0,072	8,856	8,816	0	8,726	8,717	0	24	24	0	0	55,9	48,4	0	4,9	2,8	0
10.07.2025	-	0,029	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	30,3	40,4	0	1,6	1,2	0
11.07.2025	-	0,02	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	28,1	35	0	0,1	0,2	0
12.07.2025	-	0,014	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	26,2	31,7	0	0,2	0,2	0
13.07.2025	-	0,009	0	0,002	0	0	0,002	0	24	24	0	0	25,6	29,8	0	0,2	0,2	0
14.07.2025	-	0,008	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	24,3	28,3	0	0,2	0,2	0
15.07.2025	-	0,005	0	0,001	0	0	0,001	0	24	24	0	0	23,8	27,2	0	0,2	0,3	0
16.07.2025	-	0,003	0,056	0,062	0	0,055	0,062	0	24	24	0	0	23	21	0	0,3	0,3	0
17.07.2025	-	0,027	28,014	28,301	0	27,758	28,054	0	21,45	21,45	0	0	42,5	41,6	0	1,1	1,2	0
18.07.2025	-	0,103	4,271	4,362	0	4,182	4,323	0	24	24	0	0	67,8	43,3	0	2,8	2,5	0
19.07.2025	-	0,085	3,445	3,548	0	3,37	3,514	0	24	24	0	0	69,6	44,6	0	4,5	2,8	0
20.07.2025	-	0,069	3,481	3,588	0	3,408	3,55	0	24	24	0	0	68,1	47,8	0	4,6	2,8	0
Итого:	-	2,146	115,838	116,032	0	113,761	114,981	0	717,45	717,45	-	-	57,53	40,59	0	3,52	2,18	0,01

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

717,45 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	T _{нар} , ч	T _{тн} , ч
20.06.2025	0,362	13,911	14,061	0	13,614	13,943	0	83,17	0,55
20.07.2025	2,51	129,749	130,095	0	127,378	128,925	0	800,62	0,55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения