

#147271#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1647957

Номер абонента:

Адрес установки:

Киевская, 15 Калининград-ГорТранс

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кг/ц
1	50	0,030	60,0	---	---
2	50	0,030	60,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 21.08.2025 по 21.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.08	0,087	3,9	3,8	---	0,1	68,24	45,90	0,43	0,28	24,00
22.08	0,113	4,6	4,5	---	0,1	67,99	43,39	0,43	0,29	24,00
23.08	0,103	4,8	4,7	---	0,1	66,39	45,05	0,43	0,28	24,00
24.08	0,112	4,8	4,7	---	0,2	67,05	43,97	0,43	0,28	24,00
25.08	0,125	5,5	5,4	---	0,2	65,86	43,33	0,42	0,28	24,00
26.08	0,109	4,6	4,5	---	0,1	67,98	44,30	0,43	0,28	24,00
27.08	0,103	4,3	4,1	---	0,2	68,34	44,35	0,43	0,28	24,00
Итого:	0,75	32,5	31,6	0,0	1,0	67,33	44,27	0,43	0,28	168,00
28.08	0,096	4,1	4,0	---	0,2	68,12	44,94	0,43	0,28	24,00
29.08	0,103	4,1	4,0	---	0,2	68,31	43,53	0,43	0,28	24,00
30.08	0,121	4,5	4,3	---	0,2	68,03	41,37	0,43	0,28	24,00
31.08	0,095	4,0	3,8	---	0,2	68,24	44,26	0,43	0,28	24,00
01.09	0,108	4,3	4,1	---	0,2	68,31	43,07	0,43	0,28	24,00
02.09	0,108	4,2	4,0	---	0,2	68,26	42,74	0,42	0,28	24,00
03.09	0,116	4,4	4,2	---	0,2	68,22	41,71	0,42	0,28	24,00
Итого:	0,75	29,7	28,4	0,0	1,2	68,21	43,05	0,43	0,28	168,00
04.09	0,086	3,7	3,6	---	0,1	68,50	45,25	0,42	0,28	24,00
05.09	0,107	4,1	3,9	---	0,1	68,76	42,47	0,42	0,28	24,00
06.09	0,099	4,0	3,9	---	0,1	67,99	43,52	0,42	0,29	24,00
07.09	0,099	4,1	3,9	---	0,1	68,02	43,82	0,41	0,29	24,00
08.09	0,133	4,6	4,4	---	0,2	69,17	40,16	0,42	0,28	24,00
09.09	0,092	3,9	3,8	---	0,1	68,54	45,34	0,43	0,28	24,00
10.09	0,091	3,9	3,8	---	0,1	68,47	45,11	0,43	0,28	24,00
Итого:	0,71	28,3	27,4	0,0	0,9	68,51	43,57	0,42	0,28	168,00
11.09	0,097	4,4	4,4	---	0,1	67,35	45,58	0,42	0,29	24,00
12.09	0,098	4,0	4,0	---	0,1	68,92	44,54	0,43	0,29	24,00
13.09	0,087	4,0	4,0	---	0,0	68,11	46,70	0,43	0,28	24,00
14.09	0,093	4,3	4,3	---	0,0	67,81	46,38	0,42	0,28	24,00
15.09	0,114	4,5	4,5	---	0,0	68,09	42,79	0,42	0,29	24,00
16.09	0,099	4,3	4,3	0,0	---	67,97	44,70	0,42	0,28	24,00
17.09	0,097	4,3	4,3	0,0	---	67,86	45,31	0,42	0,29	24,00
Итого:	0,69	29,9	29,7	0,0	0,2	68,00	45,12	0,42	0,29	168,00
18.09	0,095	4,4	4,4	0,0	---	67,28	45,86	0,41	0,28	24,00
19.09	0,104	4,3	4,3	0,0	---	68,14	44,01	0,42	0,28	24,00
20.09	0,100	4,0	4,0	0,0	---	68,72	43,77	0,42	0,28	24,00
Итого:	0,30	12,7	12,8	0,1	0,0	68,02	44,58	0,42	0,28	72,00
Итого:	3,19	133,2	129,9	0,1	3,3	67,99	44,08	0,42	0,28	744,0
						dT=	23,91			

dT= 23,91

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		3,19					
Показания интеграторов	На 24:00 20.08.2025	На 24:00 20.09.2025	Результат за период		На 20:00 23.09.2025		
Количество теплоты, Гкал	5,41	8,60	3,19		8,87		
Расход теплоносителя M1, т	248,4	381,5	133,2		392,8		
Расход теплоносителя M2, т	247,2		129,9		388,5		
Время наработки, ч	1542,8		744,0		2355,5		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.ч			0,0				

Представитель абонента

TSTAT v5.28



ТЕПЛОСЧЕТЧУВ
МРК Калининградтеплосети
ОТЧЕТ ПРИ-НЯЛ
24 09 25