

#144529#

Тип теплосчётчика:
Номер теплосчётчика:
Номер абонента:
Адрес установки:
Система

ТЭМ-104
1543446

Киевская,4 Калининград-ГорТранс
Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 21.07.2025 по 21.08.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.07	0,181	21,9	22,2	0,3	---	63,67	55,52	0,90	0,50	24,00
22.07	0,149	19,0	19,3	0,2	---	63,39	55,66	0,90	0,50	21,26
23.07	0,242	27,8	27,9	0,2	---	64,36	55,72	0,90	0,50	24,00
24.07	0,242	33,7	34,0	0,4	---	63,39	56,27	0,90	0,50	24,00
25.07	0,205	34,7	35,1	0,4	---	61,74	55,92	0,90	0,50	24,00
26.07	0,161	19,8	20,1	0,2	---	63,06	55,02	0,90	0,50	24,00
27.07	0,183	22,3	22,1	---	0,1	63,65	55,51	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,36	179,2	180,8	1,7	0,1	63,25	55,73	0,90	0,50	165,26
28.07	0,175	24,2	23,5	---	0,8	63,02	55,88	0,90	0,50	24,00
29.07	0,202	22,5	21,7	---	0,8	64,76	55,89	0,90	0,50	24,00
30.07	0,198	19,4	19,6	0,2	---	66,10	55,97	0,90	0,50	24,00
31.07	0,161	16,2	16,6	0,4	---	64,89	55,07	0,90	0,50	24,00
01.08	0,180	18,8	19,1	0,3	---	64,94	55,50	0,90	0,50	23,74
02.08	0,159	17,3	17,5	0,2	---	64,56	55,42	0,90	0,50	24,00
03.08	0,185	19,2	19,6	0,4	---	65,22	55,67	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,26	137,7	137,6	1,5	1,6	64,72	55,66	0,90	0,50	167,74
04.08	0,182	20,2	20,6	0,4	---	64,40	55,45	0,90	0,50	24,00
05.08	0,202	21,4	21,9	0,5	---	64,97	55,64	0,90	0,50	24,00
06.08	0,236	25,4	25,8	0,4	---	65,35	56,14	0,90	0,50	24,00
07.08	0,246	25,2	25,7	0,5	---	65,55	55,86	0,90	0,50	24,00
08.08	0,225	23,5	24,1	0,5	---	65,31	55,81	0,90	0,50	24,00
09.08	0,154	16,0	16,6	0,6	---	64,48	54,98	0,90	0,50	24,00
10.08	0,192	20,2	20,8	0,5	---	64,74	55,34	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,44	151,9	155,4	3,5	0,0	65,02	55,65	0,90	0,50	168,00
11.08	0,222	23,0	23,4	0,4	---	65,45	55,90	0,90	0,50	24,00
12.08	0,183	18,7	19,0	0,3	---	65,20	55,48	0,90	0,50	24,00
13.08	0,191	19,7	19,7	---	0,1	65,50	55,91	0,90	0,50	24,00
14.08	0,217	21,5	21,7	0,2	---	65,69	55,70	0,90	0,50	24,00
15.08	0,180	18,7	19,0	0,3	---	65,68	56,14	0,90	0,50	24,00
16.08	0,171	18,4	18,4	---	0,0	64,46	55,23	0,90	0,50	24,00
17.08	0,179	18,9	19,2	0,3	---	64,31	54,89	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,34	139,0	140,4	1,5	0,1	65,21	55,62	0,90	0,50	168,00
18.08	0,221	23,1	23,5	0,4	---	65,00	55,53	0,90	0,50	24,00
19.08	0,218	22,2	22,6	0,4	---	65,37	55,64	0,90	0,50	24,00
20.08	0,199	21,1	21,5	0,4	---	64,64	55,33	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,64	66,4	67,6	1,2	0,0	65,01	55,50	0,90	0,50	72,00
Итого:	6,04	674,2	681,8	9,4	1,8	64,53	55,65	0,90	0,50	741,0
						dT=	8,88			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	741,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		6,04					
Показания интеграторов	На 24:00 20.07.2025	На 24:00 20.08.2025	Результат за период		На 19:00 26.08.2025		
Количество теплоты, Гкал	2137,05	2143,09	6,04		2144,41		
Расход теплоносителя M1, т	91488,2	92162,4	674,2		92345,5		
Расход теплоносителя M2, т	91777,6	92458,8	681,8		92645,1		
Время наработки, ч	21738,4	22479,4	741,0		22619,3		
Время неработы Тнер = Тмах + Тmin	Ттех.н, ч		3,0				

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

TSTAT v5.28

