

#147269#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1543446

Номер абонента:

Адрес установки:

Киевская, 4 Калининград-ГорТранс

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 21.08.2025 по 21.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработк Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.08	0,188	19,8	20,1	0,4	---	64,55	55,12	0,90	0,50	24,0
22.08	0,221	23,7	24,0	0,3	---	64,86	55,62	0,90	0,50	24,0
23.08	0,235	29,1	29,5	0,4	---	63,35	55,34	0,90	0,50	24,0
24.08	0,179	19,3	19,7	0,4	---	63,18	53,97	0,90	0,50	24,0
25.08	0,262	61,9	63,0	1,1	---	59,67	55,52	0,90	0,50	24,0
26.08	0,261	32,1	32,7	0,6	---	63,69	55,64	0,90	0,50	24,0
27.08	0,254	27,0	27,5	0,5	---	65,12	55,78	0,90	0,50	24,0
Итого:	1,60	212,8	216,5	3,7	0,0	62,82	55,38	0,90	0,50	168,00
28.08	0,223	24,0	24,3	0,4	---	64,88	55,66	0,90	0,50	24,0
29.08	0,231	24,2	24,4	0,2	---	65,22	55,75	0,90	0,50	24,0
30.08	0,249	27,4	27,7	0,3	---	64,84	55,84	0,90	0,50	24,0
31.08	0,216	21,7	22,0	0,3	---	64,76	54,92	0,90	0,50	24,0
01.09	0,229	23,7	23,9	0,3	---	64,86	55,28	0,90	0,50	24,0
02.09	0,185	20,0	20,2	0,2	---	64,46	55,30	0,90	0,50	24,0
03.09	0,194	21,8	22,1	0,3	---	64,26	55,45	0,90	0,50	24,0
Итого:	1,53	162,8	164,6	1,8	0,0	64,77	55,48	0,90	0,50	168,00
04.09	0,191	19,8	20,1	0,3	---	64,93	55,36	0,90	0,50	24,0
05.09	0,175	18,1	18,3	0,2	---	64,74	55,11	0,90	0,50	24,0
06.09	0,167	18,6	18,9	0,3	---	63,97	55,03	0,90	0,50	24,0
07.09	0,254	25,5	25,8	0,3	---	64,71	54,84	0,90	0,50	24,0
08.09	0,282	26,9	27,2	0,3	---	65,89	55,47	0,90	0,50	24,0
09.09	0,176	18,1	18,3	0,2	---	64,74	55,11	0,90	0,50	24,0
10.09	0,186	19,8	20,1	0,3	---	64,72	55,41	0,90	0,50	24,0
Итого:	1,43	146,7	148,7	1,9	0,0	64,87	55,19	0,90	0,50	168,00
11.09	0,228	26,2	26,6	0,4	---	63,97	55,36	0,90	0,50	24,0
12.09	0,338	31,8	32,1	0,3	---	66,56	56,00	0,90	0,50	24,0
13.09	0,165	16,9	17,1	0,2	---	64,06	54,41	0,90	0,50	24,0
14.09	0,171	18,5	18,7	0,2	---	63,51	54,38	0,90	0,50	24,0
15.09	0,254	27,9	28,1	0,2	---	64,96	55,96	0,90	0,50	24,0
16.09	0,297	31,1	31,4	0,3	---	65,26	55,76	0,90	0,50	24,0
17.09	0,204	22,0	22,2	0,2	---	64,36	55,18	0,90	0,50	24,0
Итого:	1,66	174,5	176,2	1,7	0,0	64,84	55,43	0,90	0,50	168,00
18.09	0,294	33,4	33,8	0,4	---	64,35	55,64	0,90	0,50	24,0
19.09	0,231	24,3	24,5	0,2	---	65,21	55,78	0,90	0,50	24,0
20.09	0,225	23,1	23,2	0,1	---	65,11	55,48	0,90	0,50	24,0
Итого:	0,75	80,8	81,5	0,7	0,0	64,83	55,64	0,90	0,50	72,00
Итого:	6,96	777,7	787,5	9,8	0,0	64,28	55,40	0,90	0,50	744,0

dT= 8,88

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.ч, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		6,96					
Показания интеграторов	На 24:00 20.08.2025	На 24:00 20.09.2025	Результат за период		На 17:00 23.09.2025		
Количество теплоты, Гкал	2143,09	2150,05	6,96		2151,39		
Расход теплоносителя M1, т	92162,4	92940,1	777,7		93068,8		
Расход теплоносителя M2, т	92458,8	93246,3	787,5		93376,4		
Время наработки, ч	22479,4	23223,4	744,0		23288,8		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt, ч			0,0				

Представитель абонента

TSTAT v5.28



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МГ «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 08 25