

#150674#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 21.09.2025 по 21.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Калининград-ГорТранс, МКП
Киевская 4, Калининград (трамвайное депо)

Заводской номер счётчика 1543446	Показания прибора, Гкал 21.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 21.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2207,801	2150,711	57.09

Подпись исполнителя _____



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МГ «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
« 23 » 10 20 25

#150673#

Отчёт за период с 21.09.2025 по 21.10.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

4479

ТЭМ-104

1543446

1

23.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
22.09.2025	-	0,462	47,344	47,586	0	46,414	46,891	0	24	24	0	0	66,4	56,6	0	9	5,1	0,1
23.09.2025	-	0,277	28,828	28,781	0	28,273	28,359	0	24	24	0	0	65,4	55,6	0	9	5,1	0,1
24.09.2025	-	0,44	44,219	44,406	0	43,344	43,758	0	24	24	0	0	66	56	0	9	5,1	0,1
25.09.2025	-	0,254	27,852	27,773	0	27,328	27,383	0	24	24	0	0	64,6	55,4	0	9	5,1	0,1
26.09.2025	-	0,319	33,594	33,656	0	32,945	33,172	0	24	24	0	0	65,4	55,8	0	9	5,1	0,1
27.09.2025	-	0,207	22,281	22,227	0	21,875	21,914	0	24	24	0	0	63,9	54,5	0	9	5,1	0,1
28.09.2025	-	0,24	25,211	25,141	0	24,734	24,797	0	24	24	0	0	64,5	54,9	0	9	5,1	0,1
29.09.2025	-	0,32	34,516	34,578	0	33,859	34,086	0	24	24	0	0	64,8	55,4	0	9	5,1	0,1
30.09.2025	-	0,325	35,602	35,664	0	34,93	35,141	0	24	24	0	0	64,8	55,6	0	9	5,1	0,1
01.10.2025	-	0,314	30,703	30,672	0	30,109	30,25	0	24	24	0	0	65,5	55,1	0	9	5,1	0,1
02.10.2025	-	0,297	27,203	27,008	0	26,656	26,617	0	24	24	0	0	66,9	55,8	0	9	5,1	0,1
03.10.2025	-	0,797	38,234	37,93	0	37,414	37,508	0	24	24	0	0	69,5	48,3	0	9	5,1	0,1
04.10.2025	-	1,216	55,094	54,945	0	53,891	54,359	0	24	24	0	0	70,1	47,6	0	9	5,1	0,1
05.10.2025	-	0,939	37,57	36,922	0	36,75	36,586	0	24	24	0	0	69,7	44,2	0	9	5,1	0,1
06.10.2025	-	1,018	44,32	43,875	0	43,352	43,43	0	24	24	0	0	70	46,6	0	9	5,1	0,1
07.10.2025	-	2,077	75,43	74,234	0	73,75	73,602	0	24	24	0	0	71	42,9	0	9	5,1	0,1
08.10.2025	-	3,363	132,375	132,852	0	129,391	131,594	0	24	24	0	0	71,2	45,3	0	9	5,1	0,1
09.10.2025	-	3,353	134,852	135,75	0	131,805	134,422	0	24	24	0	0	71,3	46	0	9	5,1	0,1
10.10.2025	-	3,446	137,969	139,016	0	134,844	137,656	0	24	24	0	0	71,5	46	0	9	5,1	0,1
11.10.2025	-	3,216	134,469	135,547	0	131,445	134,172	0	24	24	0	0	71,1	46,7	0	9	5,1	0,1
12.10.2025	-	3,276	134,906	136	0	131,867	134,648	0	24	24	0	0	71,2	46,5	0	9	5,1	0,1
13.10.2025	-	3,328	133,266	134,32	0	130,25	133	0	24	24	0	0	71,4	45,9	0	9	5,1	0,1
14.10.2025	-	3,402	137,07	138,203	0	133,977	136,852	0	24	24	0	0	71,4	46,1	0	9	5,1	0,1
15.10.2025	-	3,461	142,883	144,102	0	139,656	142,656	0	24	24	0	0	71,3	46,6	0	9	5,1	0,1
16.10.2025	-	3,407	141,086	142,328	0	137,883	140,875	0	24	24	0	0	71,5	46,8	0	9	5,1	0,1
17.10.2025	-	3,389	140,07	141,367	0	136,922	139,945	0	24	24	0	0	71,2	46,6	0	9	5,1	0,1
18.10.2025	-	3,387	135,383	136,625	0	132,336	135,312	0	24	24	0	0	71,1	45,6	0	9	5,1	0,1
19.10.2025	-	3,325	135,102	136,328	0	132,062	134,992	0	24	24	0	0	71,1	46	0	9	5,1	0
20.10.2025	-	3,646	166,25	167,758	0	162,492	165,875	0	24	24	0	0	71,4	49	0	9	5,1	0
21.10.2025	-	3,593	163,844	165,469	0	160,125	163,586	0	24	24	0	0	71,5	49,1	0	9	5,1	0
Итого:	-	57,094	2577,526	2591,063	0	2520,679	2563,438	0	720	720	-	-	68,89	49,75	0	9	5,1	0,09

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
21.09.2025	2150,711	95284,469	94452,008	0	93000,516	93307,469	0	23247,39	2717,76
21.10.2025	2207,801	97861,992	97043,07	0	95521,195	95870,906	0	23967,39	2717,76

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения