

#143598#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1545334

Номер абонента:

Адрес установки:

Киевская, 17 Калининград-ГорТранс

Система

1

Р-Подача

 $Q = M \rho (h_p - h_o)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

статистические данные

с 20.07.2025 по 12.08.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
20.07	0,162	16,9	16,7	---	0,3	66,78	57,29	0,90	0,51	24,00
21.07	0,235	22,9	22,1	---	0,8	68,23	58,05	0,90	0,51	24,00
22.07	0,208	22,5	21,5	---	1,0	67,79	58,66	0,90	0,51	22,19
23.07	0,230	22,8	21,6	---	1,1	67,76	57,74	0,90	0,51	24,00
24.07	0,215	22,2	21,0	---	1,2	67,12	57,55	0,90	0,51	24,00
25.07	0,211	22,4	21,1	---	1,3	66,86	57,49	0,90	0,51	24,00
26.07	0,174	18,1	17,0	---	1,1	67,60	58,09	0,90	0,51	24,00
Итого:	1,43	147,8	141,0	0,0	6,8	67,47	57,85	0,90	0,51	166,19
27.07	0,148	16,5	15,4	---	1,1	67,17	58,31	0,90	0,51	24,00
28.07	0,181	18,6	17,5	---	1,1	66,72	57,08	0,90	0,51	24,00
29.07	0,216	21,0	19,8	---	1,2	67,61	57,41	0,90	0,51	24,00
30.07	0,204	18,0	17,0	---	1,0	67,91	56,67	0,90	0,51	24,00
31.07	---	0,0	---	---	0,0	67,20	56,01	0,90	0,51	24,00
01.08	---	0,0	---	---	0,0	67,73	58,01	0,90	0,51	24,00
02.08	0,027	6,0	5,4	---	0,5	67,98	63,54	0,90	0,51	24,00
Итого:	0,78	80,1	75,2	0,0	5,0	67,41	57,81	0,90	0,51	168,00
03.08	---	0,0	---	---	0,0	68,06	63,21	0,90	0,51	24,00
04.08	---	0,0	---	---	0,0	68,21	61,30	0,90	0,51	24,00
05.08	---	0,0	0,0	0,0	---	68,29	65,67	0,90	0,51	24,00
06.08	---	0,0	---	---	0,0	68,01	63,28	0,90	0,51	24,00
07.08	---	0,0	0,1	0,1	---	68,31	63,01	0,90	0,51	24,00
08.08	---	0,0	---	---	0,0	68,84	63,78	0,90	0,51	24,00
09.08	---	0,0	0,0	0,0	---	68,60	65,43	0,90	0,51	24,00
Итого:	0,00	0,0	0,2	0,1	0,0	68,40	63,74	0,90	0,51	168,00
10.08	---	0,0	---	---	0,0	67,96	59,32	0,90	0,51	24,00
11.08	---	0,0	---	---	0,0	68,48	64,72	0,90	0,51	24,00
12.08	---	0,0	---	---	0,0	68,70	65,13	0,90	0,51	13,77
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	68,36	62,96	0,90	0,51	61,77
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---	---	---	0,00
Итого:	2,21	228,0	216,3	0,1	11,8	67,45	57,84	0,90	0,51	564,0
						dT=	9,61			


dT= 9,61

Общее время работы теплосистемы, ч	576,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Ttex, ч
	576,0	=	564,0	0,0	0,0	0,0	12,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qt/в +	Qсан.ут.
		2,21					
Показания интеграторов	На 24:00 19.07.2025	На 24:00 12.08.2025	Результат за период		На 11:00 26.08.2025		
Количество теплоты, Гкал	5434,98	5437,19	2,21		5437,19		
Расход теплоносителя Мп, т	356139,4	356367,4	228,0		356367,4		
Расход теплоносителя Мо, т	349618,1	349834,4	216,3		349834,4		
Время наработки, ч	24989,7	24953,6	564,0		24953,7		
Время неработы Тнер = Тtex			12,0				

Представитель абонента

S10X v4.18

Представитель теплосети

от 31.07.25
от 21. авг.