

#146018#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 11.08.2025 по 17.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Калининград-ГорТранс, МКП
Киевская 17, Калининград (Троллейбусное)

Заводской номер счётчика 1545334	Показания прибора, Гкал 17.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 11.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	5437,189	5437,189	0

Подпись исполнителя



с 26.09.25 по 17



#146017#

Отчёт за период с 11.08.2025 по 17.09.2025.

Номер абонента
 Порядковый номер 4135
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1545334
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 18.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
25.08.2025	-	0	0	0	0	0	13,77	13,77	0	0	68,7	65,1	9	5,1
26.08.2025	-	0	0	0	0,031	0,031	12,73	12,73	0	0	19,9	20,1	9	5,1
27.08.2025	-	0	0,031	0	0	0	24	24	0	0	20	20	9	5,1
28.08.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,2	20,1	9	5,1
29.08.2025	-	0	0	0	0	0	21,18	21,18	0	0	19,2	19,2	9	5,1
30.08.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,8	21	9	5,1
31.08.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,9	21,1	9	5,1
01.09.2025	-	0	0	0	0,031	0	24	24	0	0	20,8	21,1	9	5,1
02.09.2025	-	0	0,031	0	0	0	24	24	0	0	20,8	21,1	9	5,1
03.09.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,1	21,4	9	5,1
04.09.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,2	21,4	9	5,1
05.09.2025	-	0	0	0,031	0	0	24	24	0	0	21,4	21,6	9	5,1
06.09.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,6	21,9	9	5,1
07.09.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,5	21,6	9	5,1
08.09.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,4	21,5	9	5,1
09.09.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,1	21,4	9	5,1
10.09.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21	21,3	9	5,1
11.09.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,9	21,1	9	5,1
12.09.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,7	20,8	9	5,1
13.09.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,8	20,8	9	5,1
14.09.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,7	20,7	9	5,1
15.09.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,2	20,4	9	5,1
16.09.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,1	20,2	9	5,1
17.09.2025	-	0	0	0	0,031	0	24	24	0	0	19,9	20	9	5,1
Итого:	-	0	0,062	0,031	0,093	0,031	551,68	551,68	-	-	22,7	22,7	9	5,1

Общее время работы системы 888 час.

Период нормальной работы системы 551,68 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
11.08.2025	5437,189	365320,094	355651,188	356367,375	349834,344	24939,87	0,04
17.09.2025	5437,189	365320,156	355651,219	356367,469	349834,375	25491,55	0,04

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____