

#151768#

Тип теплосчётчика:	ТЭМ-104	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
Номер теплосчётчика:	1545334	1	100	0,150	300,0	---
Номер абонента:		2	100	0,150	300,0	---
Адрес установки:	Киевская,17 Калининград-ГорТранс					
Система	1	Р-Подача		Q = M1(h1 - h2)		

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 21.09.2025 по 21.10.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.09	---	---	---	---	---	20,53	20,54	0,90	0,50	24,00
22.09	---	0,0	---	---	0,0	20,53	20,67	0,90	0,50	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24.09	---	0,0	---	---	0,0	18,95	19,24	0,90	0,50	48,00
25.09	---	0,0	---	---	0,0	18,45	18,76	0,90	0,50	24,00
26.09	---	0,0	---	---	0,0	18,02	18,18	0,90	0,50	24,00
27.09	---	---	---	---	---	17,45	17,68	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	19,25	19,49	0,90	0,50	168,00
28.09	---	---	---	---	---	17,48	17,61	0,90	0,50	24,00
29.09	---	0,0	---	---	0,0	17,19	17,44	0,90	0,50	24,00
30.09	---	0,0	---	---	0,0	16,95	17,20	0,90	0,50	24,00
01.10	---	---	---	---	---	16,67	16,91	0,90	0,50	24,00
02.10	---	0,0	---	---	0,0	16,48	16,78	0,90	0,50	24,00
03.10	---	0,0	---	---	0,0	16,10	16,33	0,90	0,50	24,00
04.10	---	0,1	0,0	---	0,1	16,11	15,89	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,00	0,1	0,0	0,0	0,1	16,17	16,02	0,90	0,50	168,00
05.10	0,003	0,4	0,1	---	0,3	38,95	31,99	0,90	0,50	24,00
06.10	---	0,0	0,0	---	0,0	71,38	49,88	0,90	0,50	24,00
07.10	---	0,0	---	---	0,0	71,76	53,99	0,90	0,50	24,00
08.10	---	0,0	0,0	0,0	---	71,89	54,33	0,90	0,50	24,00
09.10	2,856	185,5	185,5	---	0,0	71,98	56,68	0,90	0,50	24,00
10.10	6,152	375,9	378,5	2,6	---	72,19	55,91	0,90	0,50	24,00
11.10	5,733	377,0	379,4	2,4	---	71,83	56,71	0,90	0,50	24,00
Итого:	14,74	938,8	943,5	5,1	0,4	71,99	56,37	0,90	0,50	168,00
12.10	5,367	375,7	378,0	2,3	---	71,97	57,77	0,90	0,50	24,00
13.10	6,524	375,8	378,6	2,8	---	72,11	54,83	0,90	0,50	24,00
14.10	7,024	388,1	391,1	3,0	---	72,09	54,07	0,90	0,50	24,00
15.10	6,941	403,6	406,5	2,9	---	72,05	54,94	0,90	0,50	24,00
16.10	6,112	390,6	393,1	2,5	---	72,17	56,61	0,90	0,50	24,00
17.10	6,530	390,5	393,2	2,7	---	71,97	55,33	0,90	0,50	24,00
18.10	7,626	377,2	380,5	3,3	---	71,84	51,71	0,90	0,50	24,00
Итого:	46,12	2701,5	2721,0	19,5	0,0	72,03	55,04	0,90	0,50	168,00
19.10	7,627	374,8	378,1	3,3	---	71,92	51,66	0,90	0,50	24,00
20.10	7,273	348,8	352,1	3,3	---	72,05	51,28	0,90	0,50	24,00
21.10	7,921	344,5	348,2	3,6	---	72,12	49,21	0,90	0,50	24,00
Итого:	22,82	1068,1	1078,4	10,2	0,0	72,03	50,75	0,90	0,50	72,00
Итого:	83,69	4708,6	4742,9	34,8	0,5	72,02	54,33	0,90	0,50	744,0
						dT=	17,69			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		83,69					
Показания интеграторов	На 24:00 20.09.2025	На 24:00 21.10.2025	Результат за период		На 18:00 23.10.2025		
Количество теплоты, Гкал	5437,19	5520,88	83,69		5533,38		
Расход теплоносителя M1, т	356367,5	361076,0	4708,6		361713,9		
Расход теплоносителя M2, т	349834,4	354577,3	4742,9		355220,6		
Время наработки, ч	25583,6	26307,6	744,0		26349,6		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт - Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

TSTAT v5.28

