

#144546#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
 Номер теплосчётчика: 1647958
 Номер абонента:
 Адрес установки: Киевская, 15
 Система: 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 21.07.2025 по 21.08.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.07	0,027	2,0	1,9	---	0,1	63,14	49,56	0,46	0,27	24,00
22.07	0,026	2,0	1,9	---	0,0	62,41	49,52	0,46	0,27	23,64
23.07	0,027	2,0	2,0	---	0,0	62,66	49,54	0,45	0,27	24,00
24.07	0,030	2,2	2,3	0,0	---	62,68	49,27	0,45	0,27	24,00
25.07	0,029	2,2	2,2	0,0	---	62,67	49,62	0,45	0,27	24,00
26.07	0,024	1,9	1,9	0,0	---	62,77	49,68	0,45	0,28	24,00
27.07	0,024	1,9	1,9	0,0	---	62,61	49,82	0,44	0,27	24,00
Итого:	0,19	14,2	14,1	0,1	0,1	62,71	49,56	0,45	0,27	167,64
28.07	0,028	2,2	2,2	0,0	---	62,40	49,77	0,44	0,27	24,00
29.07	0,031	2,2	2,2	0,0	---	62,98	48,81	0,44	0,28	24,00
30.07	0,030	2,1	2,1	0,0	---	63,28	48,99	0,43	0,27	24,00
31.07	0,028	2,1	2,1	0,0	---	62,92	49,48	0,43	0,28	24,00
01.08	0,032	4,9	4,9	0,0	---	67,23	60,74	0,43	0,27	24,00
02.08	0,026	2,3	2,3	0,0	---	63,41	52,02	0,43	0,27	24,00
03.08	0,026	2,3	2,3	0,0	---	63,11	51,92	0,44	0,28	24,00
Итого:	0,20	18,1	18,2	0,2	0,0	64,16	53,05	0,43	0,27	168,00
04.08	0,029	2,6	2,6	0,0	---	63,35	52,27	0,43	0,28	24,00
05.08	0,031	2,7	2,7	0,0	---	63,63	52,28	0,43	0,27	24,00
06.08	0,033	3,0	3,0	0,0	---	63,84	52,89	0,43	0,27	24,00
07.08	0,032	2,8	2,8	0,0	---	63,99	52,56	0,43	0,27	24,00
08.08	0,031	2,7	2,7	0,0	---	64,03	52,70	0,42	0,28	24,00
09.08	0,028	2,4	2,4	0,0	---	63,79	52,08	0,42	0,27	24,00
10.08	0,031	2,7	2,8	0,0	---	63,75	52,32	0,42	0,28	24,00
Итого:	0,22	18,9	19,1	0,1	0,0	63,77	52,46	0,43	0,27	168,00
11.08	0,028	2,5	2,5	0,0	---	63,79	52,44	0,43	0,28	24,00
12.08	0,031	2,7	2,8	0,0	---	64,37	52,94	0,44	0,27	24,00
13.08	0,029	2,5	2,5	0,0	---	64,33	52,84	0,44	0,27	24,00
14.08	0,029	2,5	2,5	0,0	---	64,26	52,37	0,44	0,27	24,00
15.08	0,027	2,3	2,3	0,0	---	64,09	52,45	0,45	0,27	24,00
16.08	0,026	2,3	2,3	0,0	---	63,34	52,17	0,44	0,27	24,00
17.08	0,028	2,5	2,5	0,0	---	63,35	52,21	0,43	0,27	24,00
Итого:	0,20	17,3	17,4	0,1	0,0	63,94	52,50	0,44	0,27	168,00
18.08	0,030	2,7	2,7	0,0	---	63,54	52,39	0,43	0,27	24,00
19.08	0,031	2,6	2,6	0,0	---	63,90	52,08	0,44	0,27	24,00
20.08	0,031	2,7	2,8	0,0	---	63,69	52,51	0,43	0,27	24,00
Итого:	0,09	8,0	8,0	0,0	0,0	63,71	52,33	0,43	0,27	72,00
Итого:	0,89	76,4	76,8	0,5	0,1	63,70	52,06	0,44	0,27	743,6

dT= 11,64

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.ч
	744,0	=	743,6	0,0	0,0	0,0	0,4
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		0,89					
Показания интеграторов	На 24:00 20.07.2025	На 24:00 20.08.2025	Результат за период	На 20:00 26.08.2025			
Количество теплоты, Гкал	1,18	2,07	0,89	2,25			
Расход теплоносителя M1, т	175,7	76,4	193,7				
Расход теплоносителя M2, т	177,8	76,8	195,9				
Время наработки, ч	1857,0	743,6	1997,6				
Время неработы Tнер		0,4					

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

TSTAT v5.28

