

#207131#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 136, МАДОУ ЦРР

Ульяны Громовой 67, Калининград

3680

6522

SKM-01

31144

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.01.2026	1,299	117,53	24	128	67,3	57,8	-12,2
22.01.2026	1,405	117,87	24	0	70,6	60,3	-11,6
23.01.2026	1,322	117,62	24	0	68,6	58,9	-8,3
24.01.2026	1,357	117,82	24	0	69,5	59,6	-9,4
25.01.2026	1,234	117,46	24	0	66,4	57,4	-7,3
26.01.2026	1,131	117,18	24	0	63,1	54,8	-4,4
27.01.2026	1,118	117,37	24	0	62,6	54,4	-3,8
28.01.2026	1,207	117,58	24	128	65,2	56,3	-6
29.01.2026	1,167	97,49	24	0	63,1	56,1	-9,7
30.01.2026	1,428	116,9	24	0	71	60,5	-12,4
31.01.2026	1,436	118,01	24	0	71,4	61	-13,8
01.02.2026	1,472	117,82	24	0	72,1	61,4	-18,9
02.02.2026	1,489	117,72	24	0	71,9	61	-20,1
03.02.2026	1,47	117,76	24	0	71,4	60,8	-18
04.02.2026	1,45	117,78	24	0	71,2	60,6	-12,3
05.02.2026	1,292	117,61	24	0	67,4	58	-7,6
06.02.2026	1,143	117,3	24	0	63,3	55	-3,2
07.02.2026	1,119	117,53	24	0	62,6	54,5	-3,3
08.02.2026	1,187	117,72	24	0	64,4	55,7	-4,9
09.02.2026	1,378	118,23	24	0	69,7	59,7	-12,1
10.02.2026	1,307	117,87	24	0	68,3	58,8	-12,4
11.02.2026	1,068	117,19	24	0	61,6	53,8	-3,8
12.02.2026	1,019	117,2	24	0	59,9	52,4	-0,7
13.02.2026	0,706	72,49	24	128	49,9	47,8	-1,2
14.02.2026	1,18	117,58	24	0	64,1	55,5	-6,7
15.02.2026	1,283	117,71	24	0	67,6	58,2	-11,2
16.02.2026	1,382	117,77	24	0	70	60	-17,4
17.02.2026	1,369	117,8	24	0	70	60	-11,6
18.02.2026	1,171	117,57	24	0	64,4	55,9	-
19.02.2026	1,08	117,08	24	0	61,4	53,5	-
20.02.2026	1,062	117,14	24	0	60,6	52,8	-
Итого:	38,731	3579,7	744	0	0	0	0
Гкал	33,308						

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.01.2026	3817,997	368253,5	186668,33
20.02.2026	3856,728	371833,2	187412,32

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.02.2026 10:00:10