

# #282615#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Детский Сад № 136, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Ульяны Громовой 67, Калининград  
Номер абонента 3680  
Порядковый номер 6522  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 31144  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.02.2026	1,067	117,59	24	0	61,8	54	-
22.02.2026	0,935	117,02	24	0	57,6	50,8	-
23.02.2026	0,935	117,23	24	0	57,6	50,7	-
24.02.2026	0,868	103,85	24	0	55,3	49,5	-
25.02.2026	0,975	116,98	24	128	58,4	51,2	-
26.02.2026	0,945	117,01	24	0	57,7	50,8	-
27.02.2026	0,786	116,46	24	0	53	47,2	-
28.02.2026	0,703	116,16	24	0	50,6	45,4	-
01.03.2026	0,759	116,26	24	0	52,1	46,5	-
02.03.2026	0,796	116,42	24	0	53,3	47,4	-
03.03.2026	0,747	116,27	24	0	51,7	46,2	-
04.03.2026	0,865	116,76	24	0	55,2	48,9	-
05.03.2026	0,857	116,71	24	0	55,2	48,9	-
06.03.2026	0,805	116,62	24	0	53,5	47,6	-
07.03.2026	0,746	116,46	24	0	52	46,5	-
08.03.2026	0,698	116,45	24	0	50,5	45,4	-
09.03.2026	0,676	116,39	24	0	50,1	45,1	-
10.03.2026	0,667	116,37	24	0	49,6	44,7	-
11.03.2026	0,653	116,34	24	0	49,4	44,6	-
12.03.2026	0,656	116,23	24	0	49,4	44,6	-
13.03.2026	0,682	116,37	24	0	50,3	45,3	-
14.03.2026	0,635	116,25	24	0	49,3	44,6	-
15.03.2026	0,641	116,18	24	0	49,5	44,8	-
16.03.2026	0,683	116,31	24	0	50,3	45,3	-
17.03.2026	0,698	116,3	24	0	50,5	45,3	-
18.03.2026	0,745	116,36	24	0	51,6	46,1	-
19.03.2026	0,74	116,43	24	0	51,4	46	-
20.03.2026	0,706	116,42	24	0	50,8	45,6	-
Итого:	21,669	3250,2	672	0	0	0	0
Гкал	18,635						

Общее время работы системы, ч 672  
Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.02.2026	3856,728	371833,2	187412,32
20.03.2026	3878,397	375083,4	188084,32

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 7:51:38