

#143689#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 136, МАДОУ ЦРР
Ульяны Громовой 67, Калининград
3680

Заводской номер счётчика 31144	Показания прибора, МВт×ч 20.08.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 20.07.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3725,46	3725,46	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	1122,515	1120,019	2.496	2.147

Подпись исполнителя



#143688#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента 3680
Порядковый номер 0
Тип теплосчёта SKM-01
Заводской номер 31144
Номер системы 2
Отчёт сформирован 22.08.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, MBт×ч	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	TekErr,	t3, °C	t4, °C
21.07.2025	-	0,119	2,4	0	24	0	40,4	29,4
22.07.2025	-	0,123	2,49	0	24	0	43,8	29,6
23.07.2025	-	0,106	2,14	0	24	0	41,7	29,9
24.07.2025	-	0,113	2,27	0	24	0	43,1	29,4
25.07.2025	-	0,127	2,56	0	24	0	43,7	29,9
26.07.2025	-	0,012	0,51	0	24	0	30,7	23,6
27.07.2025	-	0,011	0,45	0	24	0	29,6	23,5
28.07.2025	-	0,12	2,42	0	24	0	43,2	29,9
29.07.2025	-	0,119	2,38	0	24	0	42,8	29,9
30.07.2025	-	0,099	2,02	0	24	0	40,6	29,7
31.07.2025	-	0,099	2,03	0	24	0	41,2	29,4
01.08.2025	-	0,096	1,96	0	24	0	40	29,5
02.08.2025	-	0,001	0,06	0	24	0	23,2	23,2
03.08.2025	-	0,003	0,21	0	22,9	128	23,4	23
04.08.2025	-	0,022	0,63	0	24	0	27,7	23,1
05.08.2025	-	0,106	2,1	0	24	0	40,3	29,8
06.08.2025	-	0,099	2,01	0	24	0	41,2	30
07.08.2025	-	0,11	2,17	0	24	0	40,5	30
08.08.2025	-	0,118	2,37	0	24	0	43,1	29,8
09.08.2025	-	0,012	0,48	0	24	0	30,1	23
10.08.2025	-	0,007	0,33	0	24	0	27	23
11.08.2025	-	0,112	2,27	0	24	0	40,1	29,7
12.08.2025	-	0,129	2,63	0	24	0	42,4	30,4
13.08.2025	-	0,124	2,51	0	24	0	44,7	30,5
14.08.2025	-	0,099	2,01	0	24	0	40,8	29,8
15.08.2025	-	0,092	1,92	0	24	0	42,2	30
16.08.2025	-	0,004	0,18	0	24	0	26,1	23,9
17.08.2025	-	0,002	0,14	0	24	0	22,9	23,5
18.08.2025	-	0,099	2,04	0	24	0	40,1	30,3
19.08.2025	-	0,101	2,05	0	24	0	40,6	30,5
20.08.2025	-	0,112	2,3	0	24	0	41,2	30,6
Итого:	-	2,496	52,04	0	742,9	-	37,37	27,99

Общее время работы системы 744 час.
Период нормальной работы системы 742,9 час.
Показания интеграторов:

Дата	Q, MBт×ч	M2, т	M3, т	TNar, ч
20.07.2025	1120,019	27914,53	10975,09	182254,43
20.08.2025	1122,515	27966,57	10975,09	182997,34

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____