

#146407#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 136, МАДОУ ЦРР
Ульяны Громовой 67, Калининград
3680

Заводской номер счётчика 31144	Показания прибора, МВт×ч 20.09.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 20.08.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3725,46	3725,46	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	1122,975	1122,515	0.46	0.396

Подпись исполнителя



#146406#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента 3680
Порядковый номер 0
Тип теплосчёта SKM-01
Заводской номер 31144
Номер системы 2
Отчёт сформирован 22.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, МВт×ч	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	TekErr,	t3, °C	t4, °C
21.08.2025	-	0,119	2,47	0	24	0	42,9	31,4
22.08.2025	-	0,102	2,11	0	24	0	41,3	30,6
23.08.2025	-	0,003	0,2	0	24	0	24,2	22,7
24.08.2025	-	0,006	0,31	0	24	0	25,6	22
25.08.2025	-	0,037	1,65	0	24	0	26,4	23,8
26.08.2025	-	0,014	1,13	0	24	0	20,1	21,2
27.08.2025	-	0,007	0,72	0	24	0	19,2	20,5
28.08.2025	-	0,006	0,56	0	24	0	19,1	20,6
29.08.2025	-	0,001	0,11	0	24	0	19	21,4
30.08.2025	-	0,001	0,11	0	24	0	19	21
31.08.2025	-	0,002	0,12	0	24	128	20,7	21,6
01.09.2025	-	0,001	0,14	0	24	128	21,2	21,6
02.09.2025	-	0,009	0,39	0	24	0	26,7	21,6
03.09.2025	-	0,019	0,6	0	24	0	30,9	23,4
04.09.2025	-	0,004	0,22	0	24	0	24,8	22
05.09.2025	-	0,008	0,35	0	24	0	27,2	21,9
06.09.2025	-	0,001	0,1	0	24	0	22,3	22,3
07.09.2025	-	0,001	0,08	0	24	0	20,6	22,3
08.09.2025	-	0,011	0,43	0	24	0	28,1	22,2
09.09.2025	-	0,015	0,45	0	24	0	29,6	24,4
10.09.2025	-	0,008	0,31	0	24	0	27,3	23
11.09.2025	-	0,01	0,41	0	24	0	27,8	22,4
12.09.2025	-	0,004	0,2	0	24	0	24,3	22
13.09.2025	-	0,001	0,09	0	24	0	20,6	22
14.09.2025	-	0,002	0,2	0	24	0	21,5	21,6
15.09.2025	-	0,007	0,29	0	24	0	25,7	21,5
16.09.2025	-	0,016	0,5	0	24	0	28,6	23,1
17.09.2025	-	0,011	0,42	0	24	0	27,4	23,2
18.09.2025	-	0,025	0,66	0	24	0	29,4	23,1
19.09.2025	-	0,005	0,28	0	24	0	24,9	21,4
20.09.2025	-	0,004	0,22	0	24	0	22,3	21
Итого:	-	0,46	15,83	0	744	-	25,44	22,67

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M2, т	M3, т	TNar, ч
20.08.2025	1122,515	27966,57	10975,09	182997,34
20.09.2025	1122,975	27982,4	10975,09	183741,33

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
