

#162538#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель	Детский Сад № 136, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя	Ульяны Громовой 67, Калининград
Номер абонента	3680
Порядковый номер	6522
Тип теплосчёта	SKM-01
Заводской номер	31144
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	24	0	15,8	15,7	-
02.10.2025	0,495	63,57	24	0	34,2	30,5	-
03.10.2025	0,856	115,83	24	0	51,7	45,3	-
04.10.2025	0,798	115,65	24	0	51,4	45,5	-
05.10.2025	0,727	113,54	23,65	128	50,2	44,8	-
06.10.2025	0,715	115,52	24	128	50,3	45	-
07.10.2025	0,701	115,71	24	0	50,3	45,1	-
08.10.2025	0,689	115,94	24	0	50,3	45,2	-
09.10.2025	0,676	116,3	24	0	50,3	45,3	-
10.10.2025	0,668	116,67	24	0	50,3	45,4	-
11.10.2025	0,653	116,97	24	0	50,3	45,5	-
12.10.2025	0,646	117,3	24	0	50,3	45,6	-
13.10.2025	0,657	117,22	24	0	50,3	45,5	-
14.10.2025	0,662	117,17	24	128	50,4	45,6	-
15.10.2025	0,652	117,06	24	128	50,3	45,5	-
16.10.2025	0,656	117,33	24	0	50,3	45,5	-
17.10.2025	0,658	117,23	24	0	50,3	45,5	-
18.10.2025	0,673	114,2	23,39	128	51,3	46,2	-
19.10.2025	0,666	116,83	24	0	50,7	45,8	-
20.10.2025	0,763	117,43	24	128	53	47,4	-
Итого:	13,011	2157,47	479,04	0	0	0	0
Гкал	11,189						

Общее время работы системы, ч 480
Период нормальной работы системы, ч 479,04

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
30.09.2025	3725,46	355465,34	183981,32
20.10.2025	3738,471	357622,81	184460,36

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.10.2025 8:58:56