

#165911#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель	Детский Сад № 136, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя	Ульяны Громовой 67, Калининград
Номер абонента	3680
Порядковый номер	6522
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	31144
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.10.2025	0,766	117,33	24	0	53,5	47,9	-
22.10.2025	0,706	117,17	24	0	51,5	46,3	-
23.10.2025	0,662	116,88	24	0	50,3	45,4	-
24.10.2025	0,602	116,6	24	0	48,4	44	-
25.10.2025	0,574	116,58	24	0	47,4	43,2	-
26.10.2025	0,587	116,69	24	0	47,8	43,4	-
27.10.2025	0,62	116,63	24	0	48,5	44	-
28.10.2025	0,613	116,55	24	0	48	43,6	-
29.10.2025	0,612	116,52	24	0	47,9	43,4	-
30.10.2025	0,608	116,37	24	0	47,7	43,3	-
31.10.2025	0,618	116,33	24	0	47,9	43,4	-
01.11.2025	0,506	90,3	24	0	44	41,4	-
02.11.2025	0,599	116,36	24	0	47,4	43	-
03.11.2025	0,594	116,48	24	0	47,4	43	-
04.11.2025	0,605	116,59	24	0	47,6	43,2	-
05.11.2025	0,596	116,47	24	0	47,4	43	-
06.11.2025	0,59	116,54	24	0	47,4	43	-
07.11.2025	0,613	116,59	24	0	47,9	43,4	-
08.11.2025	0,661	116,84	24	0	49,7	44,8	-
09.11.2025	0,653	116,74	24	0	49,4	44,6	-
10.11.2025	0,628	116,48	24	0	48	43,4	-
11.11.2025	0,611	116,44	24	128	47,5	43	-
12.11.2025	0,621	116,58	24	128	47,8	43,3	-
13.11.2025	0,612	116,64	24	128	47,6	43,1	-
14.11.2025	0,61	116,65	24	0	47,6	43,1	-
15.11.2025	0,678	116,89	24	0	50	45	-
16.11.2025	0,856	117,58	24	0	55,7	49,5	-
17.11.2025	0,8	117,22	24	0	53,7	47,8	-
18.11.2025	0,853	117,42	24	0	55,3	49,1	-
19.11.2025	0,826	117,45	24	0	54,3	48,3	-
20.11.2025	0,905	117,75	24	0	56,8	50,2	-
Итого:	20,385	3593,66	744	0	0	0	0
Гкал	17,531						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.10.2025	3738,471	357622,81	184460,36
20.11.2025	3758,856	361216,47	185204,34

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.11.2025 9:11:57