

#190000#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 136, МАДОУ ЦРР

Ульяны Громовой 67, Калининград

3680

6522

SKM-01

31144

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.11.2025	0,877	117,49	24	0	55,8	49,4	2,2
22.11.2025	0,777	101,56	24	0	52,6	47,8	1,3
23.11.2025	0,966	117,04	24	0	58,5	51,4	-3,3
24.11.2025	1,014	117,43	24	0	60	52,6	-3,9
25.11.2025	0,991	117,69	24	0	59,2	51,9	-0,9
26.11.2025	1,021	117,81	24	0	60,4	52,9	-0,4
27.11.2025	0,993	117,76	24	0	59,5	52,3	-1,3
28.11.2025	0,984	117,59	24	0	59,2	52	-0,4
29.11.2025	0,973	117,67	24	0	59	52	-0,3
30.11.2025	0,98	117,69	24	0	59,2	52,1	-0,5
01.12.2025	0,918	117,53	24	128	57,1	50,4	-
02.12.2025	0,994	117,7	24	0	59,4	52,2	-
03.12.2025	0,717	88,51	24	0	50,3	46,6	-
04.12.2025	0,842	116,95	24	0	54,7	48,5	-
05.12.2025	0,763	116,72	24	0	52,5	46,9	-
06.12.2025	0,724	116,53	24	0	51,3	46	-
07.12.2025	0,809	116,97	24	0	54	48	-
08.12.2025	0,776	116,92	24	0	53	47,4	-
09.12.2025	0,663	116,54	24	0	49,7	44,8	-
10.12.2025	0,655	116,59	24	0	49,3	44,5	-
11.12.2025	0,662	116,52	24	0	49,6	44,7	-
12.12.2025	0,676	116,55	24	0	50	45	-
13.12.2025	0,76	116,78	24	0	52,6	47	-
14.12.2025	0,715	116,88	24	0	51,5	46,2	-
15.12.2025	0,828	117,22	24	0	54,3	48,2	-
16.12.2025	0,864	117,34	24	0	55,2	48,9	-
17.12.2025	0,785	95,73	24	0	52,7	48,2	-
18.12.2025	0,927	117,38	24	0	57,1	50,3	-
19.12.2025	0,847	117,09	24	0	54,7	48,5	-
20.12.2025	0,747	116,42	24	0	52,1	46,6	-
Итого:	25,248	3448,6	720	0	0	0	0
Гкал	21,713						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.11.2025	3758,856	361216,47	185204,34
20.12.2025	3784,104	364665,07	185924,34

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 7:36:37