

#207130#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель Детский Сад № 136, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Карамзина 11, Калининград
Номер абонента 3680
Порядковый номер 9081
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20132103
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	6,715	0	225,404	0	0	220,877	0	0	24	0	66,2	58,9	0,03	0,03	-10,9
22.01.2026	7,23	0	225,421	0	0	220,607	0	0	24	0	68,5	60,6	0,03	0,03	-12,2
23.01.2026	7,013	0	225,435	0	0	220,739	0	0	24	0	67,5	59,9	0,03	0,03	-11,6
24.01.2026	7,082	0	225,364	0	0	220,646	0	0	24	0	67,8	60,1	0,03	0,03	-8,3
25.01.2026	6,7	0	225,416	0	0	220,926	0	0	24	0	65,9	58,7	0,02	0,03	-9,4
26.01.2026	6,041	0	225,52	0	0	221,421	0	0	24	0	62,6	56,1	0,02	0,02	-7,3
27.01.2026	5,834	0	225,595	0	0	221,676	0	0	24	0	61,2	54,9	0,02	0,02	-4,4
28.01.2026	6,05	0	225,06	0	0	220,933	0	0	24	0	62,9	56,3	0,02	0,03	-3,8
29.01.2026	6,866	0	225,055	0	0	220,403	0	0	24	0	67,3	59,8	0,03	0,03	-6
30.01.2026	7,302	0	225,295	0	0	220,433	0	0	24	0	68,8	60,9	0,03	0,03	-9,7
31.01.2026	7,36	0	225,38	0	0	220,502	0	0	24	0	69	61	0,03	0,03	-12,4
01.02.2026	7,578	0	225,15	0	0	220,182	0	0	24	0	69,7	61,5	0,03	0,03	-13,8
02.02.2026	7,681	0	225,26	0	0	220,286	0	0	24	0	69,7	61,4	0,03	0,03	-18,9
03.02.2026	7,535	0	225,276	0	0	220,407	0	0	24	0	69	60,8	0,03	0,03	-20,1
04.02.2026	7,451	0	224,908	0	0	220,049	0	0	24	0	68,9	60,9	0,03	0,03	-18
05.02.2026	6,866	0	225,331	0	0	220,786	0	0	24	0	66,3	58,9	0,02	0,03	-12,3
06.02.2026	6,043	0	225,723	0	0	221,677	0	0	24	0	62,2	55,6	0,02	0,02	-7,6
07.02.2026	5,808	0	225,61	0	0	221,711	0	0	24	0	60,9	54,7	0,02	0,02	-3,2
08.02.2026	6,052	0	225,462	0	0	221,446	0	0	24	0	62	55,5	0,02	0,03	-3,3
09.02.2026	6,907	0	224,84	0	0	220,258	0	0	24	0	66,7	59,3	0,03	0,03	-4,9
10.02.2026	7,077	0	225,062	0	0	220,347	0	0	24	0	67,7	60,1	0,03	0,03	-12,1
11.02.2026	5,795	0	225,417	0	0	221,428	0	0	24	0	61,6	55,4	0,02	0,02	-12,4
12.02.2026	5,293	0	225,24	0	0	221,651	0	0	24	0	58,5	52,8	0,02	0,02	-3,8
13.02.2026	5,392	0	225,083	0	0	221,417	0	0	24	0	59	53,2	0,02	0,02	-0,7
14.02.2026	5,925	0	225,141	0	0	221,103	0	0	24	0	62,2	55,8	0,02	0,03	-1,2
15.02.2026	6,407	0	224,714	0	0	220,385	0	0	24	0	64,6	57,7	0,03	0,03	-6,7
16.02.2026	6,933	0	224,575	0	0	219,858	0	0	24	0	67,7	60,2	0,03	0,03	-11,2
17.02.2026	7,146	0	224,709	0	0	219,902	0	0	24	0	68,5	60,7	0,03	0,03	-17,4
18.02.2026	6,322	0	225,188	0	0	220,863	0	0	24	0	64,5	57,7	0,02	0,03	-11,6
19.02.2026	5,736	0	225,579	0	0	221,678	0	0	24	0	61	54,8	0,02	0,02	-
20.02.2026	5,363	0	224,952	0	0	221,26	0	0	24	0	59,3	53,5	0,02	0,02	-
Итого:	203,503	0	6982,165	0	0	6845,857	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,606														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	1297,654	66851,676	0	0	65925,735	0	0	14424	12
20.02.2026	1501,157	73833,841	0	0	72771,591	0	0	15168	12

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2026 14:02:35