

#207129#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Детский Сад № 136, МАДОУ ЦРР  
Карамзина 11, Калининград  
3680  
9082  
ТВ7 (АСЦП)  
20132103  
2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.01.2026 | 0,942   | 0         | 4,514   | 0       | 0       | 4,447   | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,6   | 18,1   | 0,01    | 0,43    | -10,9       |
| 22.01.2026 | 0,955   | 0         | 4,517   | 0       | 0       | 4,45    | 0      | 0      | 24       | 0       | 56,3   | 18,1   | 0,01    | 0,43    | -12,2       |
| 23.01.2026 | 0,908   | 0         | 4,374   | 0       | 0       | 4,31    | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,4   | 17,7   | 0,01    | 0,43    | -11,6       |
| 24.01.2026 | 0,012   | 0         | 0,131   | 0       | 0       | 0,131   | 0      | 0      | 24       | 0       | 26,6   | 17,5   | 0       | 0,43    | -8,3        |
| 25.01.2026 | 0,011   | 0         | 0,126   | 0       | 0       | 0,126   | 0      | 0      | 24       | 0       | 25,9   | 17,4   | 0       | 0,43    | -9,4        |
| 26.01.2026 | 0,862   | 0         | 4,125   | 0       | 0       | 4,065   | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,7   | 17,7   | 0,01    | 0,43    | -7,3        |
| 27.01.2026 | 0,954   | 0         | 4,645   | 0       | 0       | 4,579   | 0      | 0      | 24       | 0       | 54,8   | 17,9   | 0,01    | 0,43    | -4,4        |
| 28.01.2026 | 1,014   | 0         | 4,898   | 0       | 0       | 4,827   | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,2   | 17,6   | 0,01    | 0,43    | -3,8        |
| 29.01.2026 | 1,049   | 0         | 5,068   | 0       | 0       | 4,994   | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,2   | 17,6   | 0,01    | 0,43    | -6          |
| 30.01.2026 | 0,703   | 0         | 3,493   | 0       | 0       | 3,444   | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,8   | 17,5   | 0,01    | 0,43    | -9,7        |
| 31.01.2026 | 0,311   | 0         | 1,726   | 0       | 0       | 1,707   | 0      | 0      | 24       | 0       | 48,6   | 17,3   | 0,01    | 0,43    | -12,4       |
| 01.02.2026 | 0,26    | 0         | 1,506   | 0       | 0       | 1,491   | 0      | 0      | 24       | 0       | 46,8   | 17,5   | 0       | 0,43    | -13,8       |
| 02.02.2026 | 0,735   | 0         | 3,554   | 0       | 0       | 3,502   | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,2   | 17,1   | 0,01    | 0,43    | -18,9       |
| 03.02.2026 | 0,83    | 0         | 4,115   | 0       | 0       | 4,057   | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,9   | 17     | 0,01    | 0,43    | -20,1       |
| 04.02.2026 | 0,85    | 0         | 4,19    | 0       | 0       | 4,131   | 0      | 0      | 24       | 0       | 54,2   | 17     | 0,01    | 0,43    | -18         |
| 05.02.2026 | 0,95    | 0         | 4,633   | 0       | 0       | 4,566   | 0      | 0      | 24       | 0       | 54,7   | 17,1   | 0,01    | 0,43    | -12,3       |
| 06.02.2026 | 0,787   | 0         | 3,926   | 0       | 0       | 3,872   | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,6   | 17,2   | 0,01    | 0,43    | -7,6        |
| 07.02.2026 | 0,115   | 0         | 1,056   | 0       | 0       | 1,052   | 0      | 0      | 24       | 0       | 31,2   | 16,8   | 0       | 0,43    | -3,2        |
| 08.02.2026 | 0,105   | 0         | 1,009   | 0       | 0       | 1,005   | 0      | 0      | 24       | 0       | 30,1   | 17     | 0       | 0,43    | -3,3        |
| 09.02.2026 | 0,911   | 0         | 4,509   | 0       | 0       | 4,446   | 0      | 0      | 24       | 0       | 54     | 17,4   | 0,01    | 0,43    | -4,9        |
| 10.02.2026 | 0,93    | 0         | 4,546   | 0       | 0       | 4,482   | 0      | 0      | 24       | 0       | 54,6   | 17,6   | 0,01    | 0,43    | -12,1       |
| 11.02.2026 | 1,009   | 0         | 4,918   | 0       | 0       | 4,847   | 0      | 0      | 24       | 0       | 54,8   | 17,6   | 0,01    | 0,43    | -12,4       |
| 12.02.2026 | 0,917   | 0         | 4,508   | 0       | 0       | 4,444   | 0      | 0      | 24       | 0       | 54,3   | 17,7   | 0,01    | 0,43    | -3,8        |
| 13.02.2026 | 0,765   | 0         | 3,869   | 0       | 0       | 3,817   | 0      | 0      | 24       | 0       | 52,9   | 17,8   | 0,01    | 0,43    | -0,7        |
| 14.02.2026 | 0,152   | 0         | 1,235   | 0       | 0       | 1,228   | 0      | 0      | 24       | 0       | 34,6   | 17,8   | 0       | 0,43    | -1,2        |
| 15.02.2026 | 0,066   | 0         | 0,579   | 0       | 0       | 0,576   | 0      | 0      | 24       | 0       | 32,3   | 17,7   | 0       | 0,43    | -6,7        |
| 16.02.2026 | 0,792   | 0         | 3,739   | 0       | 0       | 3,683   | 0      | 0      | 24       | 0       | 56,4   | 17,7   | 0,01    | 0,43    | -11,2       |
| 17.02.2026 | 0,836   | 0         | 3,933   | 0       | 0       | 3,872   | 0      | 0      | 24       | 0       | 56,6   | 17,6   | 0,01    | 0,43    | -17,4       |
| 18.02.2026 | 0,868   | 0         | 4,096   | 0       | 0       | 4,034   | 0      | 0      | 24       | 0       | 56,4   | 17,5   | 0,01    | 0,43    | -11,6       |
| 19.02.2026 | 0,876   | 0         | 4,137   | 0       | 0       | 4,075   | 0      | 0      | 24       | 0       | 56,4   | 17,5   | 0,01    | 0,43    | -           |
| 20.02.2026 | 0,791   | 0         | 3,8     | 0       | 0       | 3,744   | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,5   | 17,7   | 0,01    | 0,43    | -           |
| Итого:     | 21,266  | 0         | 105,475 | 0       | 0       | 104,004 | 0      | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 5,079   |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч  
Период нормальной работы системы, ч

744  
744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3   | V2, м3 | V3, м3 | M1, т    | M2, т  | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|--------|-------|---------|--------|
| 20.01.2026 | 284,69  | 1419,16  | 54,965 | 0      | 1399,638 | 54,357 | 0     | 0       | 0      |
| 20.02.2026 | 305,956 | 1524,633 | 54,965 | 0      | 1503,644 | 54,357 | 0     | 0       | 0      |

Подпись абонента  
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.02.2026 15:42:03