

# #282614#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Детский Сад № 136, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Карамзина 11, Калининград  
Номер абонента 3680  
Порядковый номер 9081  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20132103  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	5,49	0	224,336	0	0	220,458	0	0	24	0	60,9	55	0,02	0,03	-
22.02.2026	4,759	0	224,747	0	0	221,36	0	0	24	0	56,6	51,5	0,01	0,02	-
23.02.2026	4,734	0	224,393	0	0	221,027	0	0	24	0	56,6	51,5	0,02	0,02	-
24.02.2026	4,718	0	224,416	0	0	221,072	0	0	24	0	56,4	51,3	0,02	0,02	-
25.02.2026	4,612	0	224,36	0	0	221,128	0	0	24	0	55,3	50,3	0,01	0,02	-
26.02.2026	4,776	0	224,062	0	0	220,717	0	0	24	0	56,3	51,2	0,02	0,02	-
27.02.2026	4,059	0	223,758	0	0	220,826	0	0	24	0	52,7	48,3	0,01	0,02	-
28.02.2026	3,518	0	223,719	0	0	221,108	0	0	24	0	49,7	45,9	0,01	0,02	-
01.03.2026	3,789	0	223,366	0	0	220,602	0	0	24	0	51,2	47,1	0,01	0,02	-
02.03.2026	4,192	0	223,385	0	0	220,378	0	0	24	0	53,4	48,8	0,02	0,02	-
03.03.2026	3,979	0	223,951	0	0	221,152	0	0	24	0	51,4	47,1	0,01	0,02	-
04.03.2026	4,339	0	223,425	0	0	220,358	0	0	24	0	54	49,3	0,02	0,02	-
05.03.2026	4,237	0	223,473	0	0	220,46	0	0	24	0	53,5	48,9	0,02	0,02	-
06.03.2026	4,092	0	223,7	0	0	220,784	0	0	24	0	52,4	48	0,01	0,02	-
07.03.2026	3,816	0	223,976	0	0	221,216	0	0	24	0	51,1	46,9	0,01	0,02	-
08.03.2026	3,537	0	223,964	0	0	221,37	0	0	24	0	49,5	45,7	0,01	0,02	-
09.03.2026	3,361	0	223,956	0	0	221,456	0	0	24	0	48,6	45	0,01	0,02	-
10.03.2026	3,262	0	223,975	0	0	221,542	0	0	24	0	47,9	44,4	0,01	0,02	-
11.03.2026	3,119	0	223,726	0	0	221,354	0	0	24	0	47,3	44	0,01	0,02	-
12.03.2026	3,15	0	223,894	0	0	221,527	0	0	24	0	47,3	43,9	0,01	0,02	-
13.03.2026	3,344	0	223,85	0	0	221,352	0	0	24	0	48,7	45	0,01	0,02	-
14.03.2026	3,041	0	223,93	0	0	221,581	0	0	24	0	47,1	43,8	0,01	0,02	-
15.03.2026	3,158	0	223,91	0	0	221,499	0	0	24	0	47,8	44,3	0,01	0,02	-
16.03.2026	3,551	0	223,621	0	0	220,977	0	0	24	0	50	46,2	0,02	0,02	-
17.03.2026	3,525	0	223,661	0	0	221,088	0	0	24	0	49,3	45,5	0,01	0,02	-
18.03.2026	3,77	0	223,273	0	0	220,519	0	0	24	0	51	46,9	0,01	0,02	-
19.03.2026	3,654	0	223,286	0	0	220,568	0	0	24	0	50,7	46,7	0,01	0,02	-
20.03.2026	3,398	0	223,303	0	0	220,777	0	0	24	0	48,9	45,2	0,01	0,02	-
Итого:	108,98	0	6267,416	0	0	6188,256	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,029														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	1501,157	73833,841	0	0	72771,591	0	0	15168	12
20.03.2026	1610,135	80101,257	0	0	78959,849	0	0	15840	12

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.03.2026 8:40:10