

#162537#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 136, МАДОУ ЦРР

Карамзина 11, Калининград

3680

9082

ТВ7 (АСЦП)

20132103

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,144	0	1,062	0	0	1,056	0	0	24	0	37,5	20,2	0	0,44	-
22.09.2025	0,932	0	4,474	0	0	4,409	0	0	24	0	55,5	20,5	0,03	0,44	-
23.09.2025	1,014	0	4,769	0	0	4,697	0	0	24	0	56,6	20,3	0,03	0,44	-
24.09.2025	1,011	0	4,809	0	0	4,737	0	0	24	0	56	20	0,02	0,44	-
25.09.2025	1,075	0	5,093	0	0	5,017	0	0	24	0	56,2	19,8	0,02	0,44	-
26.09.2025	0,809	0	3,938	0	0	3,882	0	0	24	0	54,8	19,6	0,02	0,44	-
27.09.2025	0,037	0	0,305	0	0	0,303	0	0	24	0	34	19,1	0	0,44	-
28.09.2025	0,001	0	0,012	0	0	0,012	0	0	24	0	30,1	18,7	0	0,44	-
29.09.2025	0,875	0	4,267	0	0	4,207	0	0	24	0	54,7	18,9	0,02	0,44	-
30.09.2025	0,97	0	4,69	0	0	4,623	0	0	24	0	55,2	18,8	0,02	0,44	-
01.10.2025	0,874	0	4,261	0	0	4,201	0	0	24	0	54,7	18,6	0,02	0,43	-
02.10.2025	0,959	0	4,804	0	0	4,739	0	0	24	0	53,4	19	0,02	0,44	-
03.10.2025	0,838	0	4,16	0	0	4,103	0	0	24	0	53,8	20	0,02	0,44	-
04.10.2025	0,002	0	0,02	0	0	0,02	0	0	24	0	30,2	20,1	0	0,43	-
05.10.2025	0,002	0	0,018	0	0	0,017	0	0	24	0	26,3	19,7	0	0,35	-
06.10.2025	0,73	0	3,688	0	0	3,638	0	0	23	1	53	20,5	0,02	0,43	-
07.10.2025	0,919	0	4,586	0	0	4,524	0	0	24	0	53,6	21,1	0,02	0,43	-
08.10.2025	0,926	0	4,642	0	0	4,58	0	0	24	0	53,3	21,4	0,02	0,43	-
09.10.2025	0,933	0	4,716	0	0	4,653	0	0	24	0	53	21,7	0,02	0,43	-
10.10.2025	0,84	0	4,326	0	0	4,271	0	0	24	0	52	21,9	0,02	0,43	-
11.10.2025	0,137	0	1,036	0	0	1,03	0	0	24	0	36,8	21,9	0	0,43	-
12.10.2025	0,111	0	0,897	0	0	0,893	0	0	24	0	34,7	21,9	0	0,43	-
13.10.2025	0,868	0	4,361	0	0	4,303	0	0	24	0	53,2	22,2	0,02	0,43	-
14.10.2025	0,821	0	4,62	0	0	4,57	0	0	24	0	48	22,2	0,01	0,38	-
15.10.2025	0,479	0	2,351	0	0	2,318	0	0	24	0	54,4	22,2	0,02	0,36	-
16.10.2025	0,749	0	3,525	0	0	3,472	0	0	24	0	56,5	22,3	0,02	0,43	-
17.10.2025	0,771	0	3,581	0	0	3,526	0	0	24	0	57,2	22,4	0,02	0,44	-
18.10.2025	0,022	0	0,181	0	0	0,18	0	0	24	0	34,7	21,9	0	0,42	-
19.10.2025	0,019	0	0,169	0	0	0,168	0	0	22	2	31,8	21,7	0	0,4	-
20.10.2025	0,876	0	4,094	0	0	4,031	0	0	24	0	56,9	21,9	0,03	0,43	-
Итого:	18,744	0	93,455	0	0	92,18	0	0	717	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,477														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

717

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	210,65	1057,156	54,965	0	1042,775	54,357	0	0	0
20.10.2025	229,394	1150,613	54,965	0	1134,957	54,357	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 11:25:20