

#193578#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 136, МАДОУ ЦРР
Карамзина 11, Калининград
3680
9081
ТВ7 (АСЦП)
20132103
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.12.2025 | 3,66 | 0 | 223,639 | 0 | 0 | 220,905 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,9 | 47 | 0,01 | 0,02 | 5,6 |
| 22.12.2025 | 3,772 | 0 | 223,981 | 0 | 0 | 221,231 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,1 | 47 | 0,01 | 0,02 | 5,6 |
| 23.12.2025 | 4,755 | 0 | 224,587 | 0 | 0 | 221,26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56 | 50,9 | 0,02 | 0,03 | 3,7 |
| 24.12.2025 | 5,554 | 0 | 225,349 | 0 | 0 | 221,404 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,4 | 55,4 | 0,03 | 0,03 | 0 |
| 25.12.2025 | 5,743 | 0 | 224,974 | 0 | 0 | 220,924 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 56,2 | 0,02 | 0,03 | -6,3 |
| 26.12.2025 | 4,354 | 0 | 223,952 | 0 | 0 | 220,837 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,4 | 49,7 | 0,01 | 0,02 | -5,6 |
| 27.12.2025 | 4,195 | 0 | 223,78 | 0 | 0 | 220,801 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,2 | 48,7 | 0,01 | 0,02 | 4,4 |
| 28.12.2025 | 4,489 | 0 | 223,663 | 0 | 0 | 220,495 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,8 | 50 | 0,01 | 0,02 | 5,4 |
| 29.12.2025 | 4,57 | 0 | 223,716 | 0 | 0 | 220,51 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,2 | 50,3 | 0,02 | 0,02 | 3,8 |
| 30.12.2025 | 5,22 | 0 | 224,613 | 0 | 0 | 220,992 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,7 | 53,1 | 0,02 | 0,03 | 2,5 |
| 31.12.2025 | 5,569 | 0 | 225,406 | 0 | 0 | 221,57 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,5 | 54,5 | 0,02 | 0,03 | -1,1 |
| 01.01.2026 | 5,811 | 0 | 225,335 | 0 | 0 | 221,271 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,3 | 56,1 | 0,02 | 0,03 | -4,2 |
| 02.01.2026 | 5,117 | 0 | 224,634 | 0 | 0 | 221,061 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,3 | 52,8 | 0,02 | 0,02 | -5,2 |
| 03.01.2026 | 5,383 | 0 | 224,804 | 0 | 0 | 221,082 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,6 | 53,8 | 0,02 | 0,03 | 1,2 |
| 04.01.2026 | 5,815 | 0 | 225,349 | 0 | 0 | 221,312 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 55,8 | 0,02 | 0,03 | -0,6 |
| 05.01.2026 | 5,69 | 0 | 225,166 | 0 | 0 | 221,246 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,2 | 55,1 | 0,02 | 0,03 | -4 |
| 06.01.2026 | 5,866 | 0 | 225,602 | 0 | 0 | 221,572 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 55,8 | 0,02 | 0,03 | -3 |
| 07.01.2026 | 6,597 | 0 | 225,827 | 0 | 0 | 221,316 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 58,9 | 0,03 | 0,03 | -5,5 |
| 08.01.2026 | 6,892 | 0 | 225,935 | 0 | 0 | 221,213 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 60,2 | 0,03 | 0,03 | -7,8 |
| 09.01.2026 | 6,723 | 0 | 225,728 | 0 | 0 | 221,148 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,5 | 59,2 | 0,02 | 0,03 | -11 |
| 10.01.2026 | 6,126 | 0 | 225,484 | 0 | 0 | 221,305 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 56,6 | 0,02 | 0,02 | -9,6 |
| 11.01.2026 | 5,89 | 0 | 225,607 | 0 | 0 | 221,606 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 55,4 | 0,02 | 0,02 | -5,2 |
| 12.01.2026 | 6,169 | 0 | 225,54 | 0 | 0 | 221,295 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,8 | 57,2 | 0,02 | 0,03 | -5,2 |
| 13.01.2026 | 6,562 | 0 | 225,315 | 0 | 0 | 220,75 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,5 | 59,4 | 0,03 | 0,03 | - |
| 14.01.2026 | 6,691 | 0 | 225,178 | 0 | 0 | 220,586 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,7 | 59,5 | 0,03 | 0,03 | - |
| 15.01.2026 | 5,766 | 0 | 225,54 | 0 | 0 | 221,6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 55,1 | 0,01 | 0,02 | - |
| 16.01.2026 | 6,307 | 0 | 225,405 | 0 | 0 | 221,15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64 | 57,2 | 0,02 | 0,03 | - |
| 17.01.2026 | 6,608 | 0 | 225,443 | 0 | 0 | 220,946 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 58,7 | 0,02 | 0,03 | - |
| 18.01.2026 | 6,817 | 0 | 225,579 | 0 | 0 | 220,948 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,9 | 59,5 | 0,03 | 0,03 | - |
| 19.01.2026 | 6,955 | 0 | 225,592 | 0 | 0 | 220,915 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,4 | 59,8 | 0,03 | 0,03 | - |
| 20.01.2026 | 6,683 | 0 | 225,562 | 0 | 0 | 221,039 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 58,8 | 0,02 | 0,03 | - |
| Итого: | 176,349 | 0 | 6976,285 | 0 | 0 | 6854,29 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 42,12 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.12.2025 | 1121,306 | 59875,391 | 0 | 0 | 59071,445 | 0 | 0 | 13680 | 12 |
| 20.01.2026 | 1297,654 | 66851,676 | 0 | 0 | 65925,735 | 0 | 0 | 14424 | 12 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.01.2026 7:54:09