

#193577#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 136, МАДОУ ЦРР

Карамзина 11, Калининград

3680

9082

ТВ7 (АСЦП)

20132103

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	0,033	0	0,241	0	0	0,24	0	0	24	0	38	20,2	0	0,43	5,6
22.12.2025	0,791	0	3,806	0	0	3,751	0	0	24	0	55,4	20,4	0,01	0,43	5,6
23.12.2025	1,025	0	4,923	0	0	4,851	0	0	24	0	55,5	20,7	0,01	0,43	3,7
24.12.2025	0,763	0	3,703	0	0	3,65	0	0	24	0	55	20,7	0,01	0,43	0
25.12.2025	0,754	0	3,561	0	0	3,508	0	0	24	0	56,4	20	0,01	0,43	-6,3
26.12.2025	0,603	0	2,947	0	0	2,906	0	0	24	0	54,6	19,9	0,01	0,43	-5,6
27.12.2025	0,006	0	0,064	0	0	0,064	0	0	24	0	28,1	19,6	0	0,43	4,4
28.12.2025	0,006	0	0,067	0	0	0,067	0	0	24	0	26,3	19,6	0	0,43	5,4
29.12.2025	0,717	0	3,391	0	0	3,341	0	0	24	0	56,3	19,9	0,01	0,43	3,8
30.12.2025	0,642	0	3,129	0	0	3,084	0	0	24	0	54,7	20,1	0,01	0,43	2,5
31.12.2025	0,102	0	0,952	0	0	0,949	0	0	24	0	30,8	19,7	0	0,43	-1,1
01.01.2026	0,09	0	0,874	0	0	0,871	0	0	24	0	29,6	19,5	0	0,43	-4,2
02.01.2026	0,089	0	0,897	0	0	0,894	0	0	24	0	28,7	19,3	0	0,43	-5,2
03.01.2026	0,097	0	0,956	0	0	0,953	0	0	24	0	29,2	19,4	0	0,43	1,2
04.01.2026	0,094	0	0,941	0	0	0,938	0	0	24	0	28,9	19,4	0	0,43	-0,6
05.01.2026	0,09	0	0,923	0	0	0,919	0	0	24	0	28,5	19,3	0	0,43	-4
06.01.2026	0,092	0	0,941	0	0	0,938	0	0	24	0	28,5	19,2	0	0,43	-3
07.01.2026	0,088	0	0,915	0	0	0,912	0	0	24	0	28,1	19,2	0	0,43	-5,5
08.01.2026	0,087	0	0,918	0	0	0,915	0	0	24	0	27,8	19,1	0	0,43	-7,8
09.01.2026	0,057	0	0,614	0	0	0,612	0	0	24	0	27,3	18,9	0	0,43	-11
10.01.2026	0,001	0	0,016	0	0	0,016	0	0	24	0	24,3	18,6	0	0,43	-9,6
11.01.2026	0,011	0	0,117	0	0	0,117	0	0	24	0	28,4	18,5	0	0,43	-5,2
12.01.2026	0,816	0	3,875	0	0	3,818	0	0	24	0	56,1	18,8	0,02	0,43	-5,2
13.01.2026	1,018	0	4,924	0	0	4,852	0	0	24	0	55,1	19	0,02	0,43	-
14.01.2026	0,928	0	4,514	0	0	4,449	0	0	24	0	54,8	19,1	0,02	0,43	-
15.01.2026	1,003	0	4,859	0	0	4,789	0	0	24	0	55,1	18,9	0,01	0,43	-
16.01.2026	0,953	0	4,664	0	0	4,598	0	0	24	0	54,6	19,1	0,01	0,43	-
17.01.2026	0,165	0	1,266	0	0	1,259	0	0	24	0	36,3	18,9	0	0,43	-
18.01.2026	0,145	0	1,196	0	0	1,19	0	0	24	0	34,1	18,8	0	0,43	-
19.01.2026	0,988	0	4,814	0	0	4,745	0	0	24	0	54,8	18,9	0,01	0,43	-
20.01.2026	1,043	0	5,019	0	0	4,945	0	0	24	0	55,4	18,7	0,01	0,43	-
Итого:	13,297	0	70,027	0	0	69,141	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,176														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.12.2025	271,392	1349,133	54,965	0	1330,5	54,357	0	0	0
20.01.2026	284,69	1419,16	54,965	0	1399,638	54,357	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.01.2026 10:05:13