

#207125#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель Детский Сад № 121, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Литовский Вал 103а, Калининград
Номер абонента 4266
Порядковый номер 9259
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20110905
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	10,543	0	85,905	0	0	83,37	0	0	24	0	82,6	52,4	0,57	0,52	-10,9
22.01.2026	10,88	0	92,882	0	0	90,146	0	0	24	0	82,5	53,7	0,57	0,52	-12,2
23.01.2026	10,313	0	85,416	0	0	82,933	0	0	24	0	81,9	52,2	0,57	0,52	-11,6
24.01.2026	10,372	0	90,58	0	0	87,976	0	0	24	0	81,4	53,3	0,57	0,52	-8,3
25.01.2026	9,72	0	82,684	0	0	80,341	0	0	24	0	80,8	51,9	0,57	0,52	-9,4
26.01.2026	9,296	0	79,206	0	0	77,07	0	0	24	0	78,5	49,8	0,58	0,52	-7,3
27.01.2026	8,893	0	75,272	0	0	73,258	0	0	24	0	78,1	49,1	0,58	0,52	-4,4
28.01.2026	9,592	0	82,048	0	0	79,812	0	0	24	0	78,9	50,2	0,57	0,52	-3,8
29.01.2026	10,167	0	85,26	0	0	82,776	0	0	24	0	82	52,7	0,57	0,52	-6
30.01.2026	10,973	0	91,886	0	0	89,136	0	0	24	0	83,3	53,9	0,57	0,52	-9,7
31.01.2026	11,001	0	93,741	0	0	90,894	0	0	24	0	84	55,1	0,57	0,52	-12,4
01.02.2026	11,705	0	102,79	0	0	99,617	0	0	24	0	84,7	56,7	0,56	0,53	-13,8
02.02.2026	12,161	0	100,2	0	0	97,013	0	0	24	0	86,2	56,3	0,57	0,52	-18,9
03.02.2026	11,796	0	92,069	0	0	89,118	0	0	24	0	86,6	55	0,58	0,52	-20,1
04.02.2026	11,313	0	88,461	0	0	85,662	0	0	24	0	85,9	54,4	0,58	0,52	-18
05.02.2026	10,283	0	79,122	0	0	76,723	0	0	24	0	83,9	51,9	0,59	0,52	-12,3
06.02.2026	9,314	0	74,11	0	0	72,044	0	0	24	0	80	49,1	0,58	0,51	-7,6
07.02.2026	8,841	0	72,088	0	0	70,115	0	0	24	0	79,2	49,1	0,58	0,52	-3,2
08.02.2026	9,216	0	75,552	0	0	73,451	0	0	24	0	79,9	49,9	0,58	0,52	-3,3
09.02.2026	10,654	0	87,69	0	0	85,083	0	0	24	0	82,9	53,1	0,57	0,52	-4,9
10.02.2026	10,478	0	87,65	0	0	85,083	0	0	24	0	82,3	52,9	0,57	0,52	-12,1
11.02.2026	8,955	0	74,14	0	0	72,141	0	0	24	0	78,5	48,9	0,58	0,52	-12,4
12.02.2026	8,306	0	72,136	0	0	70,338	0	0	24	0	75,2	47	0,59	0,52	-3,8
13.02.2026	8,278	0	75,871	0	0	74,016	0	0	24	0	74,3	47,6	0,58	0,52	-0,7
14.02.2026	8,735	0	74,622	0	0	72,571	0	0	24	0	79,4	50,6	0,59	0,52	-1,2
15.02.2026	9,422	0	76,505	0	0	74,233	0	0	24	0	82,9	52,6	0,58	0,52	-6,7
16.02.2026	10,813	0	85,889	0	0	83,204	0	0	24	0	85,3	54,3	0,58	0,52	-11,2
17.02.2026	10,746	0	86,382	0	0	83,741	0	0	24	0	84,3	53,7	0,58	0,52	-17,4
18.02.2026	9,699	0	78,98	0	0	76,749	0	0	24	0	80,6	50,5	0,58	0,52	-11,6
19.02.2026	8,825	0	76,906	0	0	74,892	0	0	24	0	77,3	49,1	0,58	0,51	-
20.02.2026	8,548	0	73,382	0	0	71,486	0	0	24	0	76,7	48,1	0,58	0,51	-
Итого:	309,838	0	2579,425	0	0	2504,992	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,004														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	779,306	8026,389	0	0	7849,281	0	0	5409	1
20.02.2026	1089,145	10605,817	0	0	10354,273	0	0	6153	1

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2026 14:03:55