

#165907#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 121, МАДОУ ЦРР
Литовский Вал 103а, Калининград
4266
9259
ТВ7 (АСЦП)
20110905
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	5,906	0	54,755	0	0	53,601	0	0	24	0	68,4	42	0,56	0,49	-
22.10.2025	5,016	0	43,889	0	0	42,981	0	0	24	0	67,7	39,8	0,57	0,49	-
23.10.2025	4,452	0	36,873	0	0	36,114	0	0	24	0	67,4	38	0,57	0,49	-
24.10.2025	4,526	0	38,217	0	0	37,437	0	0	24	0	67,2	38,3	0,56	0,49	-
25.10.2025	4,693	0	41,631	0	0	40,78	0	0	24	0	67,3	39,8	0,56	0,49	-
26.10.2025	4,884	0	43,893	0	0	42,989	0	0	24	0	67,5	40,4	0,56	0,49	-
27.10.2025	5,556	0	50,799	0	0	49,744	0	0	24	0	67,9	41,2	0,55	0,49	-
28.10.2025	5,329	0	47,916	0	0	46,93	0	0	24	0	67,5	40,4	0,55	0,49	-
29.10.2025	5,265	0	46,545	0	0	45,582	0	0	24	0	67,7	40,1	0,56	0,49	-
30.10.2025	5,102	0	44,678	0	0	43,757	0	0	24	0	67,5	39,7	0,56	0,49	-
31.10.2025	5,153	0	54,935	0	0	53,942	0	0	24	0	62,8	39,9	0,53	0,47	-
01.11.2025	5,297	0	49,028	0	0	48,026	0	0	24	0	67,2	40,9	0,56	0,5	-
02.11.2025	4,529	0	39,84	0	0	39,031	0	0	24	0	67,1	39,4	0,57	0,49	-
03.11.2025	4,333	0	37,38	0	0	36,624	0	0	24	0	66,9	38,6	0,57	0,49	-
04.11.2025	4,71	0	42,073	0	0	41,212	0	0	24	0	67,3	40	0,56	0,49	-
05.11.2025	4,519	0	38,555	0	0	37,774	0	0	24	0	67	38,4	0,57	0,49	-
06.11.2025	4,622	0	39,449	0	0	38,646	0	0	24	0	67,2	38,7	0,57	0,49	-
07.11.2025	5,395	0	48,077	0	0	47,081	0	0	24	0	67,8	40,4	0,56	0,49	-
08.11.2025	5,641	0	54,989	0	0	53,856	0	0	24	0	67,6	42,6	0,55	0,49	-
09.11.2025	5,71	0	54,874	0	0	53,729	0	0	24	0	68,1	42,7	0,55	0,49	-
10.11.2025	5,699	0	51,265	0	0	50,185	0	0	24	0	68,4	41,2	0,56	0,49	-
11.11.2025	5,521	0	48,656	0	0	47,637	0	0	24	0	68,3	40,6	0,56	0,49	-
12.11.2025	5,547	0	49,099	0	0	48,069	0	0	24	0	68,3	40,7	0,56	0,49	-
13.11.2025	5,054	0	43,862	0	0	42,956	0	0	24	0	67,7	39,6	0,56	0,49	-
14.11.2025	5,097	0	43,776	0	0	42,873	0	0	24	0	67,7	39,3	0,56	0,49	-
15.11.2025	5,659	0	52,73	0	0	51,617	0	0	24	0	68,5	42,3	0,55	0,49	-
16.11.2025	6,756	0	64,425	0	0	62,959	0	0	24	0	71,4	45,8	0,55	0,49	-
17.11.2025	6,712	0	64,481	0	0	63,081	0	0	24	0	69,6	44,2	0,56	0,5	-
18.11.2025	6,961	0	70,394	0	0	68,89	0	0	24	0	69	44,8	0,55	0,5	-
19.11.2025	6,77	0	67,082	0	0	65,652	0	0	24	0	68,9	44,3	0,55	0,5	-
20.11.2025	7,374	0	73,466	0	0	71,823	0	0	24	0	70,7	46,2	0,55	0,5	-
Итого:	167,788	0	1537,632	0	0	1505,578	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,075														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	150,573	2201,024	0	0	2159,65	0	0	3201	1
20.11.2025	318,36	3738,655	0	0	3665,228	0	0	3945	1

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.11.2025 7:39:56