

#162532#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель	Служба административно-технического обеспечения, МБУ ГО "Город Калининград"
Адрес потребителя	Чайковского 52, Калининград
Номер абонента	3773
Порядковый номер	8970
Тип теплосчётчика	ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер	20112705
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,7	20	0	0	-
02.10.2025	1,993	0	31,134	0	0,175	30,411	0	0,173	24	0	71,9	56,6	0,16	0,14	-
03.10.2025	4,182	0,033	78,587	0	0,15	76,784	0	0,148	24	0	71,6	58,7	0,42	0,36	-
04.10.2025	3,748	0,033	74,251	0	0,132	72,589	0	0,13	24	0	70,7	58,4	0,43	0,37	-
05.10.2025	3,661	0,029	74,584	0	0,132	72,884	0	0,13	24	0	71,3	59,4	0,43	0,37	-
06.10.2025	3,369	0,03	73,302	0	0,225	71,62	0	0,221	24	0	71,5	60,5	0,43	0,37	-
07.10.2025	3,126	0,052	70,874	0	0,254	69,229	0	0,25	24	0	72	61,4	0,42	0,37	-
08.10.2025	3,339	0,059	68,558	0	0,179	66,985	0	0,176	24	0	71,6	59,8	0,42	0,38	-
09.10.2025	3,664	0,04	69,257	0	0,046	67,655	0	0,045	24	0	71,9	59	0,42	0,38	-
10.10.2025	3,504	0,01	68,95	0	0,083	67,353	0	0,082	24	0	72	59,6	0,42	0,38	-
11.10.2025	3,242	0,019	69,949	0	0,089	68,33	0	0,087	24	0	71,9	60,7	0,42	0,38	-
12.10.2025	3,111	0,02	69,675	0	0,069	68,072	0	0,068	24	0	71,7	60,9	0,42	0,38	-
13.10.2025	3,319	0,016	69,208	0	0,129	67,613	0	0,127	24	0	71,8	60,2	0,42	0,38	-
14.10.2025	3,624	0,029	68,996	0	0,114	67,409	0	0,112	24	0	71,7	59	0,42	0,38	-
15.10.2025	3,955	0,025	69,521	0	0	67,914	0	0	24	0	71,9	58	0,42	0,38	-
16.10.2025	3,706	0	69,581	0	0	67,982	0	0	24	0	71,7	58,7	0,42	0,38	-
17.10.2025	3,595	0	69,017	0	0	67,431	0	0	24	0	71,6	58,9	0,42	0,38	-
18.10.2025	3,477	0	67,576	0	0	66,025	0	0	24	0	71,6	59,1	0,42	0,38	-
19.10.2025	3,462	0	67,385	0	0	65,835	0	0	24	0	71,7	59,1	0,42	0,38	-
20.10.2025	3,577	0	66,251	0	0	64,737	0	0	24	0	71,4	58,2	0,42	0,38	-
Итого:	65,654	0	1296,656	0	1,777	1266,858	0	1,749	480	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,681														

Общее время работы системы, ч	480
Период нормальной работы системы, ч	480

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	816,701	14833,965	0	3,952	14482,66	0	3,897	10896	60
20.10.2025	882,357	16130,622	0	5,729	15749,517	0	5,646	11376	60

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 11:17:39