

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/01/26г.-21/02/26г.

Абонент:Иванникова 7 Договор N:16041750  
 Адрес: Обл. клинич.больница Тип расходомера:  
 Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 60.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч  
 M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч  
 тхв: не исп.

Серийный номер 16041750, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x9889

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.01.26 23	88.00	65.10	22.91	0.28	0.27	225.288	217.826	20.931	24	0	
22.01.26 23	88.36	63.19	25.18	0.28 <	0.25 <	132.827 !	128.396 !	13.557	16	8 *	
23.01.26 23	87.51	64.78	22.73	0.27 <	0.22 <	---	---	---	0	24 *	
24.01.26 23	87.41	63.58	23.83	0.27 <	0.22 <	---	---	---	0	24 *	
25.01.26 23	86.43	64.82	21.60	0.27 <	0.22 <	---	---	---	0	24 *	
26.01.26 23	83.67	63.92	19.75	0.27 <	0.22 <	---	---	---	0	24 *	
27.01.26 23	83.28	64.15	19.13	0.27 <	0.22 <	---	---	---	0	24 *	
28.01.26 23	84.30	63.49	20.81	0.27 <	0.22 <	---	---	---	0	24 *	
29.01.26 23	87.41	63.29	24.12	0.27 <	0.22 <	---	---	---	0	24 *	
30.01.26 23	89.02	62.76	26.26	0.27 <	0.22 <	---	---	---	0	24 *	
31.01.26 23	89.15	61.72	27.44	0.27 <	0.22 <	---	---	---	0	24 *	
01.02.26 23	90.15	59.90	30.26	0.27 <	0.22 <	---	---	---	0	24 *	
02.02.26 23	91.13	59.91	31.23	0.27 <	0.22 <	---	---	---	0	24 *	
03.02.26 23	91.97	63.74	28.23	0.27 <	0.22 <	---	---	---	0	24 *	
04.02.26 23	91.22	64.44	26.78	0.27 <	0.22 <	---	---	---	0	24 *	
05.02.26 23	89.60	67.16	22.44	0.27 <	0.22 <	---	---	---	0	24 *	
06.02.26 23	85.89	66.45	19.44	0.27 <	0.22 <	---	---	---	0	24 *	
07.02.26 23	83.93	65.35	18.58	0.27 <	0.22 <	---	---	---	0	24 *	
08.02.26 23	84.95	65.04	19.91	0.27 <	0.22 <	---	---	---	0	24 *	
09.02.26 23	88.38	63.85	24.53	0.27 <	0.22 <	---	---	---	0	24 *	
10.02.26 23	87.42	63.13	24.29	0.27 <	0.22 <	---	---	---	0	24 *	
11.02.26 23	81.42	64.54	16.88	0.29 <	0.24 <	110.863 !	107.653 !	7.622	10	14 *	
12.02.26 23	80.19	63.19	17.00	0.30	0.27	258.790	251.508	17.931	24	0	
13.02.26 23	81.25	63.49	17.76	0.30	0.27	255.690	248.331	18.497	24	0	
14.02.26 23	85.02	64.91	20.11	0.29	0.27	237.420	230.017	19.404	24	0	
15.02.26 23	89.47	66.60	22.88	0.29	0.27	231.408	223.511	21.454	24	0	
16.02.26 23	91.79	66.99	24.81	0.28	0.27	218.697	210.906	21.953	24	0	
17.02.26 23	90.61	65.98	24.63	0.28	0.27	216.423	208.871	21.579	24	0	
18.02.26 23	85.93	64.98	20.95	0.29	0.27	236.092	228.582	20.089	24	0	
19.02.26 23	82.34	63.24	19.10	0.29	0.27	239.367	232.308	18.612	24	0	
20.02.26 23	82.03	63.83	18.20	0.29	0.27	250.510	243.179	18.564	24	0	
21.02.26 23	81.33	63.11	18.22	0.29	0.27	243.077	236.067	18.035	24	0	
Итого/Средн	85.06	64.54	20.52	0.28	0.24	2856.452	2767.155	238.226	290	478	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
20.01.26 23	32819.732	32019.317	1728.009	4376	434
21.02.26 23	35676.185	34786.472	1966.235	4666	912
Итого	2856.452	2767.155	238.226	290	478

Условные обозначения:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (!) отсут.питания  
 (#) дисбаланс масс  
 (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_



*оку 23.01.26 откл от п. п. с 11.02.26 по факт.*