

#134262#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.06.2025 по 27.06.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер


Областная клиническая больница Калининградской области, ГБУЗ  
Иванникова 7, Калининград

Заводской номер счётчика 16041750	Показания прибора, ГДж 27.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.06.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	11415,056	11414,281	0.775	0.185

Подпись исполнителя



от 28.06.25 не под  
№ 6x



#134261#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 27.06.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

8085

Тип теплосчёта

TB7 (ASCII)

Заводской номер

16041750

Номер системы

1

Отчёт сформирован

08.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.06.2025	-	0,053	0	91,433	0	0	89,397	0	0	24	0	70,3	70,5	0,39	0,38
22.06.2025	-	0,089	0	90,41	0	0	88,408	0	0	24	0	70,2	70,2	0,38	0,38
23.06.2025	-	0,067	0	89,72	0	0	87,726	0	0	24	0	70,2	70,2	0,38	0,38
24.06.2025	-	0,399	0	89,643	0	0	87,688	0	0	24	0	69,6	68,7	0,38	0,38
25.06.2025	-	0,07	0	90,86	0	0	88,843	0	0	24	0	70,2	70,2	0,38	0,38
26.06.2025	-	0,038	0	90,577	0	0	88,567	0	0	24	0	70,3	70,4	0,37	0,38
27.06.2025	-	0,059	0	91,827	0	0	89,788	0	0	24	0	70,3	70,4	0,36	0,38
Итого:	-	0,775	0	634,47	0	0	620,417	0	0	168	0	70,16	70,09	0,38	0,38

Общее время работы системы

168 час.

Период нормальной работы системы

168 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	11414,281	241449,997	0	0	231795,863	0	0	33065	879
27.06.2025	11415,056	242084,467	0	0	232416,281	0	0	33233	879

Подпись абонента

---

Представитель теплоснабжения

---