

#179209#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
Номер теплосчётчика: 1646333
Номер абонента:
Адрес установки: Баранова, 43 КГТУ
Система: 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 20.11.2025 по 21.12.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
20.11	6,869	291,6	287,3	---	4,4	76,22	52,76	0,90	0,50	24,00
21.11	6,332	249,2	244,6	---	4,6	76,38	51,06	0,90	0,50	24,00
22.11	6,569	267,8	263,4	---	4,4	76,41	51,97	0,90	0,50	24,00
23.11	7,575	286,3	281,7	---	4,5	81,51	55,15	0,90	0,50	24,00
24.11	7,451	271,5	267,0	---	4,5	82,19	54,85	0,90	0,50	24,00
25.11	7,110	267,0	262,4	---	4,6	80,22	53,69	0,90	0,50	24,00
26.11	7,046	268,9	264,3	---	4,5	79,61	53,50	0,90	0,50	24,00
Итого:	48,95	1902,2	1870,7	0,0	31,5	78,96	53,32	0,90	0,50	168,00
27.11	7,046	280,4	276,1	---	4,3	78,79	53,76	0,90	0,50	24,00
28.11	6,691	262,0	257,6	---	4,5	78,34	52,90	0,90	0,50	24,00
29.11	6,875	273,4	269,1	---	4,3	78,31	53,26	0,90	0,50	24,00
30.11	7,055	288,6	284,3	---	4,3	78,38	54,03	0,90	0,50	24,00
01.12	6,499	255,1	250,7	---	4,4	77,59	52,20	0,90	0,50	24,00
02.12	7,162	285,0	280,6	---	4,4	79,21	54,18	0,90	0,50	24,00
03.12	6,256	255,0	250,5	---	4,5	75,15	50,71	0,90	0,50	24,00
Итого:	47,59	1899,5	1868,8	0,0	30,7	78,01	53,05	0,90	0,50	168,00
04.12	5,964	239,9	235,3	---	4,6	74,63	49,86	0,90	0,50	24,00
05.12	5,347	199,0	194,4	---	4,7	74,59	47,81	0,90	0,50	24,00
06.12	4,850	168,7	163,9	---	4,8	74,02	45,35	0,90	0,50	24,00
07.12	5,665	221,1	216,6	---	4,5	73,94	48,41	0,90	0,50	24,00
08.12	5,393	206,2	201,6	---	4,6	73,97	47,90	0,90	0,50	24,00
09.12	4,259	142,1	137,2	---	4,9	73,58	43,69	0,90	0,50	24,00
10.12	4,263	141,7	136,7	---	5,0	73,83	43,82	0,90	0,50	24,00
Итого:	35,74	1318,8	1285,6	0,0	33,1	74,13	47,11	0,90	0,50	168,00
11.12	4,368	142,8	137,8	---	5,0	73,99	43,48	0,90	0,50	24,00
12.12	4,633	157,8	152,9	---	4,9	74,02	44,75	0,90	0,50	24,00
13.12	5,485	211,7	207,0	---	4,7	73,69	47,86	0,90	0,50	24,00
14.12	4,901	176,0	171,2	---	4,8	73,68	45,92	0,90	0,50	24,00
15.12	5,747	250,9	246,2	---	4,7	71,59	48,77	0,90	0,50	24,00
16.12	6,025	249,4	244,6	---	4,8	73,72	49,65	0,90	0,50	24,00
17.12	6,753	276,1	271,5	---	4,6	76,71	52,34	0,90	0,50	24,00
Итого:	37,91	1464,7	1431,1	0,0	33,5	73,97	48,17	0,90	0,50	168,00
18.12	6,712	271,1	266,4	---	4,7	77,04	52,37	0,90	0,50	24,00
19.12	5,718	220,1	215,2	---	4,9	74,53	48,64	0,90	0,50	24,00
20.12	5,232	194,0	189,0	---	5,0	73,67	46,79	0,90	0,50	24,00
Итого:	17,66	685,2	670,6	0,0	14,6	75,28	49,59	0,90	0,50	72,00
Итого:	187,85	7270,3	7126,8	0,0	143,5	76,48	50,75	0,90	0,50	744,0
						dT=	25,73			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	187,85						
Показания интеграторов	На 24:00 19.11.2025	На 24:00 20.12.2025	Результат за период		На 14:00 23.12.2025		
Количество теплоты, Гкал	1206,92	1394,78	187,85		1409,04		
Расход теплоносителя M1, т	45920,6	53190,9	7270,3		53726,0		
Расход теплоносителя M2, т	44723,1	51849,9	7126,8		52372,3		
Время наработки, ч	11811,9	12555,9	744,0		12618,0		
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.ч			0,0				

Представитель абонента

TSTAT v5.28

