

#132249#

Абонент: Гайдара 43, СКМ-2
 ДС 109

Тип: СКМ-2
Номер: 0000111264
Конфигурация: U0 / U0

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
за период с 21.05.2025 по 20.06.2025

Дата	Количество тепловой энергии		Расход теплоносителя							Температура теплоносителя							Давление					Время наработки, Т нараб., Час
	Q1, Гкал	Q2, Гкал	Под. труб. V1, м3	Обр. труб. V2, м3	Раз-сть V1-V2	Под. труб. V3, м3	Обр. труб. V4, м3	Раз-сть V3-V4	V5, Гкал	Под. труб. t1, t°С	Обр. труб. t2, t°С	Раз-сть t1-t2	Под. труб. t3, t°С	Обр. труб. t4, t°С	Раз-сть t3-t4	t5, t°С	P1 под. ,кПа	P2 обр. ,кПа	P3 под. ,кПа	P4 обр. ,кПа	P5 ,кПа	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23
21-22.05.2025	0,25	0,00	17,26	13,90	3,36	0,01	0,00	0,01	0,00	54,84	48,89	5,95	26,21	25,10	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
22-23.05.2025	0,22	0,00	16,75	13,97	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72	48,78	5,94	25,92	24,71	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
23-24.05.2025	0,23	0,00	17,69	14,87	2,82	0,01	0,00	0,01	0,00	55,38	49,29	6,09	26,30	25,29	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
24-25.05.2025	0,09	0,00	15,91	15,98	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27	49,02	6,25	26,34	25,24	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
25-26.05.2025	0,09	0,00	15,97	16,02	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55,41	48,90	6,51	25,97	24,86	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
26-27.05.2025	0,24	0,00	18,92	15,85	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39	48,86	6,53	26,12	25,21	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
27-28.05.2025	0,22	0,00	18,47	15,92	2,55	0,01	0,00	0,01	0,00	55,20	48,59	6,61	26,03	24,99	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
28-29.05.2025	0,23	0,00	18,69	15,92	2,77	0,01	0,00	0,01	0,00	54,46	47,81	6,65	25,88	24,89	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
29-30.05.2025	0,22	0,00	18,58	15,95	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21	48,18	6,03	25,58	24,48	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
30-31.05.2025	0,22	0,00	18,61	15,97	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	48,48	6,07	25,65	24,65	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
31-01.06.2025	0,09	0,00	16,04	16,15	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01	47,44	6,57	25,62	24,79	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
01-02.06.2025	0,09	0,00	16,03	16,19	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22	45,17	5,05	25,57	24,83	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
02-03.06.2025	0,09	0,00	16,11	16,28	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66	47,95	6,71	25,58	24,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
03-04.06.2025	0,03	0,00	6,03	6,12	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68	42,71	5,97	25,51	24,75	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
04-05.06.2025	0,06	0,00	13,30	13,39	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08	43,64	5,44	25,25	24,48	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
05-06.06.2025	0,09	0,00	25,32	25,41	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27	49,16	5,11	25,28	24,25	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
06-07.06.2025	0,09	0,00	25,65	25,69	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61	49,40	5,21	25,28	24,26	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
07-08.06.2025	0,08	0,00	25,82	25,92	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	49,08	5,90	25,40	24,56	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
08-09.06.2025	0,08	0,00	26,09	26,16	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	45,39	3,86	25,25	24,63	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
09-10.06.2025	0,09	0,00	26,40	26,45	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	47,12	5,68	25,31	24,71	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
10-11.06.2025	0,09	0,00	26,34	26,40	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56	48,70	5,86	25,57	24,73	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
11-12.06.2025	0,09	0,00	26,42	26,47	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44	48,55	5,89	25,45	24,56	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
12-13.06.2025	0,09	0,00	26,42	26,53	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09	49,03	5,06	25,36	24,49	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
13-14.06.2025	0,09	0,00	26,49	26,61	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44	49,29	5,15	25,32	24,47	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
14-15.06.2025	0,08	0,00	26,53	26,65	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61	48,46	6,15	25,05	24,13	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
15-16.06.2025	0,08	0,00	26,53	26,65	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	48,50	6,10	24,77	23,92	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
16-17.06.2025	0,09	0,00	26,72	26,82	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67	48,46	6,21	30,45	27,51	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
17-18.06.2025	0,10	0,00	26,84	26,97	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29	49,39	5,90	40,60	34,55	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
18-19.06.2025	0,10	0,00	26,87	27,02	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59	49,87	5,72	40,08	32,95	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
19-20.06.2025	0,09	0,00	26,95	27,07	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	49,86	5,13	38,81	29,54	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
20-21.06.2025	0,10	0,00	27,04	27,12	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	50,32	5,23	33,22	27,44	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Итого	3,80	0,00	666,79	646,42	20,37	0,04	0,00	0,04	0,00	54,03	48,20	5,82	27,38	25,61	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00
Температура программируемая Т5:																						
Разность показаний. dV12=V1-V2: -0,17 / 3,36 dT12 = T1-T2: 5,82 dV34=V3-V4: 0,00 / 0,01 dT34 = T3-T4: 1,77																						

Показания интеграторов	На 00:00 21.05.2025	На 00:00 21.06.2025	Результат за период	На 24.06.2025 6:13:00
Количество тепловой энергии(1-й канал E1), Гкал	381,37	385,14	3,80	385,45

Количество тепловой энергии(2-й канал E2), Гкал	1 988,02	1 988,02	0,00	1 988,02
Суммарное количество тепловой энергии E1+E2, Гкал	2 369,39	2 373,16	3,80	2 373,47
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе (1-й канал V1), м3	32 996,89	33 663,68	666,79	33 752,04
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе (1-й канал V2), м3	27 686,09	28 332,47	646,42	28 421,30
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе (2-й канал V3), м3	95 610,85	95 610,89	0,04	95 610,89
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе (2-й канал V4), м3	94 487,62	94 487,62	0,00	94 487,62
Расход в трубопроводе V5, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки Т, Час	51 424,38	52 168,34	744,00	52 246,55
Время неработы, Час	---	---	0,00	---

Подписи
потребителя



Сформировано 24.06.2025 6:06:54

Подписи
поставщика

