

#165332#

Абонент: Гайдара 43, СКМ-2

ДС № 109

Тип: СКМ-2
Номер: 0000111264
Конфигурация: U0 / U0

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
за период с 21.10.2025 по 20.11.2025


Дата	Количество тепловой энергии		Расход теплоносителя							Температура теплоносителя							Давление					Время наработки, Т нараб., Час
			Под. труб. V1, м3	Обр. труб. V2, м3	Раз-сть , V1-V2	Под. труб. V3, м3	Обр. труб. V4, м3	Раз-сть, V3-V4	V5, Гкал	Под. труб. t1, t°C	Обр. труб. t2, t°C	Раз-сть t1-t2	Под. труб. t3, t°C	Обр. труб. t4, t°C	Раз-сть t3-t4	t5, t°C	P1 под. ,кПа	P2 обр. ,кПа	P3 под. ,кПа	P4 обр. ,кПа	P5 ,кПа	
	Q1, Гкал	Q2, Гкал	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23
21-22.10.2025	0,18	1,76	34,96	33,37	1,59	97,92	98,01	-0,09	0,00	53,62	48,44	5,18	67,50	47,34	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
22-23.10.2025	0,21	1,75	35,51	33,30	2,21	98,39	98,48	-0,09	0,00	53,48	48,33	5,15	64,71	46,67	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
23-24.10.2025	0,20	1,71	35,45	33,40	2,05	98,10	98,18	-0,08	0,00	52,95	48,62	4,33	67,33	47,87	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
24-25.10.2025	0,18	1,70	35,11	33,56	1,55	97,62	97,71	-0,09	0,00	52,77	48,56	4,21	66,71	46,85	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
25-26.10.2025	0,09	1,68	33,77	33,95	-0,18	97,20	97,29	-0,09	0,00	53,62	48,64	4,98	65,73	45,52	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
26-27.10.2025	0,09	1,67	33,78	33,95	-0,17	96,82	96,91	-0,09	0,00	53,81	48,27	5,54	66,83	42,94	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
27-28.10.2025	0,20	1,71	35,44	33,54	1,90	96,58	96,67	-0,09	0,00	54,29	48,70	5,59	71,39	49,63	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
28-29.10.2025	0,20	1,72	35,62	33,58	2,04	97,22	97,31	-0,09	0,00	53,81	48,50	5,31	70,06	50,52	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
29-30.10.2025	0,20	1,73	35,59	33,67	1,92	97,00	97,09	-0,09	0,00	54,32	48,72	5,60	70,49	50,04	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
30-31.10.2025	0,21	1,72	35,85	33,65	2,20	97,03	97,11	-0,08	0,00	53,89	49,18	4,71	69,65	48,34	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
31-01.11.2025	0,18	1,74	35,43	33,86	1,57	96,42	96,50	-0,08	0,00	53,70	49,05	4,65	69,01	48,79	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
01-02.11.2025	0,17	1,73	35,28	33,94	1,34	95,60	95,69	-0,09	0,00	53,84	48,30	5,54	67,80	46,78	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
02-03.11.2025	0,09	1,70	34,06	34,30	-0,24	96,37	96,45	-0,08	0,00	53,75	48,46	5,29	67,88	48,06	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
03-04.11.2025	0,09	1,67	34,03	34,30	-0,27	96,62	96,71	-0,09	0,00	53,20	48,10	5,10	67,91	49,82	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
04-05.11.2025	0,09	1,66	34,08	34,34	-0,26	96,50	96,58	-0,08	0,00	52,98	47,88	5,10	67,26	48,08	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
05-06.11.2025	0,21	1,69	35,83	33,65	2,18	96,93	97,01	-0,08	0,00	53,96	48,59	5,37	68,34	48,33	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
06-07.11.2025	0,21	1,70	35,76	33,64	2,12	97,18	97,26	-0,08	0,00	53,72	49,15	4,57	68,77	48,39	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
07-08.11.2025	0,20	1,72	35,48	33,42	2,06	96,84	96,93	-0,09	0,00	53,54	49,02	4,52	67,64	45,34	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
08-09.11.2025	0,09	1,70	33,72	33,93	-0,21	96,00	96,08	-0,08	0,00	54,15	48,70	5,45	67,85	47,09	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
09-10.11.2025	0,09	1,71	33,73	33,93	-0,20	95,71	95,80	-0,09	0,00	54,26	48,70	5,56	69,04	49,60	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
10-11.11.2025	0,21	1,73	35,67	33,51	2,16	95,91	95,99	-0,08	0,00	53,93	48,56	5,37	69,71	49,67	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
11-12.11.2025	0,21	1,74	35,76	33,58	2,18	95,62	95,70	-0,08	0,00	53,84	48,45	5,39	69,54	48,24	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
12-13.11.2025	0,22	1,72	39,74	38,74	1,00	94,60	94,68	-0,08	0,00	54,22	48,65	5,57	68,86	47,66	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
13-14.11.2025	0,21	1,72	38,63	36,45	2,18	94,98	95,06	-0,08	0,00	53,89	49,25	4,64	69,51	48,07	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
14-15.11.2025	0,18	1,72	36,88	35,28	1,60	95,83	95,93	-0,10	0,00	54,06	49,37	4,69	69,52	47,68	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
15-16.11.2025	0,09	1,73	33,50	33,67	-0,17	94,61	94,69	-0,08	0,00	53,80	49,15	4,65	68,65	45,20	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
16-17.11.2025	0,09	1,93	33,50	33,70	-0,20	94,06	94,14	-0,08	0,00	54,33	48,80	5,53	71,04	48,01	23,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
17-18.11.2025	0,21	1,86	35,39	33,16	2,23	94,14	94,22	-0,08	0,00	53,94	48,49	5,45	70,34	47,94	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
18-19.11.2025	0,19	1,80	35,17	33,33	1,84	93,05	93,13	-0,08	0,00	53,82	48,51	5,31	70,33	48,19	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
19-20.11.2025	0,21	1,86	33,67	31,41	2,26	93,94	94,03	-0,09	0,00	54,42	48,72	5,70	70,00	47,64	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
20-21.11.2025	0,21	1,93	34,06	32,08	1,98	93,08	93,16	-0,08	0,00	54,23	49,40	4,83	69,50	47,08	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Итого	5,21	53,91	1 090,45	1 050,19	40,26	2 977,87	2 980,50	-2,63	0,00	53,81	48,69	5,13	68,67	47,79	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00
Температура программируемая Т5:																						
Разность показаний. dV12=V1-V2: -0,27 / 2,26 dT12 = T1-T2: 5,13 dV34=V3-V4: -0,10 / -0,08 dT34 = T3-T4: 20,89																						

Показания интеграторов	На 00:00 21.10.2025	На 00:00 21.11.2025	Результат за период	На 25.11.2025 10:24:00
Количество тепловой энергии(1-й канал Е1), Гкал	398,39	403,65	5,21	404,33

Количество тепловой энергии(2-й канал E2), Гкал	2 023,96	2 077,86	53,91	2 086,79
Суммарное количество тепловой энергии E1+E2, Гкал	2 422,35	2 481,51	59,12	2 491,12
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе (1-й канал V1), м3	37 189,47	38 279,91	1 090,45	38 426,44
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе (1-й канал V2), м3	31 819,31	32 869,50	1 050,19	33 011,59
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе (2-й канал V3), м3	97 766,80	100 744,65	2 977,87	101 158,39
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе (2-й канал V4), м3	96 645,71	99 626,21	2 980,50	100 040,32
Расход в трубопроводе V5, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки Т, Час	55 096,18	55 840,14	744,00	55 946,53
Время неработы, Час	---	---	0,00	---

Подписи
потребителя

Сформировано 25.11.2025 10:23:26



Подписи
поставщика

