

#192041#

Абонент: Гайдара 43, СКМ-2

ДС № 109

Тип: СКМ-2
 Номер: 000011264
 Конфигурация: U0 / U0

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ за период с 21.12.2025 по 20.01.2026

Дата	Количество тепловой энергии		Расход теплоносителя							Температура теплоносителя						Давление					Время наработки, Т нараб., Час	
	Q1, Гкал	Q2, Гкал	Под. труб. V1, м3	Обр. труб. V2, м3	Раз-сть, V1-V2	Под. труб. V3, м3	Обр. труб. V4, м3	Раз-сть, V3-V4	V5, Гкал	Под. труб. t1, t°С	Обр. труб. t2, t°С	Раз-сть t1-t2	Под. труб. t3, t°С	Обр. труб. t4, t°С	Раз-сть t3-t4	t5, t°С	P1 под. ,кПа	P2 обр. ,кПа	P3 под. ,кПа	P4 обр. ,кПа		P5 ,кПа
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23
21-22.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96	48,29	5,67	67,10	43,20	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 560,10
22-23.12.2025	0,10	1,78	34,66	34,75	-0,09	93,42	93,54	-0,12	0,00	54,67	50,21	4,46	69,43	45,82	23,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
23-24.12.2025	0,22	1,92	36,63	34,21	2,42	99,15	99,35	-0,20	0,00	53,53	49,20	4,33	69,40	45,60	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
24-25.12.2025	0,23	2,18	36,75	34,29	2,46	99,70	98,70	1,00	0,00	53,34	49,04	4,30	71,04	46,40	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
25-26.12.2025	0,22	2,53	36,60	34,30	2,30	100,04	99,00	1,04	0,00	53,79	49,33	4,46	73,33	47,40	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
26-27.12.2025	0,21	2,42	35,48	33,28	2,20	99,99	98,39	1,60	0,00	53,85	49,35	4,50	72,78	47,18	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
27-28.12.2025	0,20	2,07	34,23	32,35	1,88	101,38	99,83	1,55	0,00	53,62	49,24	4,38	70,14	46,12	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
28-29.12.2025	0,10	1,82	32,64	32,85	-0,21	92,66	92,74	-0,08	0,00	54,03	49,62	4,41	70,53	46,64	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
29-30.12.2025	0,10	1,81	32,67	32,87	-0,20	91,85	91,93	-0,08	0,00	54,10	49,68	4,42	62,22	44,23	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
30-31.12.2025	0,20	1,97	34,63	32,76	1,87	96,45	96,33	0,12	0,00	53,52	49,17	4,35	65,48	42,85	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
31-01.01.2026	0,18	2,26	34,40	32,97	1,43	99,24	98,32	0,92	0,00	53,46	49,14	4,32	68,91	43,95	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
01-02.01.2026	0,09	2,18	32,28	32,52	-0,24	91,43	91,52	-0,09	0,00	53,81	49,37	4,44	65,02	44,38	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
02-03.01.2026	0,09	2,15	32,39	32,62	-0,23	91,58	91,68	-0,10	0,00	53,84	49,40	4,44	57,40	43,02	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
03-04.01.2026	0,09	2,01	32,41	32,67	-0,26	92,22	92,32	-0,10	0,00	53,84	49,34	4,50	56,07	42,19	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
04-05.01.2026	0,09	2,03	32,44	32,69	-0,25	91,32	91,52	-0,20	0,00	53,85	49,31	4,54	56,66	42,43	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
05-06.01.2026	0,09	2,11	32,48	32,69	-0,21	90,69	90,76	-0,07	0,00	53,63	49,05	4,58	56,94	42,40	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
06-07.01.2026	0,09	2,16	32,50	32,74	-0,24	91,12	91,21	-0,09	0,00	53,25	48,73	4,52	56,57	42,23	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
07-08.01.2026	0,09	2,25	32,52	32,75	-0,23	91,21	91,31	-0,10	0,00	53,39	48,87	4,52	57,21	42,62	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
08-09.01.2026	0,09	2,35	32,51	32,74	-0,23	90,47	90,56	-0,09	0,00	53,95	49,28	4,67	57,55	42,70	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
09-10.01.2026	0,10	2,42	32,52	32,75	-0,23	89,24	89,34	-0,10	0,00	53,94	49,23	4,71	58,02	42,68	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
10-11.01.2026	0,10	2,43	32,54	32,77	-0,23	89,55	89,63	-0,08	0,00	54,06	49,29	4,77	58,04	42,50	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
11-12.01.2026	0,09	2,28	32,59	32,83	-0,24	90,05	90,16	-0,11	0,00	54,19	49,46	4,73	56,83	42,20	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
12-13.01.2026	0,10	2,24	32,64	32,86	-0,22	89,96	90,05	-0,09	0,00	53,92	49,20	4,72	56,66	42,20	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
13-14.01.2026	0,23	2,46	34,91	32,46	2,45	95,19	94,92	0,27	0,00	53,41	48,80	4,61	57,24	42,67	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
14-15.01.2026	0,21	2,60	34,87	32,75	2,12	96,08	95,05	1,03	0,00	53,41	48,81	4,60	58,03	42,86	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
15-16.01.2026	0,22	2,58	34,72	32,41	2,31	96,60	95,35	1,25	0,00	54,10	49,32	4,78	58,32	42,68	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
16-17.01.2026	0,22	2,31	34,29	32,13	2,16	96,28	95,10	1,18	0,00	54,20	49,43	4,77	58,20	42,65	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
17-18.01.2026	0,22	2,40	34,49	32,18	2,31	94,03	93,81	0,22	0,00	54,15	49,39	4,76	57,74	42,36	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
18-19.01.2026	0,10	2,40	32,56	32,87	-0,31	89,43	89,53	-0,10	0,00	54,14	49,38	4,76	57,69	42,39	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
19-20.01.2026	0,10	2,46	32,55	32,87	-0,32	88,20	88,29	-0,09	0,00	53,72	49,11	4,61	58,30	42,83	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
20-21.01.2026	0,23	2,70	34,71	32,32	2,39	94,43	93,90	0,53	0,00	45,63	45,67	-0,04	58,75	42,96	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Итого	4,40	67,28	1 011,61	987,25	24,36	2 812,96	2 804,14	8,82	0,00	53,56	49,12	4,44	61,86	43,62	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 280,10
Температура программируемая Т5: 0																						
Разность показаний. dV12=V1-V2: -0,32 / 2,46 dT12 = T1-T2: 4,44																						
dV34=V3-V4: -0,20 / 1,60 dT34 = T3-T4: 18,23																						

Показания интеграторов	На 00:00 21.12.2025	На 00:00 21.01.2026	Результат за период	На 22.01.2026 8:01:00
Количество тепловой энергии(1-й канал E1), Гкал	409,02	413,43	4,40	413,94

Количество тепловой энергии(2-й канал E2), Гкал	2 135,43	2 202,73	67,28	2 208,92
Суммарное количество тепловой энергии E1+E2, Гкал	2 544,45	2 616,16	71,68	2 622,86
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе (1-й канал V1), м3	39 313,36	40 324,98	1 011,61	40 405,93
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе (1-й канал V2), м3	33 857,86	34 845,11	987,25	34 920,97
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе (2-й канал V3), м3	103 580,76	106 393,72	2 812,96	106 613,54
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе (2-й канал V4), м3	102 460,99	105 265,10	2 804,14	105 483,24
Расход в трубопроводе V5, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки T, Час	56 560,10	57 280,06	57 280,10	57 336,08
Время неработы, Час	---	---	-56 536,10	---

Подписи
потребителя

Подписи
поставщика

Сформировано 22.01.2026 7:56:29

