

#162529#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №11, МАОУ СОШ
Мира 1, Калининград (новый корпус)
3914
9978
ТВ7 (АСЦП)
23197064
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	1,197	0	22,54	22,43	0	22,125	22,162	0	24	0	63,6	50,7	0,46	0,33	-
22.09.2025	1,393	0	23,57	23,41	0	23,134	23,145	0	24	0	63,6	49,3	0,46	0,33	-
23.09.2025	1,378	0	23,92	23,77	0	23,48	23,498	0	24	0	63,5	49,5	0,46	0,33	-
24.09.2025	1,427	0	23,685	23,53	0	23,246	23,265	0	24	0	63,8	49,1	0,46	0,33	-
25.09.2025	1,431	0	24,23	24,065	0	23,784	23,795	0	24	0	63,5	49,2	0,45	0,33	-
26.09.2025	0,312	0	5,91	5,875	0	5,801	5,805	0	24	0	63,4	50,6	0,46	0,33	-
27.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	22	2	28,1	26,6	0,46	0,32	-
28.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,4	25,2	0,47	0,32	-
29.09.2025	0,582	0	10,92	10,85	0	10,741	10,741	0	24	0	58,9	46	0,47	0,33	-
30.09.2025	1,57	0	24,795	24,635	0	24,333	24,365	0	24	0	63,9	48,6	0,46	0,33	-
01.10.2025	1,862	0	25,22	25,01	0	24,746	24,759	0	24	0	64,2	46,2	0,46	0,33	-
02.10.2025	5,399	0	55,87	55,17	0	54,673	54,644	0	24	0	68,8	45,3	0,46	0,33	-
03.10.2025	13,113	0	122,1	120,51	0	119,276	119,344	0	24	0	71,9	45,7	0,47	0,34	-
04.10.2025	10,796	0	96,535	95,19	0	94,31	94,317	0	24	0	71,8	44,5	0,47	0,34	-
05.10.2025	8,945	0	74,66	73,485	0	72,988	72,908	0	24	0	70,7	41,5	0,48	0,34	-
06.10.2025	10,326	0	81,72	80,37	0	79,882	79,785	0	24	0	70,8	40	0,47	0,34	-
07.10.2025	14,551	0	115,635	113,865	0	112,98	112,991	0	24	0	71,7	40,9	0,48	0,34	-
08.10.2025	15,011	0	117,03	115,255	0	114,318	114,389	0	24	0	72	40,6	0,48	0,34	-
09.10.2025	10,655	0	80,155	78,8	0	78,345	78,273	0	24	0	71	38,6	0,48	0,34	-
10.10.2025	11,126	0	84,53	83,11	0	82,617	82,537	0	24	0	71,1	39	0,48	0,34	-
11.10.2025	7,055	0	59,685	58,755	0	58,37	58,297	0	24	0	70,1	41,3	0,48	0,34	-
12.10.2025	7,26	0	60,54	59,6	0	59,188	59,139	0	24	0	70,5	41,2	0,48	0,34	-
13.10.2025	13,159	0	103,565	102,01	0	101,191	101,246	0	24	0	71,6	40,6	0,47	0,34	-
14.10.2025	14,293	0	115,29	113,66	0	112,655	112,777	0	24	0	71,5	41,3	0,47	0,34	-
15.10.2025	12,939	0	100,635	99,125	0	98,334	98,395	0	24	0	71,6	40,2	0,5	0,34	-
16.10.2025	12,44	0	94,695	93,27	0	92,544	92,623	0	24	0	71,3	39,2	0,53	0,34	-
17.10.2025	12,649	0	95,59	94,13	0	93,411	93,48	0	24	0	71,5	39,2	0,53	0,34	-
18.10.2025	9,234	0	83,48	82,335	0	81,603	81,604	0	24	0	70,9	43,9	0,53	0,35	-
19.10.2025	9,883	0	91,715	90,54	0	89,638	89,694	0	24	0	71,2	44,9	0,54	0,35	-
20.10.2025	17,202	0	154,775	152,875	0	151,151	151,415	0	24	0	72,5	45,3	0,53	0,35	-
Итого:	227,188	0	1972,995	1945,63	0	1928,864	1929,393	0	718	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,263														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	2743,215	34079,835	32810,195	5,46	33297,264	32389,931	5,393	8148	43
20.10.2025	2970,404	36052,83	34755,825	5,46	35226,128	34319,324	5,393	8866	45

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 11:59:27