

#165903#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Школа №11, МАОУ СОШ  
Мира 1, Калининград (новый корпус)  
3914  
9978  
ТВ7 (АСЦП)  
23197064  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>ГДж | dQg,<br>Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т   | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|---------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.10.2025 | 17,078     | 0            | 149,29   | 147,41  | 0       | 145,8    | 146,061  | 0      | 24       | 0       | 72,4   | 44,5   | 0,53    | 0,35    | -           |
| 22.10.2025 | 13,32      | 0            | 106,715  | 105,195 | 0       | 104,24   | 104,363  | 0      | 24       | 0       | 72,1   | 41,6   | 0,54    | 0,35    | -           |
| 23.10.2025 | 11,694     | 0            | 89,26    | 87,91   | 0       | 87,227   | 87,293   | 0      | 24       | 0       | 71,4   | 39,4   | 0,55    | 0,34    | -           |
| 24.10.2025 | 11,653     | 0            | 88,565   | 87,23   | 0       | 86,547   | 86,622   | 0      | 24       | 0       | 71,4   | 39,3   | 0,55    | 0,34    | -           |
| 25.10.2025 | 8,066      | 0            | 69,5     | 68,51   | 0       | 67,94    | 67,941   | 0      | 24       | 0       | 70,8   | 42,5   | 0,55    | 0,34    | -           |
| 26.10.2025 | 8,612      | 0            | 76,745   | 75,7    | 0       | 75,02    | 75,043   | 0      | 24       | 0       | 70,9   | 43,5   | 0,55    | 0,34    | -           |
| 27.10.2025 | 10,325     | 0            | 92,03    | 90,795  | 0       | 89,953   | 89,998   | 0      | 24       | 0       | 71     | 43,7   | 0,54    | 0,35    | -           |
| 28.10.2025 | 13,538     | 0            | 107,23   | 105,705 | 0       | 104,779  | 104,899  | 0      | 24       | 0       | 71,6   | 40,7   | 0,54    | 0,34    | -           |
| 29.10.2025 | 13,673     | 0            | 108,35   | 106,81  | 0       | 105,863  | 105,99   | 0      | 24       | 0       | 71,7   | 40,9   | 0,54    | 0,34    | -           |
| 30.10.2025 | 13,085     | 0            | 103,995  | 102,485 | 0       | 101,619  | 101,711  | 0      | 24       | 0       | 71,5   | 40,8   | 0,55    | 0,34    | -           |
| 31.10.2025 | 14,577     | 0            | 119,37   | 117,715 | 0       | 116,687  | 116,802  | 0      | 24       | 0       | 70,9   | 41,1   | 0,54    | 0,35    | -           |
| 01.11.2025 | 9,58       | 0            | 96,39    | 95,315  | 0,01    | 94,31    | 94,422   | 0,01   | 24       | 0       | 69,2   | 44,9   | 0,54    | 0,35    | -           |
| 02.11.2025 | 7,948      | 0,002        | 68,035   | 67,075  | 0       | 66,511   | 66,526   | 0      | 24       | 0       | 70,8   | 42,3   | 0,55    | 0,34    | -           |
| 03.11.2025 | 7,862      | 0            | 66,875   | 65,92   | 0       | 65,384   | 65,389   | 0      | 24       | 0       | 70,6   | 41,9   | 0,55    | 0,34    | -           |
| 04.11.2025 | 8,479      | 0            | 74,5     | 73,5    | 0       | 72,828   | 72,879   | 0      | 24       | 0       | 70,7   | 43     | 0,55    | 0,34    | -           |
| 05.11.2025 | 11,638     | 0            | 88,995   | 87,705  | 0       | 86,974   | 87,093   | 0      | 24       | 0       | 71,3   | 39,4   | 0,55    | 0,34    | -           |
| 06.11.2025 | 12,493     | 0            | 98,37    | 96,99   | 0       | 96,128   | 96,266   | 0      | 24       | 0       | 71,5   | 40,5   | 0,55    | 0,34    | -           |
| 07.11.2025 | 15,306     | 0            | 125,185  | 123,49  | 0       | 122,289  | 122,482  | 0      | 24       | 0       | 72     | 42,1   | 0,55    | 0,34    | -           |
| 08.11.2025 | 10,374     | 0            | 106,235  | 105,075 | 0       | 103,917  | 104,053  | 0      | 24       | 0       | 69,7   | 45,8   | 0,54    | 0,35    | -           |
| 09.11.2025 | 10,56      | 0            | 99,555   | 98,355  | 0       | 97,287   | 97,412   | 0      | 24       | 0       | 71,5   | 45,6   | 0,54    | 0,35    | -           |
| 10.11.2025 | 15,528     | 0            | 130,49   | 128,78  | 0       | 127,463  | 127,684  | 0      | 24       | 0       | 72,1   | 43     | 0,55    | 0,35    | -           |
| 11.11.2025 | 12,761     | 0            | 106,935  | 105,515 | 0       | 104,471  | 104,641  | 0      | 24       | 0       | 71,8   | 42,7   | 0,54    | 0,34    | -           |
| 12.11.2025 | 15,234     | 0            | 123,825  | 122,175 | 0       | 120,962  | 121,189  | 0      | 24       | 0       | 72     | 42     | 0,55    | 0,34    | -           |
| 13.11.2025 | 12,659     | 0            | 100,325  | 98,925  | 0       | 98,025   | 98,172   | 0      | 24       | 0       | 71,7   | 40,9   | 0,55    | 0,34    | -           |
| 14.11.2025 | 13,417     | 0            | 104,98   | 103,48  | 0       | 102,573  | 102,712  | 0      | 24       | 0       | 71,6   | 40,4   | 0,55    | 0,34    | -           |
| 15.11.2025 | 10,913     | 0            | 106,43   | 105,135 | 0       | 103,968  | 104,058  | 0      | 24       | 0       | 72     | 47     | 0,53    | 0,35    | -           |
| 16.11.2025 | 12,907     | 0            | 124,52   | 123,13  | 0       | 121,388  | 121,694  | 0      | 24       | 0       | 75,4   | 50,1   | 0,53    | 0,35    | -           |
| 17.11.2025 | 19,155     | 0            | 169,86   | 167,815 | 0       | 165,804  | 166,185  | 0      | 24       | 0       | 73,3   | 45,8   | 0,53    | 0,35    | -           |
| 18.11.2025 | 19,914     | 0            | 183,57   | 181,5   | 0       | 179,218  | 179,675  | 0      | 24       | 0       | 73     | 46,5   | 0,51    | 0,35    | -           |
| 19.11.2025 | 18,59      | 0            | 157,645  | 155,71  | 0       | 153,903  | 154,292  | 0      | 24       | 0       | 73,1   | 44,3   | 0,52    | 0,35    | -           |
| 20.11.2025 | 21,651     | 0            | 195,525  | 193,195 | 0       | 190,684  | 191,155  | 0      | 24       | 0       | 74,8   | 47,7   | 0,52    | 0,35    | -           |
| Итого:     | 402,59     | 0            | 3439,295 | 3394,25 | 0,01    | 3359,762 | 3364,702 | 0,01   | 744      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 96,157     |              |          |         |         |          |          |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3    | V3, м3 | M1, т     | M2, т     | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 20.10.2025 | 2970,404 | 36052,83  | 34755,825 | 5,46   | 35226,128 | 34319,324 | 5,393 | 8866    | 45     |
| 20.11.2025 | 3372,991 | 39492,125 | 38150,075 | 5,47   | 38585,889 | 37684,029 | 5,403 | 9610    | 45     |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:47:15