

#135201#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 113, МАДОУ
Богдана Хмельницкого 12, Калининград
3801

Заводской номер счётчика 20110815	Показания прибора, ГДж 20.07.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.06.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	22,618	2,284	20.334	4.857

Подпись исполнителя _____



#135200#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 20.07.2025.

Номер абонента 3801
Порядковый номер 9364
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20110815
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.06.2025	-	0,538	0	25,049	0	0	24,499	0	0	24	0	69,8	64,6	0,35	0,31
22.06.2025	-	0,539	0	25,405	0	0	24,838	0	0	24	0	70,4	65,2	0,35	0,32
23.06.2025	-	0,898	0	25,335	0	0	24,77	0	0	24	0	70,4	61,8	0,34	0,31
24.06.2025	-	0,898	0	24,744	0	0	24,195	0	0	24	0	70,2	61,3	0,34	0,31
25.06.2025	-	0,825	0	24,331	0	0	23,795	0	0	24	0	70	61,7	0,34	0,31
26.06.2025	-	0,94	0	24,976	0	0	24,42	0	0	24	0	70,4	61,2	0,35	0,32
27.06.2025	-	0,869	0	25,425	0	0	24,859	0	0	24	0	70,4	62,1	0,36	0,32
28.06.2025	-	0,533	0	25,401	0	0	24,837	0	0	24	0	70,3	65,2	0,35	0,32
29.06.2025	-	0,541	0	25,354	0	0	24,79	0	0	24	0	70,3	65,1	0,35	0,32
30.06.2025	-	0,876	0	24,991	0	0	24,434	0	0	24	0	70,4	61,8	0,35	0,32
01.07.2025	-	0,564	0	16,712	0	0	16,382	0	0	24	0	65,5	57,3	0,29	0,29
02.07.2025	-	0,758	0	19,925	0	0	19,49	0	0	24	0	69,5	60,2	0,28	0,27
03.07.2025	-	0,736	0	20,239	0	0	19,796	0	0	24	0	69,6	60,7	0,28	0,27
04.07.2025	-	0,746	0	20,254	0	0	19,81	0	0	24	0	69,7	60,8	0,27	0,27
05.07.2025	-	0,507	0	19,844	0	0	19,406	0	0	24	0	70	63,7	0,27	0,27
06.07.2025	-	0,495	0	20,237	0	0	19,799	0	0	24	0	69,3	63,3	0,28	0,27
07.07.2025	-	0,737	0	20,601	0	0	20,151	0	0	24	0	69,6	60,9	0,28	0,27
08.07.2025	-	0,721	0	20,336	0	0	19,892	0	0	24	0	69,5	60,9	0,28	0,27
09.07.2025	-	0,667	0	19,65	0	0	19,226	0	0	24	0	69,1	60,8	0,27	0,27
10.07.2025	-	0,705	0	19,096	0	0	18,689	0	0	24	0	68,6	59,6	0,27	0,27
11.07.2025	-	0,721	0	19,004	0	0	18,598	0	0	24	0	68,7	59,4	0,27	0,27
12.07.2025	-	0,499	0	18,903	0	0	18,498	0	0	24	0	68,8	62,4	0,27	0,27
13.07.2025	-	0,497	0	19,771	0	0	19,345	0	0	24	0	69,1	63	0,28	0,27
14.07.2025	-	0,685	0	21,497	0	0	21,033	0	0	24	0	69,1	61,3	0,28	0,27
15.07.2025	-	0,742	0	21,356	0	0	20,896	0	0	24	0	69	60,5	0,28	0,26
16.07.2025	-	0,663	0	20,174	0	0	19,739	0	0	24	0	69	61	0,28	0,26
17.07.2025	-	0,704	0	20,8	0	0	20,346	0	0	24	0	69,5	61,2	0,28	0,27
18.07.2025	-	0,717	0	23,766	0	0	23,246	0	0	24	0	69,7	62,3	0,31	0,27
19.07.2025	-	0,513	0	22,882	0	0	22,384	0	0	24	0	69,5	64	0,29	0,27
20.07.2025	-	0,5	0	20,816	0	0	20,371	0	0	24	0	68,7	62,9	0,28	0,27
Итого:	-	20,334	0	656,874	0	0	642,534	0	0	720	0	69,47	61,87	0,3	0,29

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	2,284	61,98	0	0	60,604	0	0	61	2
20.07.2025	22,618	718,856	0	0	703,139	0	0	781	2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения