

#144464#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 113, МАДОУ
Богдана Хмельницкого 12, Калининград
3801

Заводской номер счётчика 20110815	Показания прибора, ГДж 20.08.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.07.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	43,161	22,618	20.543	4.907

Подпись исполнителя _____



#144463#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента 3801
Порядковый номер 9364
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20110815
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2025	-	0,691	0	22,058	0	0	21,577	0	0	24	0	69,4	61,8	0,29	0,27
22.07.2025	-	0,681	0	24,115	0	0	23,586	0	0	24	0	69,7	62,8	0,3	0,27
23.07.2025	-	0,675	0	22,251	0	0	21,764	0	0	24	0	69,6	62,2	0,29	0,27
24.07.2025	-	0,704	0	23,896	0	0	23,378	0	0	24	0	69,4	62,2	0,3	0,27
25.07.2025	-	0,687	0	25,329	0	0	24,771	0	0	24	0	69,9	63,2	0,3	0,27
26.07.2025	-	0,496	0	25,674	0	0	25,112	0	0	24	0	69,7	65	0,31	0,27
27.07.2025	-	0,508	0	24,505	0	0	23,969	0	0	24	0	69,7	64,6	0,3	0,27
28.07.2025	-	0,676	0	24,778	0	0	24,238	0	0	24	0	69,5	62,8	0,3	0,27
29.07.2025	-	0,747	0	24,712	0	0	24,166	0	0	24	0	70,1	62,7	0,3	0,27
30.07.2025	-	0,673	0	23,815	0	0	23,301	0	0	24	0	69,1	62,3	0,3	0,27
31.07.2025	-	0,749	0	24,573	0	0	24,033	0	0	24	0	69,8	62,4	0,3	0,27
01.08.2025	-	0,726	0	24,185	0	0	23,658	0	0	24	0	69,4	62,1	0,3	0,27
02.08.2025	-	0,505	0	25,135	0	0	24,578	0	0	24	0	70,1	65,2	0,3	0,27
03.08.2025	-	0,494	0	25,23	0	0	24,681	0	0	24	0	69,4	64,7	0,3	0,27
04.08.2025	-	0,764	0	23,712	0	0	23,197	0	0	24	0	69,4	61,6	0,3	0,27
05.08.2025	-	0,757	0	24,206	0	0	23,679	0	0	24	0	69,5	61,8	0,3	0,27
06.08.2025	-	0,729	0	23,798	0	0	23,277	0	0	24	0	69,6	62,1	0,3	0,27
07.08.2025	-	0,748	0	24,237	0	0	23,709	0	0	24	0	69,5	62	0,3	0,27
08.08.2025	-	0,746	0	23,316	0	0	22,806	0	0	24	0	69,6	61,8	0,29	0,27
09.08.2025	-	0,501	0	22,325	0	0	21,846	0	0	24	0	68,9	63,5	0,29	0,27
10.08.2025	-	0,512	0	23,715	0	0	23,189	0	0	24	0	70,1	64,9	0,3	0,27
11.08.2025	-	0,719	0	23,971	0	0	23,445	0	0	24	0	69,7	62,4	0,3	0,27
12.08.2025	-	0,782	0	21,986	0	0	21,509	0	0	24	0	69,3	60,6	0,29	0,27
13.08.2025	-	0,735	0	23,755	0	0	23,236	0	0	24	0	69,6	62,1	0,3	0,27
14.08.2025	-	0,727	0	22,559	0	0	22,068	0	0	24	0	69,5	61,6	0,29	0,27
15.08.2025	-	0,685	0	24,48	0	0	23,927	0	0	24	0	70,9	64	0,32	0,27
16.08.2025	-	0,528	0	25,135	0	0	24,568	0	0	22	2	70,8	65,7	0,31	0,27
17.08.2025	-	0,496	0	22,859	0	0	22,373	0	0	24	0	68,6	63,3	0,3	0,27
18.08.2025	-	0,722	0	22,628	0	0	22,134	0	0	24	0	69,5	61,8	0,29	0,27
19.08.2025	-	0,691	0	22,57	0	0	22,085	0	0	24	0	68,9	61,4	0,29	0,27
20.08.2025	-	0,691	0	22,504	0	0	22,012	0	0	24	0	69,6	62,1	0,29	0,27
Итого:	-	20,545	0	738,012	0	0	721,872	0	0	742	2	69,61	62,8	0,3	0,27

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

742 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	22,618	718,856	0	0	703,139	0	0	781	2
20.08.2025	43,161	1456,868	0	0	1425,008	0	0	1523	4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения