

#130463#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Носова 3А, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00188683	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	216,323	199,854	16.469

Подпись исполнителя



#130462#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00188683
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,562	0,213	115,77	111,95	113,4	109,82	3,58	24	0	0	67,4	64,3	3,08	0,5	0,47
25.04.2025	-	0,59	0,188	107,97	104,45	105,76	102,52	3,24	24	0	0	67	63,2	3,78	0,5	0,47
26.04.2025	-	0,53	0,191	108,21	104,74	105,99	102,79	3,2	24	0	0	67,1	63,9	3,22	0,5	0,47
27.04.2025	-	0,582	0,186	107,92	104,44	105,69	102,52	3,17	24	0	0	67,2	63,5	3,75	0,5	0,48
28.04.2025	-	0,582	0,19	112,28	108,73	109,97	106,73	3,24	24	0	0	67,2	63,7	3,57	0,5	0,48
29.04.2025	-	0,586	0,196	115,94	112,27	113,54	110,19	3,35	24	0	0	67,3	63,9	3,41	0,5	0,48
30.04.2025	-	0,572	0,195	116,26	112,67	113,87	110,55	3,32	24	0	0	67,6	64,4	3,27	0,5	0,48
01.05.2025	-	0,573	0,199	118,79	115,12	116,33	112,96	3,37	24	0	0	67,6	64,4	3,21	0,5	0,48
02.05.2025	-	0,569	0,198	118,18	114,52	115,77	112,38	3,39	24	0	0	67,6	64,4	3,18	0,48	0,46
03.05.2025	-	0,507	0,171	105,3	102,03	103,2	100,19	3,01	24	0	1	65,9	62,7	3,2	0,5	0,47
04.05.2025	-	0,582	0,195	116,46	112,83	114,11	110,75	3,36	24	0	0	66,6	63,2	3,4	0,5	0,47
05.05.2025	-	0,548	0,186	111,51	108,07	109,25	106,06	3,19	24	0	0	66,7	63,4	3,28	0,44	0,43
06.05.2025	-	0,377	0,09	57,78	55,85	56,74	54,98	1,76	24	0	1	62,4	57,4	4,94	0,49	0,47
07.05.2025	-	0,542	0,195	112,08	108,38	110,03	106,54	3,49	24	0	0	63,9	60,7	3,15	0,49	0,46
08.05.2025	-	0,559	0,198	117,47	113,6	115,26	111,68	3,58	24	0	0	63,8	60,6	3,13	0,49	0,46
09.05.2025	-	0,552	0,198	117,72	113,87	115,52	111,94	3,58	24	0	0	63,9	60,9	3,03	0,49	0,46
10.05.2025	-	0,552	0,201	119,55	115,68	117,31	113,7	3,61	24	0	0	64	61	2,99	0,49	0,46
11.05.2025	-	0,576	0,2	117,9	114,02	115,7	112,12	3,58	24	0	0	63,9	60,6	3,23	0,49	0,46
12.05.2025	-	0,512	0,191	112,71	109,03	110,61	107,21	3,4	24	0	0	63,8	60,8	2,91	0,49	0,46
13.05.2025	-	0,537	0,189	110,41	106,78	108,28	104,92	3,36	24	0	0	64,6	61,4	3,19	0,48	0,46
14.05.2025	-	0,535	0,161	89,74	86,61	87,99	85,11	2,88	24	0	0	65,8	61,6	4,23	0,46	0,44
15.05.2025	-	0,508	0,149	84,48	81,55	82,82	80,15	2,67	24	0	0	65,2	60,9	4,32	0,49	0,47
16.05.2025	-	0,489	0,175	105,21	101,79	103,29	100,11	3,18	24	0	0	63,2	60,1	3,04	0,49	0,47
17.05.2025	-	0,566	0,188	111,43	107,75	109,39	105,97	3,42	24	0	0	63,3	59,9	3,47	0,49	0,47
18.05.2025	-	0,564	0,194	113,13	109,44	111,11	107,6	3,51	24	0	0	63,5	60,2	3,32	0,49	0,46
19.05.2025	-	0,557	0,192	116,63	112,86	114,48	110,98	3,5	24	0	0	63,2	60	3,19	0,48	0,45
20.05.2025	-	0,597	0,232	129,79	125,57	127,2	123,25	3,95	24	0	0	66,3	63,4	2,88	0,47	0,45
21.05.2025	-	0,551	0,195	113,67	110,01	111,49	108,07	3,42	24	0	0	65,3	62,2	3,15	0,47	0,45
22.05.2025	-	0,536	0,193	110,41	106,87	108,16	104,88	3,28	24	0	0	67,3	64,1	3,15	0,48	0,45
23.05.2025	-	0,576	0,19	113,42	109,9	111,09	107,85	3,24	24	0	0	67,1	63,6	3,47	0,48	0,45
Итого:	-	16,469	5,639	3308,12	3201,38	3243,35	3144,52	98,83	720	0	-	65,52	62,15	3,37	0,49	0,46

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2025	199,854	23344,09	22567,88	22783,38	22115,01
23.05.2025	216,323	26652,21	25769,26	26026,73	25259,53

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения