

#133125#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Носова 3А, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00188683	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	232,227	216,323	15.904

Подпись исполнителя



#133124#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00188683
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,56	0,185	114,11	110,68	111,71	108,6	3,11	24	0	0	67,3	63,9	3,38	0,48	0,45
25.05.2025	-	0,552	0,185	115,56	112,13	113,17	110,04	3,13	24	0	0	67,3	64,1	3,23	0,47	0,45
26.05.2025	-	0,516	0,175	107,66	104,48	105,45	102,53	2,92	24	0	0	67,3	64	3,24	0,48	0,46
27.05.2025	-	0,508	0,166	104,52	101,43	102,38	99,55	2,83	24	0	0	67,1	63,8	3,34	0,49	0,47
28.05.2025	-	0,496	0,175	110,38	107,14	108,2	105,2	3	24	0	0	65,9	62,9	2,97	0,49	0,47
29.05.2025	-	0,487	0,17	111,9	108,62	109,77	106,76	3,01	24	0	0	64,4	61,5	2,87	0,49	0,47
30.05.2025	-	0,555	0,193	122,76	119,2	120,26	116,98	3,28	24	0	0	67	63,9	3,01	0,49	0,47
31.05.2025	-	0,445	0,159	109,6	106,45	107,65	104,71	2,94	24	0	0	62,1	59,4	2,67	0,49	0,47
01.06.2025	-	0,533	0,17	117	113,64	114,81	111,72	3,09	24	0	0	63,8	60,6	3,15	0,49	0,47
02.06.2025	-	0,481	0,177	118,58	115,21	116,38	113,21	3,17	24	0	0	64,1	61,5	2,59	0,49	0,46
03.06.2025	-	0,533	0,182	119,03	115,61	116,72	113,53	3,19	24	0	0	65,3	62,3	3	0,49	0,47
04.06.2025	-	0,495	0,184	121,28	117,83	118,93	115,75	3,18	24	0	0	65,2	62,6	2,61	0,49	0,47
05.06.2025	-	0,491	0,184	119,48	116,08	117,16	114,02	3,14	24	0	0	65	62,4	2,63	0,49	0,47
06.06.2025	-	0,502	0,184	119,68	116,31	117,32	114,2	3,12	24	0	0	65,9	63,2	2,72	0,49	0,47
07.06.2025	-	0,518	0,189	121,33	117,91	118,86	115,69	3,17	24	0	0	66,8	64	2,78	0,49	0,47
08.06.2025	-	0,536	0,18	119,09	115,72	116,72	113,63	3,09	24	0	0	66	62,9	3,06	0,49	0,47
09.06.2025	-	0,494	0,167	107,01	103,96	104,82	102	2,82	24	0	0	67,5	64,4	3,13	0,49	0,47
10.06.2025	-	0,544	0,192	114,8	111,26	112,44	109,18	3,26	24	0	0	67,1	64	3,12	0,48	0,47
11.06.2025	-	0,487	0,154	89,91	86,97	88,04	85,35	2,69	24	0	0	67,3	63,6	3,7	0,48	0,47
12.06.2025	-	0,503	0,146	83,61	80,85	81,93	79,37	2,56	24	0	0	67,1	62,8	4,36	0,49	0,47
13.06.2025	-	0,526	0,179	104,88	101,63	102,77	99,71	3,06	24	0	0	67,4	64	3,36	0,5	0,48
14.06.2025	-	0,556	0,198	121,44	117,83	118,99	115,62	3,37	24	0	0	66,9	63,9	3,01	0,5	0,48
15.06.2025	-	0,543	0,19	120,23	116,7	117,78	114,53	3,25	24	0	0	67	64	3,01	0,5	0,48
16.06.2025	-	0,504	0,193	120,53	117,08	118,14	114,88	3,26	24	0	0	66,6	64	2,62	0,5	0,48
17.06.2025	-	0,528	0,189	120,72	117,27	118,31	115,11	3,2	24	0	0	66,8	63,9	2,88	0,5	0,48
18.06.2025	-	0,511	0,186	120,6	117,2	118,2	115,03	3,17	24	0	0	66,6	63,9	2,74	0,5	0,48
19.06.2025	-	0,474	0,162	109,23	106,11	107,09	104,25	2,84	24	0	0	65,5	62,6	2,91	0,5	0,48
20.06.2025	-	0,506	0,173	112,64	109,44	110,39	107,43	2,96	24	0	0	66,5	63,5	3,01	0,5	0,48
21.06.2025	-	0,495	0,183	117,72	114,38	115,32	112,24	3,08	24	0	0	66,9	64,2	2,7	0,5	0,48
22.06.2025	-	0,536	0,179	115,94	112,63	113,58	110,56	3,02	24	0	0	66,9	63,8	3,14	0,5	0,48
23.06.2025	-	0,489	0,178	115,02	111,77	112,69	109,69	3	24	0	0	66,8	64	2,75	0,5	0,48
Итого:	-	15,904	5,527	3526,24	3423,52	3455,98	3361,07	94,91	744	0	-	66,24	63,21	3,02	0,49	0,47

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	216,323	26652,21	25769,26	26026,73	25259,53
23.06.2025	232,227	30178,45	29192,78	29482,71	28620,6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения