

#142079#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Носова 3А, Калининград

13

7167

ВКТ-7

00188683

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,485	0,181	114,8	111,49	112,51	109,44	3,07	24	0	0	66,4	63,6	2,73	0,5	0,48	-
25.06.2025	0,495	0,188	116,82	113,44	114,43	111,29	3,14	24	0	0	66,8	64,1	2,69	0,5	0,48	-
26.06.2025	0,497	0,184	116,27	112,91	113,87	110,78	3,09	24	0	0	67	64,3	2,75	0,5	0,48	-
27.06.2025	0,489	0,181	113,45	114,89	111,15	108,09	3,06	23	1	1	67,1	64,4	2,76	0,5	0,48	-
28.06.2025	0,485	0,19	118,2	114,77	115,8	112,61	3,19	24	0	0	66,8	64,2	2,57	0,5	0,48	-
29.06.2025	0,524	0,19	118,49	115,02	116,09	112,88	3,21	24	0	0	67,2	64,3	2,89	0,5	0,48	-
30.06.2025	0,512	0,188	117,41	113,98	115,01	111,85	3,16	24	0	0	66,8	64	2,83	0,5	0,47	-
01.07.2025	0,506	0,194	120,37	116,86	117,91	114,63	3,28	24	0	0	67	64,4	2,64	0,5	0,47	-
02.07.2025	0,494	0,189	117,77	114,33	115,37	112,17	3,2	24	0	0	67,3	64,6	2,62	0,5	0,47	-
03.07.2025	0,485	0,19	115,95	112,57	113,56	110,37	3,19	24	0	0	67,4	64,8	2,59	0,5	0,47	-
04.07.2025	0,49	0,183	113,27	109,94	110,95	107,88	3,07	24	0	0	67	64,2	2,78	0,5	0,47	-
05.07.2025	0,486	0,187	115,69	112,3	113,33	110,18	3,15	24	0	0	67	64,4	2,62	0,5	0,47	-
06.07.2025	0,49	0,189	115,65	112,25	113,26	110,11	3,15	24	0	0	67,1	64,5	2,66	0,5	0,47	-
07.07.2025	0,493	0,194	118,77	115,29	116,35	113,07	3,28	24	0	0	67,3	64,8	2,55	0,5	0,47	-
08.07.2025	0,506	0,191	117,65	114,2	115,25	112,05	3,2	24	0	0	67,2	64,4	2,74	0,5	0,48	-
09.07.2025	0,472	0,19	116,01	112,61	113,62	110,42	3,2	24	0	0	67,1	64,6	2,47	0,5	0,47	-
10.07.2025	0,477	0,19	116,57	113,15	114,19	111,02	3,17	24	0	0	66,8	64,4	2,5	0,5	0,47	-
11.07.2025	0,488	0,19	118,26	114,8	115,88	112,66	3,22	24	0	0	66,8	64,2	2,57	0,5	0,47	-
12.07.2025	0,493	0,2	122,56	118,95	120,09	116,69	3,4	24	0	0	66,6	64,2	2,43	0,5	0,47	-
13.07.2025	0,479	0,198	122,44	118,86	119,98	116,62	3,36	24	0	0	66,7	64,4	2,32	0,5	0,47	-
14.07.2025	0,493	0,196	120,87	117,33	118,43	115,12	3,31	24	0	0	66,8	64,3	2,52	0,5	0,47	-
15.07.2025	0,482	0,198	122,1	118,54	119,65	116,3	3,35	24	0	0	66,9	64,6	2,35	0,5	0,47	-
16.07.2025	0,486	0,199	123,67	120,05	121,2	117,8	3,4	24	0	0	66,6	64,3	2,35	0,5	0,47	-
17.07.2025	0,474	0,195	120,6	117,09	118,13	114,86	3,27	24	0	0	66,6	64,2	2,37	0,5	0,47	-
18.07.2025	0,48	0,189	116	112,62	113,66	110,47	3,19	24	0	0	66,8	64,3	2,57	0,5	0,47	-
19.07.2025	0,47	0,194	118,81	115,37	116,39	113,18	3,21	24	0	0	67,2	64,8	2,41	0,5	0,47	-
20.07.2025	0,49	0,193	119,22	115,77	116,78	113,55	3,23	24	0	0	67	64,4	2,57	0,5	0,47	-
21.07.2025	0,482	0,19	117,49	114,08	115,07	111,87	3,2	24	0	0	67,3	64,8	2,49	0,5	0,47	-
22.07.2025	0,476	0,193	119,82	116,35	117,38	114,12	3,26	24	0	0	67,2	64,8	2,39	0,5	0,47	-
23.07.2025	0,498	0,21	126,68	123,01	124,02	120,61	3,41	24	0	0	68	65,7	2,32	0,5	0,47	-
Итого:	14,677	0	3551,66	3452,82	3479,31	3382,69	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,677															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	232,227	30178,45	29192,78	29482,71	28620,6
23.07.2025	246,904	33730,11	32645,6	32962,02	32003,29

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 15:13:05