

#144881#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/25г.-23/08/25г.

Абонент: _УК УЮТ

Адрес: _Носова,3а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 188

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв= 5.00°C

Заводской номер 00188683

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хСОФ7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2025	67,19	64,8	2,39	119,82	117,38	116,35	114,12	3,26	4,98	4,72	0,476	0,193	24	0	
23.07.2025	68,01	65,69	2,32	126,68	124,02	123,01	120,61	3,41	4,99	4,7	0,498	0,21	24	0	
24.07.2025	67,91	65,61	2,3	126,21	123,59	122,54	120,16	3,43	4,98	4,69	0,491	0,205	24	0	
25.07.2025	69,04	66,88	2,16	134,21	131,33	130,34	127,7	3,63	4,98	4,66	0,509	0,223	24	0	
26.07.2025	67,93	65,71	2,22	129,12	126,43	125,38	122,92	3,51	4,97	4,68	0,495	0,212	24	0	
27.07.2025	68,33	65,82	2,51	129,91	127,19	126,15	123,7	3,49	4,97	4,67	0,532	0,211	24	0	
28.07.2025	68,2	65,69	2,51	107,23	104,98	104,09	102,07	2,91	4,91	4,71	0,443	0,177	24	0	
29.07.2025	68,8	66,04	2,76	117,22	114,73	113,82	111,56	3,17	4,91	4,66	0,511	0,196	24	0	
30.07.2025	69,35	67,2	2,15	140,32	137,26	136,3	133,5	3,76	5,06	4,7	0,533	0,236	24	0	
31.07.2025	70,05	68	2,05	160,23	156,65	155,67	152,4	4,25	5,13	4,66	0,592	0,266	24	0	
01.08.2025	69,72	67,75	1,97	159,06	155,61	154,54	151,33	4,28	5,12	4,66	0,575	0,266	24	0	*
02.08.2025	69,97	68,01	1,96	155,76	152,34	151,35	148,16	4,18	5,11	4,67	0,563	0,265	24	0	*
03.08.2025	69,31	67,25	2,06	155,58	152,2	151,15	148,06	4,14	5,11	4,67	0,573	0,26	24	0	
04.08.2025	70,02	67,97	2,05	156	152,6	151,57	148,41	4,19	5,11	4,66	0,577	0,264	24	0	
05.08.2025	70,14	68,08	2,06	154,6	151,16	150,21	147,05	4,11	5,11	4,67	0,575	0,26	24	0	
06.08.2025	69,71	67,65	2,06	155,16	151,76	150,74	147,61	4,15	5,11	4,67	0,575	0,262	24	0	
07.08.2025	69,57	67,56	2,01	157,19	153,74	152,74	149,59	4,15	5,11	4,66	0,57	0,26	24	0	
08.08.2025	69,27	67,29	1,98	160,14	156,71	155,58	152,4	4,31	5,12	4,66	0,579	0,265	24	0	*
09.08.2025	69,58	67,62	1,96	160,75	157,26	156,17	152,94	4,32	5,13	4,66	0,578	0,269	24	0	*
10.08.2025	69,14	67,24	1,9	159,71	156,28	155,18	151,99	4,29	5,13	4,66	0,567	0,266	24	0	*
11.08.2025	69,37	67,32	2,05	159,45	156,02	154,91	151,72	4,3	5,12	4,66	0,592	0,268	24	0	
12.08.2025	68,77	66,3	2,47	130,28	127,53	126,51	123,97	3,56	5,01	4,7	0,536	0,219	24	0	
13.08.2025	59,34	57,06	2,28	29,09	28,61	28,38	27,96	0,65	2,45	2,42	0,114	0,039	24	0	*
14.08.2025	27,49	33,94	-6,45	1,32	1,32	1,55	1,55	-0,23	2,83	2,85	0	0	24	0	*
15.08.2025	24,68	24,69	-0,01	0,2	0,2	0,33	0,33	-0,13	4,19	4,22	0	0	24	0	*
16.08.2025	24,11	23,95	0,16	0	0	0	0	0	4,19	4,21	0	0	24	0	*
17.08.2025	23,7	22,73	0,97	0	0	0	0	0	4,2	4,23	0	0	24	0	*
18.08.2025	23,67	22,81	0,86	0	0	0	0	0	4,21	4,23	0	0	24	0	*
19.08.2025	22,91	23,14	-0,23	0	0	0,01	0,01	-0,01	2,8	2,81	0	0	24	0	*
20.08.2025	22,58	22,68	-0,1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	24	0	*
21.08.2025	21,94	21,45	0,49	0,81	0,81	0,8	0,8	0,01	1,88	1,88	0,001	0	24	0	*
22.08.2025	22,1	22,66	-0,56	0,35	0,35	0,35	0,35	0	4,11	4,12	0	0	24	0	*
23.08.2025	20,74	22,57	-1,83	0,12	0,12	0,11	0,11	0,01	4,09	4,11	0	0	24	0	*
Итого:				3186,5	3118,18	3095,8	3033,08	85,1			12,055	5,292	792	0	
Средние:	54,92	53,61	1,31						4,45	4,21					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2524:00	33483,61	32720,62	32406,24	31768,56	952,06	245,93	57,485	4474	1
23/08/2524:00	36670,13	35838,8	35502,07	34801,64	1037,16	257,985	62,777	5266	1
Итого:	3186,52	3118,18	3095,83	3033,08	85,1	12,055	5,292	792	0

Период нормально

Период отсутств

Время работы

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

