

#147676#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Носова 3А, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00188683	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	271,587	257,985	13.602

Подпись исполнителя _____



#146887#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 7167
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00188683
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0	0	0,01	0,02	0,01	0,02	-0,01	24	0	1	20,1	22,1	-2,03	0,41	0,41
25.08.2025	-	0	0	0,18	0,17	0,18	0,17	0,01	24	0	1	18,8	20,5	-1,69	0,43	0,43
26.08.2025	-	0,058	0,02	31,72	30,95	31,56	30,82	0,74	24	0	1	31,8	30,6	1,25	0,49	0,47
27.08.2025	-	0,425	0,156	100,34	97,08	98,72	95,65	3,07	24	0	0	59,1	56,4	2,69	0,5	0,47
28.08.2025	-	0,478	0,2	116,72	112,92	114,53	110,96	3,57	24	0	0	64	61,6	2,4	0,5	0,47
29.08.2025	-	0,497	0,214	124,85	120,86	122,49	118,73	3,76	24	0	0	64	61,6	2,33	0,5	0,47
30.08.2025	-	0,477	0,208	124,6	120,63	122,34	118,59	3,75	24	0	0	63,2	61	2,19	0,5	0,47
31.08.2025	-	0,461	0,205	123,82	119,93	121,6	117,91	3,69	24	0	0	63	60,9	2,09	0,5	0,47
01.09.2025	-	0,472	0,2	121	117,19	118,77	115,2	3,57	24	0	0	63,5	61,2	2,27	0,5	0,47
02.09.2025	-	0,464	0,199	120,94	117,17	118,72	115,18	3,54	24	0	0	63,5	61,2	2,25	0,49	0,47
03.09.2025	-	0,464	0,194	119,4	115,7	117,25	113,74	3,51	24	0	0	63	60,7	2,28	0,49	0,48
04.09.2025	-	0,476	0,181	106,68	103,27	104,64	101,46	3,18	24	0	0	64,6	61,7	2,84	0,5	0,48
05.09.2025	-	0,508	0,187	109,04	105,56	106,9	103,68	3,22	24	0	0	65,6	62,6	2,99	0,5	0,48
06.09.2025	-	0,476	0,191	109,8	106,32	107,64	104,39	3,25	24	0	0	65,6	62,9	2,66	0,5	0,48
07.09.2025	-	0,473	0,186	109,1	105,66	106,94	103,74	3,2	24	0	0	65,3	62,6	2,71	0,5	0,48
08.09.2025	-	0,509	0,213	126,55	122,68	124,07	120,43	3,64	24	0	0	65,8	63,5	2,37	0,5	0,48
09.09.2025	-	0,48	0,185	108,67	105,32	106,52	103,4	3,12	24	0	0	65,8	63	2,8	0,5	0,48
10.09.2025	-	0,494	0,19	107,78	104,37	105,62	102,42	3,2	24	0	0	66,5	63,6	2,88	0,5	0,48
11.09.2025	-	0,475	0,188	107,84	104,49	105,67	102,52	3,15	24	0	0	66,5	63,8	2,73	0,5	0,48
12.09.2025	-	0,488	0,188	107,95	104,59	105,79	102,62	3,17	24	0	0	67	64,2	2,84	0,5	0,48
13.09.2025	-	0,508	0,194	110,61	107,08	108,41	105,09	3,32	24	0	0	66,7	63,8	2,89	0,5	0,48
14.09.2025	-	0,51	0,197	110,08	106,53	107,91	104,54	3,37	24	0	0	66,4	63,5	2,91	0,5	0,49
15.09.2025	-	0,486	0,178	99,14	95,91	97,16	94,12	3,04	24	0	0	66,7	63,5	3,14	0,5	0,5
16.09.2025	-	0,446	0,143	80,95	78,29	79,31	76,88	2,43	24	0	0	67,1	63,2	3,86	0,5	0,49
17.09.2025	-	0,447	0,139	81,5	78,91	79,82	77,46	2,36	24	0	0	67,7	63,8	3,87	0,51	0,49
18.09.2025	-	0,517	0,177	106,22	102,97	103,97	101	2,97	24	0	0	68	64,8	3,26	0,51	0,49
19.09.2025	-	0,496	0,197	116,73	113,23	114,38	111,06	3,32	24	0	0	67,1	64,5	2,62	0,51	0,49
20.09.2025	-	0,497	0,21	129,7	125,88	127,26	123,64	3,62	24	0	0	64,6	62,3	2,26	0,51	0,49
21.09.2025	-	0,5	0,208	130,81	127,03	128,33	124,76	3,57	24	0	0	65	62,7	2,29	0,51	0,49
22.09.2025	-	0,511	0,203	130,33	126,58	127,73	124,24	3,49	24	0	0	65,8	63,4	2,4	0,51	0,49
23.09.2025	-	0,509	0,201	128,6	124,92	126,03	122,6	3,43	24	0	0	66	63,5	2,44	0,51	0,49
Итого:	-	13,602	5,352	3201,66	3102,21	3140,27	3047,02	93,25	744	0	-	61,22	58,86	2,35	0,5	0,48

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2025	257,985	36670,13	35502,07	35838,8	34801,64
23.09.2025	271,587	39871,79	38604,28	38979,07	37848,66

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения