

#162084#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 09.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


УЮТ, ООО, УК
Носова 3А, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00188683	Показания прибора, Гкал 09.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	289,192	271,587	17.605

Подпись исполнителя



09.10.2025
эл. письмо



#151278#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 09.10.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 7167
Тип теплосчётика BKT-7
Заводской номер 00188683
Номер системы 1
Отчёт сформирован 31.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTTn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	0,506	0,198	127,2	123,58	124,65	121,26	3,39	24	0	0	66,4	64	2,43	0,51	0,49
25.09.2025	-	0,516	0,198	125,83	122,23	123,26	119,93	3,33	24	0	0	66,8	64,2	2,59	0,55	0,48
26.09.2025	-	0,537	0,198	124,71	121,12	122,2	118,86	3,34	24	0	1	67	64,2	2,77	0,56	0,48
27.09.2025	-	0,508	0,196	126,15	122,55	123,72	120,35	3,37	24	0	1	65,3	62,8	2,51	0,56	0,48
28.09.2025	-	0,523	0,201	127,7	124,04	125,19	121,77	3,42	24	0	1	66,1	63,5	2,58	0,56	0,48
29.09.2025	-	0,527	0,199	123,19	119,66	120,61	117,33	3,28	24	0	1	68	65,3	2,71	0,56	0,48
30.09.2025	-	0,533	0,191	116,95	113,56	114,49	111,37	3,12	24	0	1	68,5	65,5	2,99	0,56	0,48
01.10.2025	-	0,561	0,248	146,86	142,37	143,89	139,69	4,2	24	0	1	66,5	64,3	2,13	0,56	0,48
02.10.2025	-	0,853	0,424	232,36	225,25	227,23	220,53	6,7	24	0	1	70,1	68,2	1,86	0,56	0,48
03.10.2025	-	0,983	0,42	240,05	232,85	234,79	228,07	6,72	24	0	1	69,9	67,5	2,39	0,56	0,48
04.10.2025	-	1,027	0,426	239,59	232,27	234,31	227,49	6,82	24	0	1	70	67,4	2,55	0,56	0,48
05.10.2025	-	0,965	0,415	240,12	233,02	234,86	228,21	6,65	24	0	1	69,8	67,5	2,32	0,56	0,48
06.10.2025	-	1,383	0,439	247,45	239,61	242,02	234,86	7,16	24	0	1	70,1	66,2	3,88	0,56	0,48
07.10.2025	-	2,141	0,492	265,92	256,51	260,05	251,71	8,34	24	0	1	70,2	63,9	6,34	0,56	0,48
08.10.2025	-	2,081	0,477	257,29	248,06	251,62	243,46	8,16	24	0	1	70	63,6	6,35	0,56	0,48
09.10.2025	-	1,973	0,468	251,84	242,83	246,38	238,36	8,02	24	0	1	69,4	63,4	6,1	0,56	0,48
Итого:	-	15,617	5,19	2993,21	2899,51	2929,27	2843,25	86,02	384	0	-	68,38	65,09	3,28	0,56	0,48

Общее время работы системы

384 час.

Период нормальной работы системы

384 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2025	271,587	39871,79	38604,28	38979,07	37848,66
09.10.2025	289,192	43114,27	41744,08	42152,14	40927,77

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
