

#189991#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Носова 3А, Калининград
13
7167
ВКТ-7
00188683
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	2,404	0,386	236,99	229,81	230,21	224,45	5,76	24	0	1	81,1	72,4	8,73	0,56	0,48	-3,9
25.11.2025	2,317	0,384	238,67	231,5	232,08	226,27	5,81	24	0	1	79,4	71,1	8,31	0,56	0,48	-0,9
26.11.2025	2,291	0,386	239,17	232,01	232,69	226,83	5,86	24	0	1	78,8	70,6	8,17	0,56	0,48	-0,4
27.11.2025	2,253	0,379	238,81	231,68	232,4	226,59	5,81	24	0	1	78,1	70	8,03	0,56	0,48	-1,3
28.11.2025	2,253	0,379	240,23	233,05	233,87	227,96	5,91	24	0	1	77,6	69,6	7,97	0,56	0,48	-0,4
29.11.2025	2,256	0,376	241,32	234,11	234,93	229,04	5,89	24	0	1	77,5	69,5	7,97	0,56	0,48	-0,3
30.11.2025	2,312	0,378	240,89	233,69	234,46	228,58	5,88	24	0	1	77,9	69,7	8,22	0,56	0,48	-0,5
01.12.2025	2,25	0,383	245,89	238,63	239,52	233,53	5,99	24	0	1	76,7	69	7,78	0,56	0,48	-
02.12.2025	2,327	0,376	239,58	232,45	233,13	227,34	5,79	24	0	1	78,2	69,9	8,34	0,56	0,48	-
03.12.2025	2,028	0,345	227,17	234,02	221,57	216,01	5,56	22	2	1	74,5	66,9	7,59	0,56	0,48	-
04.12.2025	2,106	0,367	248,28	241,04	242,39	236,35	6,04	24	0	1	72,8	65,6	7,17	0,56	0,48	-
05.12.2025	2,098	0,377	255,84	248,4	249,89	243,6	6,29	24	0	1	72,1	65,3	6,86	0,56	0,48	-
06.12.2025	2,116	0,394	261,64	254,01	255,59	249,07	6,52	24	0	1	72,1	65,3	6,73	0,56	0,48	-
07.12.2025	2,109	0,372	251,21	243,88	245,39	239,21	6,18	24	0	1	72	64,9	7,06	0,56	0,48	-
08.12.2025	1,786	0,362	239,74	232,9	234,13	228,23	5,9	24	0	1	72,4	66,4	6,05	0,56	0,48	-
09.12.2025	1,655	0,367	238,5	231,72	233	227,07	5,93	24	0	1	71,9	66,4	5,52	0,56	0,48	-
10.12.2025	1,69	0,366	241,13	234,27	235,57	229,63	5,94	24	0	1	72	66,4	5,6	0,56	0,48	-
11.12.2025	1,654	0,357	236,51	229,78	231,02	225,18	5,84	24	0	1	72	66,4	5,58	0,56	0,48	-
12.12.2025	1,638	0,357	233,22	226,55	227,79	222,03	5,76	24	0	1	72,2	66,6	5,6	0,56	0,48	-
13.12.2025	1,637	0,344	226,06	219,57	220,84	215,21	5,63	24	0	1	71,9	66,1	5,84	0,56	0,48	-
14.12.2025	1,683	0,351	231,62	224,97	226,21	220,49	5,72	24	0	1	72,1	66,2	5,88	0,56	0,48	-
15.12.2025	1,631	0,334	221,28	214,92	216,16	210,67	5,49	24	0	1	72,1	66,1	5,96	0,56	0,48	-
16.12.2025	1,719	0,344	222,51	216,07	217,09	211,59	5,5	24	0	1	74	67,7	6,31	0,56	0,48	-
17.12.2025	1,769	0,353	221,56	215,2	215,79	210,38	5,41	24	0	1	77,1	70,6	6,52	0,56	0,48	-
18.12.2025	1,739	0,343	219,88	213,59	214,28	208,94	5,34	24	0	1	75,9	69,4	6,49	0,56	0,48	-
19.12.2025	1,661	0,344	223,18	216,78	217,9	212,37	5,53	24	0	1	72,9	66,9	6,03	0,56	0,48	-
20.12.2025	1,637	0,342	229,09	222,54	223,79	218,16	5,63	24	0	1	71,8	66,1	5,76	0,56	0,48	-
21.12.2025	1,691	0,352	230,44	223,81	225,08	219,34	5,74	24	0	1	72,2	66,2	5,93	0,56	0,48	-
22.12.2025	1,697	0,364	231,26	224,46	225,81	219,95	5,86	24	0	1	72,6	66,7	5,9	0,56	0,48	-
23.12.2025	1,862	0,376	222,24	215,59	216,24	210,62	5,62	24	0	1	78,5	71,6	6,86	0,56	0,48	-
Итого:	58,269	0	7073,91	6881	6898,82	6724,69	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	58,269															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720
718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	380,89	54883,93	53153,31	53647,71	52111,5
23.12.2025	439,159	61957,84	60034,31	60546,53	58836,19

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:31:46