

#193569#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Носова 3А, Калининград
13
7167
ВКТ-7
00188683
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	1,99	0,359	212,76	206,54	206,09	201,09	5	24	0	1	85,2	77,3	7,88	0,56	0,48	-6,3
25.12.2025	1,865	0,34	210,03	204,02	203,89	198,98	4,91	24	0	1	82	74,6	7,43	0,56	0,48	-5,6
26.12.2025	1,682	0,337	228,04	221,72	222,52	217,11	5,41	24	0	1	73,8	67,8	6,01	0,56	0,48	4,4
27.12.2025	1,661	0,332	226,22	219,87	220,95	215,53	5,42	24	0	1	72,2	66,2	5,99	0,56	0,48	5,4
28.12.2025	1,677	0,317	217,44	211,32	212,41	207,16	5,25	24	0	1	72,2	65,8	6,37	0,56	0,48	3,8
29.12.2025	1,756	0,338	222,15	215,87	216,58	211,27	5,31	24	0	1	75,2	68,7	6,52	0,56	0,48	2,5
30.12.2025	1,904	0,353	220,45	214,17	214,27	209,09	5,18	24	0	1	80,1	72,9	7,22	0,56	0,48	-1,1
31.12.2025	1,992	0,355	214,63	208,41	208,21	203,19	5,02	24	0	1	83,1	75,2	7,84	0,56	0,48	-4,2
01.01.2026	1,893	0,34	211,02	204,97	204,91	199,98	4,93	24	0	1	81,6	74	7,55	0,56	0,48	-5,2
02.01.2026	1,914	0,351	224,24	217,89	218,12	212,87	5,25	24	0	1	78,9	71,8	7,13	0,56	0,48	1,2
03.01.2026	1,841	0,342	216,17	210,05	210,14	205,09	5,05	24	0	1	79,8	72,7	7,12	0,56	0,48	-0,6
04.01.2026	1,943	0,348	213,4	207,26	207,17	202,17	5	24	0	1	82	74,4	7,67	0,56	0,48	-4
05.01.2026	1,996	0,358	221,69	215,37	215,18	210,03	5,15	24	0	1	82,3	74,7	7,58	0,56	0,48	-3
06.01.2026	2,029	0,359	217,4	211,11	210,59	205,57	5,02	24	0	1	85,1	77,2	7,88	0,56	0,48	-5,5
07.01.2026	2,049	0,354	209,95	203,86	203,17	198,33	4,84	24	0	1	86,7	78,4	8,29	0,56	0,48	-7,8
08.01.2026	2,062	0,337	199,84	194,02	193,21	188,67	4,54	24	0	1	88,2	79,4	8,88	0,56	0,48	-11
09.01.2026	2,056	0,342	202,83	196,91	196,17	191,54	4,63	24	0	1	87,6	79	8,7	0,56	0,48	-9,6
10.01.2026	2,017	0,354	212,84	206,68	206,23	201,3	4,93	24	0	1	84,9	76,8	8,03	0,56	0,48	-5,2
11.01.2026	1,988	0,352	213,95	207,78	207,4	202,45	4,95	24	0	1	83,9	76,1	7,86	0,56	0,48	-5,2
12.01.2026	2,02	0,345	209,62	203,58	202,99	198,22	4,77	24	0	1	85,6	77,4	8,21	0,56	0,48	-
13.01.2026	1,962	0,329	197,75	192,01	191,35	186,85	4,5	24	0	1	86,7	78,2	8,49	0,56	0,48	-
14.01.2026	1,959	0,329	194,81	189,13	188,63	184,1	4,53	24	0	1	86,1	77,4	8,62	0,56	0,48	-
15.01.2026	1,86	0,321	202,28	196,52	196,55	191,85	4,7	24	0	1	80,8	73	7,81	0,56	0,48	-
16.01.2026	2,036	0,321	201,42	195,58	195,32	190,7	4,62	24	0	1	83,8	75,1	8,73	0,56	0,48	-
17.01.2026	2,314	0,347	208,18	201,96	201,42	196,65	4,77	24	0	1	87	77,3	9,73	0,56	0,48	-
18.01.2026	2,371	0,344	203,9	197,75	197,12	192,42	4,7	24	0	1	88,4	78,1	10,23	0,56	0,48	-
19.01.2026	2,302	0,335	199,41	193,42	192,71	188,17	4,54	24	0	1	88,9	78,7	10,17	0,56	0,48	-
20.01.2026	2,308	0,334	201,53	195,51	194,81	190,26	4,55	24	0	1	88,4	78,3	10,09	0,56	0,48	-
21.01.2026	2,341	0,34	202,65	196,57	195,86	191,25	4,61	24	0	1	88,6	78,4	10,17	0,56	0,48	-
22.01.2026	2,269	0,318	192,3	186,53	185,82	181,48	4,34	24	0	1	89	78,5	10,46	0,56	0,48	-
23.01.2026	2,315	0,333	202,49	196,45	195,74	191,2	4,54	24	0	1	88,2	78,1	10,09	0,56	0,48	-
Итого:	62,372	0	6511,39	6322,83	6315,53	6164,57	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	62,372															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	439,159	61957,84	60034,31	60546,53	58836,19
23.01.2026	501,531	68469,23	66357,14	66862,06	65000,76

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:28:05