

#207122#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026																	
Потребитель			УЮТ, ООО, УК														
Адрес потребителя			Нарвская 6-8А, Калининград														
Номер абонента			13														
Порядковый номер			4602														
Тип теплосчётчика			ВКТ-7														
Заводской номер			00123092														
Номер системы			1														

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	3,889	0	151,13	151,52	0	146,46	149,13	0	0	24	0	0	84,9	58,3	26,54	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	4,034	0	157,1	157,56	0	152,28	155,1	0	0	24	0	0	84,5	58	26,48	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	3,8	0	160,95	161,71	0	156,32	159,26	0	0	24	0	0	81,6	57,4	24,3	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	3,845	0	164	164,77	0	159,23	162,25	0	0	24	0	0	81,9	57,7	24,13	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	3,725	0	160,15	160,93	0	155,52	158,45	0	0	24	0	0	81,7	57,8	23,93	0,7	0,7	-6
29.01.2026	4,085	0	156	156,35	0	151,08	153,86	0	0	24	0	0	85,8	58,8	27,02	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	3,918	0	147,1	147,35	0	142,39	145	0	0	24	0	0	86,2	58,8	27,48	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	4,014	0	146,35	146,48	0	141,61	144,13	0	0	24	0	0	87,1	58,8	28,33	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	4,103	0	139,08	138,98	0	134,53	136,89	0	0	24	0	0	87,6	57,1	30,46	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	4,225	0	140,51	140,25	0	135,75	138,05	0	0	24	0	0	89,3	58,2	31,09	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	4,318	0	151,35	151,31	0	146,15	148,81	0	0	24	0	0	89,7	60,2	29,51	0,7	0,7	-18
04.02.2026	4,31	0	155,62	155,65	0	150,28	152,97	0	0	24	0	0	89,7	61	28,66	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	4,299	0	164,47	164,78	0	159,12	162,03	0	0	24	0	0	87,5	60,5	26,98	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	3,972	0	166,16	166,84	0	161,17	164,19	0	0	24	0	0	83,2	58,6	24,62	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	3,817	0	165,19	165,94	0	160,4	163,37	0	0	24	0	0	82	58,3	23,77	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	3,892	0	163,06	163,69	0	158,16	161,09	0	0	24	0	0	83,2	58,6	24,61	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	3,88	0	151,03	151,34	0	146,24	148,88	0	0	24	0	0	86	59,5	26,51	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	3,973	0	154,57	154,91	0	149,69	152,42	0	0	24	0	0	85,8	59,3	26,5	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	3,902	0	167,79	168,58	0	162,93	165,95	0	0	24	0	0	82	58	23,93	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	3,57	0	165,92	166,97	0	161,39	164,49	0	0	24	0	0	78,8	56,6	22,15	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	3,594	0	167,93	168,96	0	163,26	166,35	0	0	24	0	0	79,8	57,8	22	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	3,933	0	165,28	165,94	0	160,32	163,31	0	0	24	0	0	83,5	59	24,51	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	4,117	0	160,56	160,84	0	155,3	158,07	0	0	24	0	0	87,5	61	26,48	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	4,192	0	155,7	155,79	0	150,37	153,08	0	0	24	0	0	89,7	61,8	27,84	0,7	0,7	-
17.02.2026	4,18	0	153,99	154,1	0	148,89	151,54	0	0	24	0	0	88,3	60,3	28,06	0,7	0,7	-
Итого:	99,587	0	3930,99	3941,54	0	3808,84	3878,67	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	99,587																	

Общее время работы системы, ч 600
Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2026	1162,875	100092,11	101557,71	0	97807,64	99884,86	0
17.02.2026	1262,462	104023,1	105499,25	0	101616,48	103763,53	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.02.2026 7:36:17