

#282604#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Нарвская 6-8А, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 4602  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123092  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	3,977	0	160,27	160,75	0	155,39	158,22	0	0	24	0	0	84,3	58,7	25,57	0,7	0,7	-
19.02.2026	3,749	0	164,14	164,95	0	159,45	162,43	0	0	24	0	0	81	57,5	23,5	0,7	0,7	-
20.02.2026	3,76	0	166,57	167,48	0	161,84	164,96	0	0	24	0	0	80,6	57,4	23,22	0,7	0,7	-
21.02.2026	3,624	0	164,16	165,09	0	159,6	162,59	0	0	24	0	0	79,9	57,2	22,71	0,7	0,7	-
22.02.2026	3,533	0	169,52	170,71	0	165,17	168,31	0	0	24	0	0	76,4	55	21,41	0,7	0,7	-
23.02.2026	3,461	0	168,94	170,2	0	164,66	167,87	0	0	24	0	0	75,3	54,3	21,04	0,7	0,7	-
24.02.2026	3,293	0	167,88	169,2	0	163,71	166,83	0	0	24	0	0	75	54,8	20,13	0,7	0,7	-
25.02.2026	3,338	0	166,72	167,97	0	162,46	165,56	0	0	24	0	0	76,4	55,8	20,56	0,7	0,7	-
26.02.2026	3,347	0	166,9	168,17	0	162,76	165,84	0	0	24	0	0	75	54,5	20,57	0,7	0,7	-
27.02.2026	3,165	0	172,04	173,62	0	168,02	171,31	0	0	24	0	0	72,2	53,4	18,86	0,7	0,7	-
28.02.2026	3,12	0	176,91	178,64	0	172,79	176,17	0	0	24	0	0	72,4	54,3	18,06	0,7	0,7	-
01.03.2026	3,179	0	174,27	175,91	0	170,24	173,59	0	0	24	0	0	72	53,3	18,69	0,7	0,7	-
02.03.2026	3,098	0	171,44	173,07	0	167,43	170,76	0	0	24	0	0	72,2	53,7	18,52	0,7	0,7	-
03.03.2026	3,187	0	176,14	177,82	0	172,05	175,41	0	0	24	0	0	72,2	53,6	18,55	0,7	0,7	-
04.03.2026	3,164	0	172,62	174,23	0	168,64	171,94	0	0	24	0	0	72,2	53,4	18,78	0,7	0,7	-
05.03.2026	3,231	0	171,68	173,26	0	167,73	171,02	0	0	24	0	0	72	52,7	19,27	0,7	0,7	-
06.03.2026	3,131	0	172,87	174,53	0	168,81	172,16	0	0	24	0	0	72,5	53,9	18,58	0,7	0,7	-
07.03.2026	3,215	0	178,03	179,76	0	173,87	177,32	0	0	24	0	0	72,4	53,9	18,5	0,7	0,7	-
08.03.2026	3,16	0	181,95	183,78	0	177,7	181,26	0	0	24	0	0	72,4	54,6	17,79	0,7	0,7	-
09.03.2026	3,206	0	183,67	185,54	0	179,4	183	0	0	24	0	0	72,4	54,5	17,88	0,7	0,7	-
10.03.2026	3,194	0	186,76	188,68	0	182,41	186,04	0	0	24	0	0	72,4	54,8	17,51	0,7	0,7	-
11.03.2026	3,116	0	189,15	191,17	0	184,75	188,46	0	0	24	0	0	72,2	55,4	16,87	0,7	0,7	-
12.03.2026	3,105	0	187,84	189,86	0	183,43	187,15	0	0	24	0	0	72,4	55,4	16,93	0,7	0,7	-
13.03.2026	3,129	0	187,89	189,96	0	183,58	187,31	0	0	24	0	0	71,8	54,7	17,06	0,7	0,7	-
14.03.2026	3,158	0	192,65	194,76	0	188,24	192,05	0	0	24	0	0	71,8	55	16,79	0,7	0,7	-
15.03.2026	3,124	0	188,5	190,51	0	184,18	187,88	0	0	24	0	0	71,8	54,8	16,98	0,7	0,7	-
16.03.2026	3,129	0	184,36	186,3	0	180,1	183,72	0	0	24	0	0	72	54,6	17,38	0,7	0,7	-
17.03.2026	3,026	0	178,3	180,19	0	174,36	177,83	0	0	24	0	0	70,4	53	17,37	0,7	0,7	-
18.03.2026	3,077	0	177,68	179,55	0	173,7	177,19	0	0	24	0	0	71,1	53,4	17,72	0,7	0,7	-
Итого:	94,996		5099,85	5145,66	0	4976,47	5074,18	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	94,996																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
17.02.2026	1262,462	104023,1	105499,25	0	101616,48	103763,53	0
18.03.2026	1357,458	109122,95	110644,91	0	106592,95	108837,71	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.03.2026 7:19:24