

#130404#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 21.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Нарвская 6-8А, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00123092	Показания прибора, Гкал 21.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1001,632	986,334	15.298

Подпись исполнителя



#130403#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 21.05.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123092
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,55	0	138,14	140,89	0	135,16	138,15	0	0	24	0	0	69,5	65,4	4,06	0,7	0,7
25.04.2025	-	0,525	0	136,55	139,23	0	133,66	136,53	0	0	24	0	0	69,2	65,3	3,92	0,7	0,7
26.04.2025	-	0,514	0	135,83	138,43	0	132,95	135,74	0	0	24	0	0	69,4	65,5	3,86	0,7	0,7
27.04.2025	-	0,55	0	135,67	138,18	0	132,75	135,53	0	0	24	0	0	69,2	65	4,16	0,7	0,7
28.04.2025	-	0,505	0	139,42	142,1	0	136,43	139,32	0	0	24	0	0	69,3	65,6	3,7	0,7	0,7
29.04.2025	-	0,476	0	139,24	141,97	0	136,21	139,17	0	0	24	0	0	69,4	66	3,49	0,7	0,7
30.04.2025	-	0,495	0	139,78	142,45	0	136,69	139,64	0	0	24	0	0	69,6	66	3,62	0,7	0,7
01.05.2025	-	0,486	0	139,39	142,04	0	136,34	139,23	0	0	24	0	0	69,6	66	3,55	0,7	0,7
02.05.2025	-	0,511	0	139,16	141,76	0	136,18	139	0	0	24	0	0	69,3	65,6	3,75	0,7	0,7
03.05.2025	-	0,483	0	128,99	131,48	0	126,31	129,04	0	0	24	0	0	67,9	64,1	3,82	0,7	0,7
04.05.2025	-	0,493	0	140	142,78	0	136,92	139,97	0	0	24	0	0	69,7	66,1	3,59	0,7	0,7
05.05.2025	-	0,5	0	139,68	142,38	0	136,68	139,64	0	0	24	0	0	69,1	65,4	3,66	0,7	0,7
06.05.2025	-	0,561	0	127,36	129,75	0	124,82	127,49	0	0	24	0	0	65,9	61,5	4,48	0,7	0,7
07.05.2025	-	0,539	0	133,42	135,91	0	130,55	133,36	0	0	24	0	0	68,5	64,4	4,14	0,7	0,7
08.05.2025	-	0,553	0	134,07	136,41	0	131,19	133,81	0	0	24	0	0	69,3	65,1	4,22	0,7	0,7
09.05.2025	-	0,565	0	134,27	136,56	0	131,39	133,95	0	0	24	0	0	69,3	65	4,27	0,7	0,7
10.05.2025	-	0,554	0	134,18	136,38	0	131,3	133,78	0	0	24	0	0	69,4	65,2	4,21	0,7	0,7
11.05.2025	-	0,556	0	133,71	135,87	0	130,83	133,29	0	0	24	0	0	68,9	64,7	4,26	0,7	0,7
12.05.2025	-	0,537	0	127,34	129,4	0	124,59	126,91	0	0	24	0	0	69,3	65	4,33	0,7	0,7
13.05.2025	-	0,535	0	134,03	136,41	0	131,15	133,8	0	0	24	0	0	69,1	65	4,09	0,7	0,7
14.05.2025	-	0,544	0	134,75	137,25	0	131,89	134,64	0	0	24	0	0	69	64,9	4,13	0,7	0,7
15.05.2025	-	0,523	0	133,19	135,6	0	130,37	133,03	0	0	24	0	0	68,5	64,5	4,02	0,7	0,7
16.05.2025	-	0,542	0	135,33	137,7	0	132,45	135,11	0	0	24	0	0	68,6	64,5	4,08	0,7	0,7
17.05.2025	-	0,555	0	136,49	138,85	0	133,57	136,19	0	0	24	0	0	69,1	65	4,16	0,7	0,7
18.05.2025	-	0,6	0	136,55	138,84	0	133,61	136,18	0	0	24	0	0	69,2	64,8	4,48	0,7	0,7
19.05.2025	-	0,539	0	137,38	139,73	0	134,49	137,07	0	0	24	0	0	68,9	64,9	4	0,7	0,7
20.05.2025	-	0,451	0	139,46	141,87	0	136,42	139,05	0	0	24	0	0	69,7	66,4	3,31	0,7	0,7
21.05.2025	-	0,558	0	133,77	135,97	0	130,88	133,35	0	0	24	0	0	69,4	65,2	4,26	0,7	0,7
Итого:	-	14,8	0	3797,15	3866,19	0	3715,78	3791,97	0	0	672	0	-	69,05	65,08	3,99	0,7	0,7

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.04.2025	986,334	77029,17	78043,97	0	75277,19	76808,89	0
21.05.2025	1001,632	80970,17	82056,42	0	79133,7	80744,22	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения