

#133025#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК  
Нарвская 6-8А, Калининград  
13

| Заводской<br>номер<br>счётчика<br>00123092      | Показания<br>прибора,<br>Гкал<br>23.06.2025 | Предыдущие<br>показания,<br>Гкал<br>23.05.2025 | Разность<br>показаний,<br>Гкал |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Количество<br>тепловой<br>энергии,<br>система 1 | 1016,635                                    | 1002,168                                       | 14.467                         |

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#133024#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 13  
Порядковый номер 0  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123092  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 26.06.2025

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | tнар,<br>°C | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dM3,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr, | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td,  | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа |
|------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|-----------|------|------------|------------|
| 24.05.2025 | -           | 0,516       | 0            | 145,06     | 147,44     | 0          | 141,94  | 144,54  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0       | 69,6      | 66        | 3,65 | 0,7        | 0,7        |
| 25.05.2025 | -           | 0,553       | 0            | 144,47     | 146,8      | 0          | 141,35  | 143,94  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0       | 69,6      | 65,6      | 3,91 | 0,7        | 0,7        |
| 26.05.2025 | -           | 0,505       | 0            | 145,5      | 147,98     | 0          | 142,38  | 145,08  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0       | 69,5      | 65,9      | 3,56 | 0,7        | 0,7        |
| 27.05.2025 | -           | 0,478       | 0            | 146,03     | 148,74     | 0          | 142,91  | 145,83  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0       | 69,2      | 65,8      | 3,35 | 0,7        | 0,7        |
| 28.05.2025 | -           | 0,518       | 0            | 138,35     | 141,37     | 0          | 135,37  | 138,63  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0       | 69,4      | 65,6      | 3,84 | 0,7        | 0,7        |
| 29.05.2025 | -           | 0,462       | 0            | 135,06     | 137,89     | 0          | 132,15  | 135,18  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0       | 69,2      | 65,7      | 3,47 | 0,7        | 0,7        |
| 30.05.2025 | -           | 0,514       | 0            | 134,26     | 137,04     | 0          | 131,38  | 134,41  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0       | 69        | 65        | 3,91 | 0,7        | 0,7        |
| 31.05.2025 | -           | 0,447       | 0            | 131,34     | 133,93     | 0          | 128,69  | 131,46  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0       | 67        | 63,5      | 3,46 | 0,7        | 0,7        |
| 01.06.2025 | -           | 0,513       | 0            | 134,23     | 136,72     | 0          | 131,36  | 134,09  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0       | 69,2      | 65,3      | 3,89 | 0,7        | 0,7        |
| 02.06.2025 | -           | 0,461       | 0            | 135,89     | 138,41     | 0          | 132,97  | 135,67  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0       | 69,4      | 66        | 3,46 | 0,7        | 0,7        |
| 03.06.2025 | -           | 0,441       | 0            | 136,49     | 139,03     | 0          | 133,54  | 136,31  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0       | 69,2      | 65,9      | 3,3  | 0,7        | 0,7        |
| 04.06.2025 | -           | 0,471       | 0            | 134,58     | 137,45     | 0          | 131,68  | 134,78  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0       | 69,2      | 65,6      | 3,57 | 0,7        | 0,7        |
| 05.06.2025 | -           | 0,436       | 0            | 131,63     | 134,67     | 0          | 128,75  | 132,02  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0       | 69,4      | 66        | 3,37 | 0,7        | 0,7        |
| 06.06.2025 | -           | 0,438       | 0            | 131,69     | 134,48     | 0          | 128,81  | 131,82  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0       | 69,4      | 66        | 3,38 | 0,7        | 0,7        |
| 07.06.2025 | -           | 0,425       | 0            | 132,61     | 135,28     | 0          | 129,73  | 132,61  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0       | 69,5      | 66,2      | 3,27 | 0,7        | 0,7        |
| 08.06.2025 | -           | 0,496       | 0            | 132,5      | 135,04     | 0          | 129,62  | 132,44  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0       | 69,1      | 65,2      | 3,83 | 0,7        | 0,7        |
| 09.06.2025 | -           | 0,442       | 0            | 129,76     | 132,32     | 0          | 126,98  | 129,74  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0       | 69,2      | 65,7      | 3,48 | 0,7        | 0,7        |
| 10.06.2025 | -           | 0,439       | 0            | 160,93     | 164,62     | 0          | 157,43  | 161,3   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0       | 69,6      | 66,8      | 2,79 | 0,7        | 0,7        |
| 11.06.2025 | -           | 0,493       | 0            | 160,74     | 165,1      | 0          | 157,26  | 161,8   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0       | 69,6      | 66,4      | 3,14 | 0,7        | 0,7        |
| 12.06.2025 | -           | 0,475       | 0            | 159,05     | 163,68     | 0          | 155,64  | 160,38  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0       | 69,6      | 66,6      | 3,04 | 0,7        | 0,7        |
| 13.06.2025 | -           | 0,529       | 0            | 156,8      | 161,09     | 0          | 153,39  | 157,88  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0       | 70        | 66,6      | 3,44 | 0,7        | 0,7        |
| 14.06.2025 | -           | 0,488       | 0            | 153,81     | 158,34     | 0          | 150,45  | 155,17  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0       | 69,8      | 66,6      | 3,24 | 0,7        | 0,7        |
| 15.06.2025 | -           | 0,453       | 0            | 152,83     | 157,25     | 0          | 149,47  | 154,09  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0       | 69,8      | 66,8      | 3,04 | 0,7        | 0,7        |
| 16.06.2025 | -           | 0,421       | 0            | 153,64     | 157,86     | 0          | 150,28  | 154,69  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0       | 69,5      | 66,7      | 2,81 | 0,7        | 0,7        |
| 17.06.2025 | -           | 0,44        | 0            | 154,13     | 158,24     | 0          | 150,77  | 155,05  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0       | 69,8      | 66,9      | 2,92 | 0,7        | 0,7        |
| 18.06.2025 | -           | 0,449       | 0            | 154,13     | 158,21     | 0          | 150,77  | 155,06  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0       | 69,6      | 66,6      | 2,98 | 0,7        | 0,7        |
| 19.06.2025 | -           | 0,424       | 0            | 152,54     | 156,88     | 0          | 149,41  | 153,91  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0       | 67,4      | 64,6      | 2,84 | 0,7        | 0,7        |
| 20.06.2025 | -           | 0,452       | 0            | 154,02     | 157,9      | 0          | 150,66  | 154,75  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0       | 69,6      | 66,6      | 2,98 | 0,7        | 0,7        |
| 21.06.2025 | -           | 0,429       | 0            | 154,53     | 158,22     | 0          | 151,17  | 155,04  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0       | 69,7      | 66,9      | 2,84 | 0,7        | 0,7        |
| 22.06.2025 | -           | 0,457       | 0            | 154,64     | 158,2      | 0          | 151,28  | 155,05  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0       | 69,5      | 66,5      | 3,02 | 0,7        | 0,7        |
| 23.06.2025 | -           | 0,402       | 0            | 154,61     | 158,12     | 0          | 151,25  | 154,96  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0       | 69,5      | 66,9      | 2,66 | 0,7        | 0,7        |
| Итого:     | -           | 14,467      | 0            | 4495,85    | 4598,3     | 0          | 4398,84 | 4507,68 | 0         | 0         | 744         | 0          | -       | 69,33     | 66,02     | 3,3  | 0,7        | 0,7        |

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

## Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал  | V1, м3   | V2, м3   | V3, м3 | M1, т    | M2, т    | M3, т |
|------------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|
| 23.05.2025 | 1002,168 | 81114,88 | 82203,52 | 0      | 79275,29 | 80888,46 | 0     |
| 23.06.2025 | 1016,635 | 85610,73 | 86801,82 | 0      | 83674,13 | 85396,14 | 0     |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения