

#144944#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Нарвская 6-8А, Калининград
13
4602
ВКТ-7
00123092
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,364	0	153,87	157,36	0	150,51	154,11	0	0	24	0	0	69,9	67,5	2,43	0,7	0,7	-
25.07.2025	0,355	0	155,34	158,83	0	151,88	155,48	0	0	24	0	0	70,8	68,5	2,35	0,7	0,7	-
26.07.2025	0,382	0	154,85	158,33	0	151,49	155,1	0	0	24	0	0	69,8	67,2	2,51	0,7	0,7	-
27.07.2025	0,392	0	155,26	158,75	0	151,88	155,5	0	0	24	0	0	70,2	67,6	2,59	0,7	0,7	-
28.07.2025	0,361	0	156,55	160,19	0	153,14	156,94	0	0	24	0	0	69,8	67,4	2,35	0,7	0,7	-
29.07.2025	0,449	0	149,28	153,05	0	146,06	150,01	0	0	24	0	0	69,5	66,4	3,07	0,7	0,7	-
30.07.2025	0,366	0	138,51	142,55	0	135,53	139,68	0	0	24	0	0	69,4	66,6	2,71	0,7	0,7	-
31.07.2025	0,379	0	136,17	139,78	0	133,25	136,98	0	0	24	0	0	69,6	66,8	2,85	0,7	0,7	-
02.08.2025	0,383	0	136,21	139,55	0	133,33	136,78	0	0	24	0	0	69,3	66,4	2,86	0,7	0,7	-
03.08.2025	0,353	0	144,05	150,09	0	141,68	147,82	0	0	24	0	0	59,5	57	2,49	0,7	0,7	-
04.08.2025	0,307	0	141,95	147,96	0	139,63	145,72	0	0	24	0	0	59,4	57,2	2,21	0,7	0,7	-
05.08.2025	0,32	0	139,46	145,46	0	137,22	143,35	0	0	24	0	0	58,6	56,2	2,35	0,7	0,7	-
06.08.2025	0,445	0	140,56	146,42	0	137,55	143,55	0	0	24	0	0	69,1	65,9	3,23	0,7	0,7	-
07.08.2025	0,386	0	139,42	145,45	0	136,38	142,51	0	0	24	0	0	69,8	67	2,82	0,7	0,7	-
08.08.2025	0,36	0	140,8	145,22	0	137,7	142,27	0	0	24	0	0	69,6	67	2,61	0,7	0,7	-
09.08.2025	0,365	0	140,5	146	0	137,39	143,05	0	0	24	0	0	69,9	67,2	2,65	0,7	0,7	-
10.08.2025	0,439	0	140,13	145,57	0	137,07	142,69	0	0	24	0	0	69,4	66,2	3,2	0,7	0,7	-
11.08.2025	0,389	0	140,54	146,07	0	137,44	143,11	0	0	24	0	0	69,7	66,8	2,82	0,7	0,7	-
12.08.2025	0,435	0	144,31	149,78	0	141,18	146,83	0	0	24	0	0	69,3	66,2	3,07	0,7	0,7	-
13.08.2025	0,089	0	60,14	62,57	0	59,34	61,76	0	0	24	0	0	54	52,5	1,48	0,7	0,7	-
14.08.2025	0	0	0	0,03	0	0	0,03	0	0	24	0	0	26,4	25,7	0,75	0,7	0,7	-
15.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25	24,8	0,2	0,7	0,7	-
16.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,4	24,4	0,04	0,7	0,7	-
17.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,6	23,5	0,12	0,7	0,7	-
18.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,9	21,9	0,01	0,7	0,7	-
19.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,8	21,1	-0,28	0,7	0,7	-
20.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,7	20,8	-0,11	0,7	0,7	-
21.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,1	20,5	-0,39	0,7	0,7	-
22.08.2025	0	0	0,89	0,99	0	0,89	0,99	0	0	24	0	0	20,1	19,7	0,4	0,7	0,7	-
23.08.2025	0	0	0,05	0,03	0	0,05	0,03	0	0	24	0	0	19,8	20,2	-0,37	0,7	0,7	-
Итого:	7,319	0	2808,84	2900,03	0	2750,59	2844,29	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,319																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2025	1029,123	90184,05	91481,94	0	88147,3	89981,81	0
23.08.2025	1036,442	92992,89	94381,97	0	90897,89	92826,1	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 13:47:03