

#147898#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 04.09.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 6-8А, Калининград
Абонентский номер 13

Заводской номер счётчика 00123092	Показания прибора, Гкал 04.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1041,282	1036,815	4.467

Подпись исполнителя



04 09.09.2025 0000 00.00

#147897#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 04.09.2025.

Номер абонента 13
 Порядковый номер 4602
 Тип теплосчёта ВКТ-7
 Заводской номер 00123092
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 01.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0	0	0,1	0,01	0	0,1	0,01	0	0	24	0	0	18,8	19,6	-0,74	0,7	0,7
25.08.2025	-	0	0	1,72	1,92	0	1,72	1,92	0	0	24	0	0	18,6	18	0,64	0,7	0,7
26.08.2025	-	0,109	0	57,09	58,69	0	56,77	58,42	0	0	24	0	0	33,7	31,8	1,93	0,7	0,7
27.08.2025	-	0,493	0	133,84	137,43	0	131,2	135,01	0	0	24	0	0	65,6	61,8	3,77	0,7	0,7
28.08.2025	-	0,426	0	137,57	141,06	0	134,59	138,26	0	0	24	0	0	69,7	66,5	3,17	0,7	0,7
29.08.2025	-	0,401	0	136,17	139,67	0	133,22	136,85	0	0	24	0	0	69,8	66,8	3,02	0,7	0,7
30.08.2025	-	0,483	0	136,01	139,57	0	133,13	136,89	0	0	24	0	0	69,2	65,5	3,62	0,7	0,7
31.08.2025	-	0,461	0	135,31	139,01	0	132,43	136,29	0	0	24	0	0	69,2	65,7	3,49	0,7	0,7
01.09.2025	-	0,441	0	134,85	138,39	0	131,97	135,68	0	0	24	0	0	69,4	66,1	3,33	0,7	0,7
02.09.2025	-	0,392	0	134,45	137,84	0	131,57	135,11	0	0	24	0	0	69,3	66,3	2,99	0,7	0,7
03.09.2025	-	0,433	0	134,49	137,76	0	131,61	135,06	0	0	24	0	0	69,2	66	3,28	0,7	0,7
04.09.2025	-	0,422	0	135,36	138,5	0	132,48	135,8	0	0	24	0	0	69	65,8	3,21	0,7	0,7
Итого:	-	4,061	0	1276,96	1309,85	0	1250,79	1285,3	0	0	288	0	-	57,62	54,99	2,64	0,7	0,7

Общее время работы системы 288 час.

Период нормальной работы системы 288 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.08.2025	1036,815	93128,12	94520,53	0	91030,19	92961,89	0
04.09.2025	1041,282	94545,14	95973,9	0	92417,93	94387,82	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
